

우 수 업 무 사 례

관련부서

□□지사 안전운영팀

관련자

ⓂⓂⓂ

□ 제 목 : 노후화 소화주제어반 자체 수리완료를 통한 예산절감

1. 개 요

- □□지사 통제실 소화주제어반은 준공 이후, 소방설비의 핵심시설로 운영됐으나 노후화 설비로 인한 오동작이 빈번히 발생하여 자체 기술력으로 수리를 완료함으로써 예산절감한 사례임

2. 현행 문제점

- 통제실 소화주제어반 자동제어 불가 (단, 수동운전은 가능)
- 유류화재시 신속한 화재재난 대응을 위한 소화 제어설비 작동 곤란

3. 개선 내용

- 신속한 원인파악 및 자재(노후화 기판교체 등)공급, 자체작업 등으로 소화주제어반 자체 수리(2017년 9월)
 - 소화주제어반 자동제어 수리로 신속한 화재재난 대응가능

4. 기대효과

- 예산절감 : 110백만원 (부가세별도)
 - 교체시 비용 : 114백만원 (견적서 비용 참조)
 - 수리 소요비용 : 4백만원 (기판 등 자재 1식 : 250만원, 수리비 등 일반비용 : 150만원, 부가세별도)
 - 예산절감금액 : 114백만원 - 4백만원 = 110백만원