

개 선

제 목 등·경유탱크 방유제 가드레일 보완에 관한 사항

관 계 부 서 ■■■지사/◆○처

내 용

■■■지사는 등·경유 지상탱크 11기를 운영중이며 탱크 부지주위 방유제¹⁾ 위에 비상시 소방차량이 접근할 수 있도록 소방도로가 설치되어 있다.

■■■지사 등·경유탱크 후면의 일부 소방도로 구간은 바닥으로부터 약 7m 높이에 위치하여 작업자 순찰 또는 배수로 제초작업 시 추락의 위험이 상존하고 있다. 하지만, 동 구간 가드레일은 일부 노후화로 균열이 발생하고 있으며 낮은 높이(약30cm)로 간헐적으로 설치되어 있어 작업자 보호를 위해 기존 가드레일 보완이나 안전난간의 신규설치 등의 검토가 필요하다.

조치할 사항

■■■지사장은 ◆○처장과 협의하여 소방도로 추락위험구간의 가드레일 보완대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

1) 방유제 : 저장탱크가 파손될 경우, 탱크에 저장되어 있던 유류가 유출되는 것을 방지하기 위하여 탱크주위로 설치하는 독을 말하며 철근 콘크리트 또는 흙으로 만든다.