

우수업무사례

관련부서

■ ■ ■ 지사 운영팀

관련자

□ □ □

□ 제 목 : 제품탱크 전량출하 개선

1. 개 요

- 탱크 전량출하시 대형 선박 출하펌프($1,700\text{m}^3/\text{hr}$) 보호 및 출하 효율성 제고를 위해 전량출하 방안 개선

2. 현행 문제점

- 현 행
 - 전량출하시, 탱크유위가 10mm가 되면 선박 출하펌프 1대의 최소 유량($480\text{m}^3/\text{hr}$)으로 제한 운전하고, 유위가 최소 유위(-200mm)에 도달하면 흡입압력 및 현장소리로 출하펌프 정지
- 문제점
 - 저유위에서 펌프 흡입물량 부족으로 캐비테이션 등 대형 선박 출하펌프 손상 가능성 상존
 - 전량출하 후, 탱크 잔량(Dead Stock)이 약 300~500배럴로 많이 남아 재고 및 품질관리 어려움

3. 개선 내용

- 배관(8", 3m이내) 및 밸브(8" 1개)를 추가 설치하여 선박 출하펌프로 유위 - 50mm까지만 최소유량($480\text{m}^3/\text{hr}$)으로 출하하고, 그 이하는 소용량 유조차 출하펌프($240\text{m}^3/\text{hr}$)로 전량출하

4. 기대효과

- 소용량 펌프 활용을 통한 탱크 전량출하 완결성 제고
- 대용량 펌프 보호로 출하 안전성 확보