

개 선

제 목 ■■■ 폭발위험장소 방폭설비에 관한 사항

관 계 부 서 ■■■지사

내 용

■■■지사는 등유, 휘발유, 경유 등 인화성 액체 200톤 이상을 저장하는 석유저장
기지로 「산업안전보건법」 시행령 별표10에 의거 PSM(공정안전관리체계, Proce-
◎ Safety Management) 제출대상 사업장임에 따라 위험지역¹⁾ 을 등급에 따라 0종
부터 2종까지 분류하여 등기구, 스위치, 콘센트 등 그 지역의 위험등급에 적합한
방폭형 기기를 사용함으로써 안전사고를 최대한 방지해야 한다.

그러나, 송유관 입출하 작업 전 배관 Filling 후 가스 Vent를 수행하는 위치
(Vent Point)는 ■■■지사 폭발위험장소 구분도에 의거 1종 시설물에 해당되나, 주변
조명반 판넬 및 등기구 시설이 방폭 설비로 되어 있지 않아, Vent시 유증기 발생
으로 인한 폭발 위험성이 있어 개선이 필요하다.

1) 0종 장소 : 폭발분위기가 장기간 또는 빈번하게 생성되는 장소

1종 장소 : 폭발분위기가 정상작동 중에 생성될 수 있는 장소

2종 장소 : 폭발분위기가 정상작동 중에는 생성될 가능성이 없으나, 만약 위험분위기가 생성될 경우에는 그 빈도가 극히 희박
하고 아주 짧은 시간 지속되는 장소

조치할 사항

■지사장은 폭발위험장소인 Vent Point 주변에 위치한 조명반 판넬 및 등기구를 방폭설비로 제작하여 설치하시기 바랍니다.(개선)