

현 지 조 치

제 목 비상발전기 유지관리를 위한 소모품 교체기준 수립 필요

관 계 부 서 △△△△처

내 용

본사 사옥에는 비상시 건물 내 전원공급을 위한 비상발전기(380V,1250kw) 2대가 설치되어 있다. 비상발전기는 한전 전원 공급 중단 등으로 인한 비상사태 발생 시 승강기, UPS(무정전전원공급장치) 등 건물 중요 설비에 전원을 공급할 수 있도록 하기 위하여 평상시 유지관리가 중요시되는 설비이다.

공사 「전기설비 운영지침서」 내 ‘비상발전기 운전기준’에 따르면 비상발전기 상태 및 성능점검을 위해 무부하 운전을 주 1회, 정기점검은 반기 1회 실시하도록 되어 있다. 이에 비상발전기 점검여부를 확인해 본 결과, 비상발전기 상태 및 성능점검을 위한 가동점검을 정기적으로 실시하고 있었으나, 엔진오일, 밋데리 등의 중요 소모품에 대한 교체기준이 지침서에 마련되어 있지 않아 아래의 사례와 같이 담당자 판단에만 의존하여 교체되고 있음을 확인하였다.

【 본사 비상발전기 소모품 교체 사례 】

- 비상발전기 엔진오일 최초 교체 시기는 '14.10월 신사옥 준공 후 2년 2개월이 경과된 '16.12월이고, 2차 교체 시기는 1년이 경과된 '17.12월로써 주기가 도래하여 교체한 것인지 설비 정기 점검결과에 따른 것인지 등에 대한 교체기준(사유)이 명확하지 않음

※ 참고사항 : 한국★★★★공사 「비상용예비발전기 안전관리요령」에 따르면 엔진오일 1년, 에어클리너 3년, 냉각수 및 냉각수 필터 2년, 배터리 2~3년 주기로 교체토록 명시되어 있음

아울러 일부 지사²⁵⁾의 경우에는 지침서에 비상발전기 소모품 교체기준을 수립하여 관리하고 있음을 살펴볼 때 향후 본사에서도 비상발전기의 체계적 관리를 위해 소모품 교체기준을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

○○○○팀에서는 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

△△△△처장은 사옥 비상발전기의 엔진오일, 밋데리 등 중요 소모품 교체에 대한 검토 주기를 절차서(지침서)에 반영하여 정기적으로 교체 시행여부를 판단할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (현지조치)

25) ▲▲지사(엔진오일 1회/2년, 냉각수 1회/3년)와 ★★지사(엔진오일 1회/2년, 냉각수 1회/2년, 연료필터 1회/2년)의 경우 지침서에 비상발전기 소모품 교체기준을 마련하고 있음