

우 수 업 무 사 례 4

관련부서

□□지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 비활성가스(Inert Gas)설비 안전성 향상

* Inert Gas설비 : 암반저장탱크 압력 유지용 설비

1. 개 요

- Inert Gas설비의 Vent배관(20")에 Butterfly Valve 추가 설치를 통한 기밀성 확보로 화재 및 폭발 위험성 사전 제거

2. 현행 문제점

- (현상황) Inert Gas설비의 Vent배관(20")에 설치된 MOV-791(Gate Valve)의 기밀성 불량으로 탄화수소가스 Passing됨
- (문제점) Inert Gas설비의 Booster Blower로 미량의 탄화수소가스가 유입되어 화재 및 폭발 위험요소 발생

3. 개선 내용

- 기밀성이 우수한 Butterfly 타입의 밸브를 추가 설치하여 탄화수소가스 Passing 방지

4. 기대효과

- Inert Gas설비 배관에 Butterfly Valve 추가 설치로 기밀성을 향상하여 탄화수소가스 누출을 원천 차단함으로써 설비의 화재 및 폭발 위험요소 사전 제거
- 자체작업을 통한 기술력 향상 및 예산절감
(절감액 : 31,402천원, 부가세 포함)