

권 고

제 목 해양시설관리 용역직원 소방훈련 미실시

관 계 부 서 ☆☆지사

조 치 부 서 ☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆지사는 자체 소방계획서에 따라 정기적으로 소방훈련을 실시하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

☆☆지사는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조 및 동법 시행령 제24조에 따라, 화재 등 재난발생시 신속하고 효율적으로 대응 및 복구함으로써 인명과 재산 피해를 최소화 할 수 있도록, 사업장내 위험지역에 근무하는 공사직원 및 관련 용역사 직원을 대상으로 소방훈련계획을 수립하여 소방계획서에 반영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆지사에는 해양오염사고 방지 및 안전한 터미널 운영 등을 위해 해양시설관리 용역직원(이하 “용역직원”이라 한다)이 Jetty지역에 상주¹⁾하여 관리·운영 중인데도, 2017년 이후 Jetty지역에서 실시한 소방훈련(3회)에는 용역직원이 훈련대상에서 제외되어, Jetty지역 재난상황 시 용역직원들의 대처능력 부족에

1) 용역직원 전체 11명이 근무하고 있다.



따른 효과적인 재난대응이 이루어지지 않을 우려가 있었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ☆☆지사는 향후 Jetty지역에서 소방훈련 시 용역직원들을 포함한 소방훈련을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆지사장은 Jetty지역에서 소방훈련 시 용역직원들을 포함한 소방훈련계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

