

감사결과 처분요구서

- ○○본부 협력업체 산업안전사고 조사 건 -

2018. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 정비감독 업무 미흡(경고)	3
2. 산업안전 임회업무 미흡(경고)	6
3. 산업안전 관리감독 소홀(주의)	8
4. 산업안전사고 발생 관련 후속조치 철저(통보)	10

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2017. 8. 31. ○○ 본부 ■ ■ 발전소에서 협력업체 직원 1명의 사망사고(산업안전사고)가 발생함에 따라, 사실관계를 확인하고 필요 시 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 우리 회사 직원의 관련규정 준수여부 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 9. 20.부터 같은 해 10. 27.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 업무처리 적절성 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2018. 4. 10. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	○○ ●●발전소 ●●팀	감 찰	정비감독업무 미흡	경 고	(1)
2	○○ ●●발전소 ●●팀	감 찰	산업안전 임회업무 미흡	경 고	(1)
3	○○ ●●발전소	감 찰	산업안전 관리감독 소홀	주 의	(1)
4	○○ ●●발전소 ◆◆팀	감 찰	산업안전사고 발생 관련 후속조치 철저	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 정비감독업무 미흡

관 계 부 서 ○○본부 제··발전소 ●●팀

내 용

○○본부 제··발전소 ●●팀은 원전 용수 및 화학설비 운영관리 등의 업무를 담당하고 있다.

「정비작업 처리 관리 절차서」5.0항(책임)에 따르면, 감독자는 정비계획을 수립하고 작업 전 작업조건 확인 후 정비원에게 정비를 요청하며, 작업진행 중 정비원의 부적절한 절차나 행동 확인 시에는 시정조치 지시를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 감독원은 작업착수 전 작업내용을 충분히 숙지하고 현장여건을 확인한 후 작업을 착수시켜야 하며, 입회업무를 철저히 수행하여 작업 중 정비원의 부적절한 행위를 예방 또는 금지시켜야 한다.

그러나, ○○본부 제··발전소 ●●팀 □직급 A는 ▣호기 거품 제거장치 제거

작업 담당감독원으로서 당해 작업이 고소작업에 따른 안전작업 요건에 해당됨을 알고 있는 상태에서 정비오더를 발행하였음에도 ① 실제 고소작업의 요건이 성립되는 그레이팅 인양방법 등에 대하여는 충분히 검토하지 않은 채 현장입회 감독을 하였고 ② 현장입회 감독을 하면서도 당시 작업현장에 함께 있었던 협력업체 정비원들과 달리 재해자의 돌발행동을 인지하지 못할 정도로 감독업무에 집중하지 않고 소극적으로 감독업무를 수행하였다.

비록, 위 사람이 협력업체로부터 별도의 입회통보를 받지 못하였음에도 과거의 경험을 토대로 스스로 작업현장에 입회하여 감독업무를 수행하였다는 점과 거품 제거장치 제거작업 착수 전 정비원들에게 고소작업임에 따라 안전 고리를 체결하고 작업하라는 등 안전작업과 관련된 주의사항을 주지시킨 점은 충분히 인정할 만하고, 거품 제거장치 제거작업의 주 작업은 그레이팅 인양작업이 아닌 거품 제거장치를 제거하는 것인데 그레이팅 인양 등은 발전소 내 다양한 작업현장에서 협력업체 정비원들에 의해 통상적으로 이루어지는 일종의 정비원 고유 업무라고 할 수 있음에 따라 담당감독원이 이를 직접 검토, 세부적으로 관여하는 것이 현실적으로 어렵다고 할 수도 있으나, 담당감독원으로서 감독업무에 집중하지 않고 소극적으로 감독업무를 수행한 점은 잘못된 것이다.

조치할 사항 ○○ 본부장은 현장감독 업무를 미흡하게 처리한 제 ▪ ▪ 발전소
●●팀 □직급 A를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기
바랍니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 산업안전 입회업무 미흡

관 계 부 서 ○○본부 제ㆍㆍ발전소 ㉠㉠팀

내 용

○○본부 제ㆍㆍ발전소 ㉠㉠팀은 원전 안전 성능지표 관리, 화재방호 및 안전관리 등의 업무를 담당하고 있다.

「정비작업 처리 관리 절차서」 5.0항(책임)에 따르면 안전담당부서는 일일 작업 계획 수립 시 산업안전입회자를 지정토록 되어 있고, 7.6항(일일 작업계획 입력 및 작업 리스크 검토)에 따르면 ㉠㉠팀 ★★차장은 ‘산업안전·화재방호 리스크 평가기준’에 따라 각 등급별로 산업안전입회자를 지정토록 되어 있다.

따라서, ○○본부 제ㆍㆍ발전소 ㉠㉠팀에서는 고소작업으로 인해 추락사고 등이 예상될 수 있는 정비작업에는 별도의 산업안전입회자를 지정하여야 하고, 지정된 산업안전입회자는 반드시 작업현장에 입회하여 산업안전사고를 예방하는 역할을

수행하여야 한다.

그러나, ○○ ■ ■ 발전소 ●●팀 □직급 B는 2017.8.31. ‘▣호기 거품 제거장치 제거작업’에 대하여 산업안전입회자로 지정되었음에도 작업현장에 입회를 하지 않았다.

비록, □직급 B가 협력업체 정비원 등으로부터 별도의 입회연락을 받지 못하였다는 점과 산업안전 업무를 담당한 기간이 짧아 관련 업무를 제대로 이해하고 적극적으로 이행하기가 현실적으로 어려웠다는 점 등은 고려할만 하나, 산업안전입회자로 지정되었음을 인지하고 있었음에도 이를 적극적으로 이행하지 않은 것은 잘못된 것이다.

조치할 사항 ○○ 본부장은 산업안전입회업무를 미흡하게 처리한 제 ■ ■ 발전소 ●●팀 □직급 B를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 산업안전 관리감독 소홀

관 계 부 서 ○○본부 제·발전소

내 용

○○본부 제·발전소는 발전소 운전/관리 및 정비 제반업무, 발전소 안전성 제고 제반업무 등을 담당하고 있다.

「○○본부 산업안전보건관리 운영지침」에 따르면, ○○본부 내 각 △장은 ‘처·소 안전보건관리책임자’로서, 발전소 내 산업재해 예방 계획 수립 및 작업환경의 점검/개선에 관한 사항 등에 대하여 관리토록 되어 있다.

이에 따라, ◇직급 C는 2017. 1. 25. 경 ○○·발전소에 부임한 후, ‘산업안전관리 강화를 위한 제재조치 수립지시’를 통해 ‘○○·발전소 산업안전 7대 기본수칙’을 선정하는 등 평소 산업안전관리를 위해 많은 관심과 노력을 기울였다.

그러나, 2017. 8. 31. ○○·발전소 내에서 발생한 산업안전사고는 협력업체의

작업 부주의 및 절차서 미 준수, 담당 감독원의 소극적인 감독행위와 지정된 산업 안전입회자의 작업 현장 미 입회 등 위 사람의 책임관리 하에 있는 ○○ ▪ ▪ 발전소 구성원(협력업체 포함)의 평소 산업안전 의식 결여 등으로 인해 발생한 사안인 만큼 이에 대한 총괄적인 관리책임이 있다.

조치할 사항 ○○ 본부장은 산업안전 관리감독 업무를 소홀히 한 제 ▪ ▪ 발전소 ◇직급 C를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.

(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산업안전사고 발생 관련 후속조치 철저

관 계 부 서 ○○본부 제 ■ ■ 발전소 ◆◆팀

내 용

○○ 본부 제 ■ ■ 발전소 ◆◆팀은 경상 및 계획예방정비 공사 관리 등을 담당하고 있다.

사규 「안전계약 특수조건」 및 「공사도급계약서」 ‘안전계약 특수조건’ 제5조(제재 기준)에 따르면, 계약상대자의 과실로 인하여 안전사고가 발생한 경우 해당 계약 상대방에게 벌점을 부과하고 위약금을 납부토록 하여야 한다고 명시되어 있고, 「공사도급계약서」 Ⅲ. 공사계약특수조건 제19조(배상 및 포상)에 따르면, 계약상대자가 ‘절차서 미 준수’를 한 경우에는 별도의 산정기준에 따라 손해배상금을 납부하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서, 회사 관련부서에서는 계약상대자의 귀책사유로 인하여 안전사고가 발생한

경우 해당 계약상대자에게 벌점/위약금을 부과하여야 하고, 계약상대자가 관련 절차서 미 준수 등을 한 경우에는 이에 해당하는 손해배상금을 납부토록 하여야 한다.

이에 따라, ○○ ■ ■ 발전소 ●●팀에서는 2017. 8. 31. 발생한 산업안전사고와 관련하여 2017. 9. 6. 해당 협력업체에게 ‘계약상대자 제재사실 통보서’를 발행하였고, ◆◆팀에서는 2017. 10월 경 자체점검을 통해 해당 협력업체가 「정비작업 처리 관리 절차서」뿐만 아니라 「작업 전 회의 및 작업 후 평가절차서」도 위반하였음을 추가로 확인하였다.

따라서, ○○ 본부 제 ■ ■ 발전소에서는 2017. 8. 31. 발생한 산업안전사고와 관련하여 계약요건에 명시된 계약상대자의 책임사항을 면밀히 검토하고, 계약상대자가 해당 계약요건을 준수하지 않은 사안에 대하여는 벌점/위약금 및 손해배상금을 부과하는 등 적절한 후속조치를 취할 필요가 있다.

관련부서 의견 ○○ 본부 제 ■ ■ 발전소 ◆◆팀에서는 「안전계약 특수조건」 및 「공사도급계약서」에 따라 해당 협력업체에게 벌점을 부과하고 위약금과 손해배상금 등을 납부토록 하는 것이 타당함에 따라 차후 정비심의위원회 개최 등을 통해 위약금/손해배상금 등을 확정하고 청구(또는 기성대가 지급 시 감액 등)할 예정임

조치할 사항 ○○본부장은 산업안전사고 발생과 관련하여 협력업체의 귀책
사유를 분명히 하고 적절히 후속조치 하시기 바랍니다.(통보)