

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보(교육)요구

제 목 품질등급 기자재 인수검사 절차 위반

관 계 부 서 ■본부

내 용

○ 절차서 품질10-1001 「발전기자재 인수검사」 5.0항에 기술된 “발전기자재 품질관련품목에 대한 품질분야 인수검사 및 인수검사보고서 작성·승인은 품질검사부서에서 수행하여야 한다.”라고 되어 있으나 감사결과 솔레노이드밸브 등 13품목 검수과정에서 수요부서 담당자가 품질등급 자재를 직접 품질검사를 시행하고 인수검사 보고서 작성 및 소속부서장의 승인(2017. 4. 28.)을 득하였음을 확인하였다.

※ 이후 품질검사부서에서 정상적으로 품질분야 인수검사를 수행하고 인수검사보고서를 작성 및 승인(2017. 5. 22.)하였음.

☞ 수요부서에서 품질등급 기자재 인수검사 수행 현황

No	계약번호	계 약 명	내 용	담당자	비 고
1	*****	솔레노이드용 밸브	품질등급 기자재 인수검사 절차 위반	J	총 2건

조치할 사항

■본부장은 품질등급 기자재 인수검사 업무와 관련하여 품질등급 기자재 인수검사 절차를 위반 하지 않도록 설비운영 부서(수요부서) 인수검사 담당 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.
(통보)