

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구

제 목 기사재 인수검사 시 증빙서류 첨부 누락

관 계 부 서 ■본부

내 용

- 절차서 품질10-1001 「발전기자재 인수검사」 7.3.3항에 기술된, “기술 및 품질분야 인수검사자는 인수검사 결과 증빙서류(치수검사, 성능시험, 품질증빙서류 CFSI 검증결과 등)를 인수검사 보고서에 첨부한다.”라고 되어 있으나, “열교환기 1종, 설치조건부 구매”감사결과, 인수검사자는 설치 후 성능시험을 수행하였음에도 증빙서류를 누락시켜 향후 정비이력 관리 및 품질확보 등에 문제점을 초래하였다.

조치할 사항

■본부장은 ① 성능시험이 포함된 설치조건부 기사재 인수검사 시 관련 증빙서류 첨부을 누락하는 등 인수검사 업무를 소홀히 한 ◎소 ■팀 ★직급 I에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 처분(주의) 하시기 바라며 ② 인수검사 업무와 관련하여 누락된 증빙서류를 추가하고 동일 사례가 발생하지 않도록 자체교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)