

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 (요 구)

제 목 교정지연 장비 관리 미흡

관 계 부 서 ■본부 ◆처 ▣팀 외 15개 팀

내 용

1. 개요

측정 및 시험 장비는 주기에 따라 교정되어야 하고 교정기한이 초과하였거나, 교정부적합, 고장 및 파손 등이 확인되면 장비상태를 “사용보류” 또는 “수리”로 변경하여 사용이 불가능하도록 관리되고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

□ 표준정비 절차서

표준정비-9185에서는 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)의 교정대상 시험 장비는 주기에 따라 교정되어야 하고 교정기한이 초과하였거나, 교정 부적합, 고장 및 파손 등이 확인되면 장비상태를 “사용보류” 또는 “수리”로 변경하여 대출이 불가능하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 문제점

□ ■본부 MTES에 등록된 시험장비 중 사용보류로 설정되어 대출이 불가능한 장비 219건을 조사해 본 결과 아래와 같은 문제점이 있음을 확인하였다.

- ▶ 장비를 이미 불용처리 하였으나 MTES에 관련 내용 등록 안함
- ▶ 장비 교정 완료하였으나, MTES에 관련 내용 미등록
- ▶ 성능저하 또는 오염되었거나 필요성이 없어져 미사용 상태로 관리

- ▶ 고장, 파손, 사용불가로 불용처리 하여야 하나 사용보류 상태로 관리
- ▶ 동일 장비가 이중으로 등록
- ▶ 관리부서가 명확하지 않아 관리 사각지대 발생

4. 감사검토 의견

측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)의 장비상태가 교정지연 및 교정 완료 후에 관련 내용을 미등록 하는 등, 장비관리에 허술함이 많음을 확인되었다. 각 부서별 장비관리 담당자 및 사용자는 장비관리에 더욱더 관심을 가질 수 있도록, 주간 또는 월간 점검 List를 개발하여 점검 할 수 있는 방향을 제시 함.

조치의견

■ 본부장은 “측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)”의 사용보류로 설정되어 대출이 불가능한 장비 중 관리가 미흡한 장비에 대해 ① MTES에 장비의 최신상태를 등록, ② 사용하지 않는 장비 관리전환 검토, ③ 폐기가 필요한 장비 불용처리 후 처리결과를 MTES에 등록, ④ 이중으로 등록된 장비에 대해 MTES 오류 수정, ⑤ 관리부서 부재 및 명확하지 않은 장비에 대해 관리부서 재지정 후 해당 장비에 대해 관리방안 검토 및 처리를 시행하시고 ⑥ 주간 또는 월간 점검 List를 개발하여 점검(통보)