

감사결과 처분요구서

- 일상감사 비대상 소규모 사업 이행실태 조사 -

2e7ac336-cfd11081416

2019. 11.

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사 결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	2

d8e2f77b-cba611081416



I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- ☐ 「사업소 일상감사업무 처리지침」 개정 및 소요부서 직접 집행금액의 상황에 따라 일상감사 비대상 소규모 사업(공사, 용역 : 3천만원 미만, 구매 : 2천만원 미만, 직구매 : 1천만원 미만)을 시행함에 있어 분할발주 여부, 부적합한 물품 구매, 관련 규정·절차 준수 등에 소홀히 할 수 있는 바, 이에 대한 전반적인 실태 점검을 통해 개선사항을 도출하고 사회적 책무의 일환으로 우월적 지위를 이용한 규정·절차 위반 사례 감사 필요
- ※ 시행근거 : 2019년도 ○본부 연간 감사계획에 의거 시행

2. 감사 대상 및 범위

- ☐ 감사 대상 : ○○ 전(全) 부서
- ☐ 감사 범위 : ○본부 1년간[‘18. 1. 1. ~ ‘18.12.31.] 일상감사 비대상 소규모 사업 이행 실태의 적정성^{d8e2f77b-cba611081416}

3. 감사 중점

- ☐ 구매, 공사, 용역 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 두고 감사 수행

○ 공사·용역 시행의 적정성

- 예산산출 적정성, 정산내역, 분할발주 여부 등

○ 구매(직구매 포함) 시행의 적정성

- 시행의 타당성, 예산산출 적정성, 분할발주 여부 등

○ 사회적 책무 수행의 적정성

- 자재검수·준공검사기한 및 대금지급 규정 준수 등

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 9. 23.부터 같은 해 10.18.까지 감사차장 외 3명의 감사자를 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 내부검토를 거쳐 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류
1	○본부 ◇팀 □발 ◇팀	특정	공사비 정산 부적정(2건) (근로자재해보장보험료 증빙 누락)	통보
2	○본부 ◇팀 ◇팀 □발 ◇팀 ◇팀	특정	직구매 예산산정 방식 부적정 (단일견적 적용 : 24건)	통보
3	○본부 ◇팀 ◇팀 ◇팀 ◇팀 □발 ◇팀 ◇팀 ◇팀 ◇팀 □발 ◇팀 ◇팀 ◇팀 □발 ◇팀 ◇팀 ◇팀	특정	d8e2f77b-cba611081416 직구매 검수(3자 검수) 절차 미준수(94건)	통보

2. 처분요구 세부 명세 : “별첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 공사비 정산 부적정

관 련 부 서 ○본부 ◇팀, □발전소 ◇팀

내 용

- 우리회사 [협력업체 근로자재해보장보험 가입 계약특수조건] 제5조(보험료의 정산) ①항에 의거 해당 보험료는 사후정산 및 실비 정산을 기준으로 하되, 계약 당시 비목금액을 한도로 하여 정산하여야 한다고 규정되어 있음.
- 그러나 이건 '□발전소 사옥 체육시설 증축 전기공사' 등 2건에 대하여 근로자재해보장보험 증빙서류 없이 전액을 정산함으로써, 적정한 근거 없이 정산을 수행하였음.

[표-2. 준공 정산 부적정 건]

순 번	계약번호	계약명	계약부서	사번	담당자	정산 보험료 [원]
1	*18S*****	□발전소 사옥 체육시설 증축 전기공사	◇팀	*****	☞	15,771
2	*18S*****	○2호기 원자로냉각재 아연주입장치 전원설치 공사	□발전소 ◇팀	*****	☞	18,699

- 따라서, 근로자재해보장보험료는 엔지니어링공제조합 혹은 보험사에서 발급하는 근로자재해공제증권을 토대로 증빙 후 계약 당시 비목



금액 한도 내에서 공사비를 정산할 수 있도록 조치가 필요함.

조치할 사항 ○본부장은 공사관리규정 및 협력업체 근로자재해 보장보험 가입계약특수조건 제5조(보험료의 정산)의 해당부서 자체교육을 통해 동일 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**

d8e2f77b-cba611081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 2

제 목 직구매 예산산정 방식 부적정

관 련 부 서 ○본부 ◇팀, ◇팀,
□발전소 ◇팀, ◇팀

내 용

- ☐ [계약규정시행세칙] 제12조(예정가격의 결정기준)에 의거 '예정가격'은 ①거래실례가격 ②원가계산 ③감정가격 ④유사 거래실례가 또는 견적가격 순으로 결정되며, '예산금액'은 이를 준용하거나, [구매예산산정지침]에 따라 산정한 가격으로 결정하도록 규정되어 있으며,
- ☐ 동 세칙 제13조(거래실례가격 및 표준시장단가에 의한 예정가격의 결정) ①항 3호 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래 실례를 직접 조사하여 확인한 가격으로 예정가격을 결정할 수 있고, 복수의 견적을 비교 검토함으로써 가격의 적정성을 확보하여야 한다고 규정되어 있음.
- ☐ 또한 구매 예산을 합리적으로 산정하기 위하여 우리 회사에서는 표준 지침-9033A-03[구매예산 산정 지침]을 작성하였으며, 전 부서에서는 이를 준수하여야 함.
- ☐ 그러나, [☆호기 연료유 분석업무] 등 24건의 경우 단일 견적서만을 토대로 예산을 산정하고 구매 업무를 진행하여 예산 산정의 적정성에 대한 검토가 적절히 이루어지지 않은 사실을 확인함.



□ 따라서, 구매 예산산정 시 계약규정 및 구매예산산정지침 조항을 근거로 하여 합리적인 예산 산정이 이루어질 수 있도록 조치가 필요함.

조치할 사항 ○본부장은 계약규정시행세칙 및 구매예산산정지침의 해당 부서의 자체교육을 통해 예산산정 시 동일사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

d8e2f77b-cba611081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3

제 목 직구매 검수(3자 검수) 절차 미준수

관 련 부 서 ○본부 ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀,
□발전소 ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀, ◇팀
□발전소 ◇팀, ◇팀, ◇팀
□발전소 ◇팀, ◇팀, ◇팀

- [물자관리지침] 제47조(검수 및 검사 책임자) ②항에 의거 물자청구담당자와 감독자는 [계약규정시행세칙] 제81조(감독과 검사직무의 겸직) 각 호의 1(특별한 기술을 요하는 검사에 있어서 감독을 행하는 자 외의 자로 하여금 검사를 행하게 하는 것이 현전히 곤란한 경우)에 해당하는 경우를 제외하고는 검수 및 검사 직무를 겸할 수 없다고 규정되어 있음.
- [물자관리지침] 및 [계약규정시행세칙] 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 의거하여 제작품이 아닌 물품 구매 시 검수 업무는 물자청구담당자 및 감독자를 제외한 제3자가 수행하여야 함에도 불구하고 '☆2 에어컨 드레인 펌프 구매' 등 94건(물자청구담당자 직접검수를 수행 : 47건, 검사 수행 절차 미이행 : 47건)의사실을 확인함.
- 따라서, 물자청구담당자가 직접 검수 수행 또는 검사보고서 작성의 절차 누락 등 직구매 3자 검수 절차를 위반하지 않도록 조치가 필요함.

조치할 사항 ○본부장은 물자관리지침 및 계약규정시행세칙의 해당부서 자체교육을 통해 동일사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

d8e2f77b-cba611081416