

감사결과 처분요구서

- 기상관측설비 운영실태 조사 건 -

2019. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 기상관측설비 성능개선 확인절차 미흡(경고)	3
2. 기상관측설비 운영 개선방안 수립(통보)	5

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

■소 기상관측설비 운영 실태 및 관련자 업무처리 적정성 여부 등을 확인하여 필요 시 개선사항 발굴 및 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 기상관측설비 운영 전반에 대하여 업무처리 적정성 여부 및 관리실태 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2019. 1. 2.부터 같은 해 1. 31.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 기상관측설비 운영 전반에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 5. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	인 원 (건수)
1	△ 본부 ▼팀	감 찰	기상관측설비 성능개선 확인 절차 미흡	경 고	1
2	○ 실 ◇팀	감 찰	기상관측설비 운영 개선방안 수립	통 보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 기상관측설비 성능개선 확인 절차 미흡

관 계 부 서 △ 본부 ▼팀

내 용

△ 본부 ▼팀은 네트워크 신증설, 운영 및 유지보수, 전산설비 및 부대설비 유지보수 등의 업무를 담당하고 있다.

△ 본부 자동기상관측설비 성능개선 「물품구매계약」 일반조건 제20조(납품검사)

①항에 따르면 계약상대자는 설치·성능시험 조건 등을 완료한 후 발주자에게 서면으로 검사요청을 하여야 하고, 같은 조 ②항에 따르면 검사는 구매 시방서 및 관련법규에 규정된 설치요건·성능 등을 포함하여야 하는데, 같은 조 ③항에 따라 발주자는 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 요구할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서, 계약상대자는 해당 자재에 대한 설치 및 성능시험이 완료되면 담당감독원에게 서면으로 결과보고를 하여야 하고 회사 담당감독원은 감독업무를 성실히

수행하면서 설치 과정 또는 성능시험 결과 조치가 필요한 경우에는 계약상대자로 하여금 필요한 시정조치를 하도록 하여야 한다.

그러나, △ 본부 ▼팀 ◎직급 A는 기상관측설비 성능개선용 자재를 구매 요청한 담당 감독원임에도 기상관측설비 설치 및 성능시험 과정 중 기상정보가 제대로 지정되어 있는지 여부를 확인하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 △ 본부장은 기상관측설비 성능개선 감독업무를 소홀히 한 △ 본부 ▼팀 ◎직급 A를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 자동관측설비 운영 개선방안 수립

관 계 부 서 ▲ 본부 ○실 ◇팀

내 용

▲ 본부 ○실 ◇팀은 방사능 방재대책 및 환경방사능 관리업무 총괄, 방사선 비상대응시설 운영 및 관리, 방사선 환경감시 등의 업무를 담당하고 있다.

(주)□는 기상관측설비 관련 전문기술과 경험을 보유한 업체이지만 2017.9월 경 △ 본부 기상관측설비 성능개선 시 기상정보를 제대로 지정하지 않는 등 유사사례가 재발되지 않도록 하기 위해서는 철저한 공급자 관리와 더불어 종합적인 관리대책 수립이 필요한 실정이다.

이에 따라, 회사 주관부서에서는 안정적인 기자재 공급 및 유지보수와 더불어 공급자로 하여금 스스로 경각심을 가질 수 있도록 신규 공급자 발굴을 통한 공급자 다양화 등 종합적인 운영 개선방안을 수립할 필요가 있다.

조치할 사항 ○실장은 유사사례 재발방지 및 안정적인 기자재 공급 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 종합적인 기상관측설비 운영 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)