

통 보

1. 제 목 : 국·공유개발재산 등 시설물 점검관리 부적정
2. 소관부점 : 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처는 2019. 6월말 현재 국·공유개발재산, 인수재산, 종전부동산 등 사업장 30건¹⁾에 대해 자회사인 (주)◆◆◆◆◆◆ 등 건물 종합관리용역업체에 시설물 관리용역을 주고 건물종합관리업체의 용역 수행을 관리·감독하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」 제86조에 따르면 공사는 개발재산을 적절한 상태로 유지하고 기능이 정상 가동될 수 있도록 시설물을 보수하여야 한다고 되어 있으며, 같은 세칙 제85조에 따라 각 사업장별로 (주)◆◆◆◆◆◆와 같은 건물종합관리용역 업체를 선정하여 시설물 관리업무를 수행하도록 하고 있다.

또한, 건물종합관리용역 계약의 과업지시서에 건물별 주요설비가 명시되어 있고, 건물종합관리용역업체는 시설물을 보전·유지하기 위해 필요한 최선의 예방조치를 취하여야 한다고 되어 있으며, 관리운영 책임과

1) 임대관리중인 전체 33건 중 공공재산관리처에서 30건, 국유남부개발처가 3건 관리중임

범위(설비의 일상운전, 점검, 보전 및 보수 등)도 명시되어 있다.

따라서, 건물종합관리용역업체는 시설물을 주기적으로 점검하고 이상 발견시 공사(공공재산관리처)에 통지하여야 하며, 공사는 유지·보수 조치를 통해 시설물이 정상 가동될 수 있도록 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■에 2000. 11월 설치하여 운용중인 비상발전기 2호기2)의 경우, 동 설비의 제작업체인 △△△서비스(주)에서 발행한 운전지침에 따르면 엔진유허유, 필터 등에 대해 3~5년마다 정기 교체 하여 관리하도록 되어 있으나, 실제로는 2008. 6월 이후 10년 이상 동안 관련 부품을 한번도 교체하지 않았다.

또한, 2019. 1. 10. 자체 운전점검(월 1회)중 이상소음, 점화불량 증상이 발견됨에 따라 2019. 6월 유허유, 필터 등 소모품과 연소기 등을 교체한 사실이 있으면서도 감사대상기간(2017. 12. 1.~2019. 6. 30.) 동안 건물종합 관리업체3)의 점검일지 내용을 보면 [그림 3]과 같이 이상징후 발생 전 월·당일 및 보수공사 실시(2019. 6월) 전까지도 엔진 내부 연료 오일 누유 개소, 유허유 레벨 항목 등에 대해 상태가 양호한 것으로 점검결과를 작성하는 등 형식적으로 점검을 하고 있는 것으로 나타났다.4)

2) 1998. 1월 제조된 일본 ●●●●사 제품이며, 1호기(540kw), 2호기(1,000kw)로 구성

3) 감사대상기간 중 2017. 12. 1.~2018. 12. 30.까지는 ▲▲▲서비스(주)에서, 2018. 12. 31.~ 2019. 6. 30.기간에는 (주)◆◆◆◆◆에서 관리함

4) 본 비상발전기 설비와 관련된 안전사고는 현재까지 발생한 바 없음

[그림 3] ■■■■■■■■ 발전기 운전 및 점검일지 작성 현황

작성 시점	2018. 12. 6. (이상징후 발생 이전)	2019. 1. 10. (이상징후 발생 당일)	2019. 2. 15. (이상징후 발생 후)
관리자	▲▲▲서비스(주)	(주)◆◆◆◆◆◆◆◆	
점검 일지	“기재 생략”		

한편, 시설 설비의 주요 점검항목에 대하여는 대상항목·점검주기·점검방법 등을 표준화 할 필요가 있는데도 [그림 4]와 같이 동일설비도 사업장마다 점검항목, 점검일지 양식이 상이하여 필수적으로 점검해야 하는 항목이 점검대상에서 누락될 우려가 있고, 공사 담당자가 시설 설비의 실제 상태를 효율적으로 파악하기가 어려울 수가 있다.

[그림 4] 사업장별 발전기 점검일지 예시

◆◆ ◆◆◆◆	■■■■■■■■
---------	----------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 시설물 설비를 관리하는 (주)◆◆◆◆◆◆◆ 등 건물종합관리용역업체와 협력을 통해 시설물의 기능을 유지하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장은 (주)◆◆◆◆◆◆◆ 등 건물종합관리용역업체로 하여금 설비 점검일지를 정확하게 작성하도록 하고 점검양식, 필수 점검항목, 점검주기 등을 표준화하여 운영하는 방안을 마련하도록 하시기 바랍니다.(통보)