

시정 및 주의요구

제 목 소방안전관리 업무 수행 불철저

소 관 부 서(기관) ★★★★★단

조 치 부 서(기관) ★★★★★단

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “「소방시설법」”이라 한다)에 따라 소방안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「소방시설법」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리)에 따르면 ★★★★★단은 화재 예방 및 안전관리를 위해 소방계획서 작성·시행, 자위소방대 구성, 방화시설 유지·관리, 소방훈련 및 교육 등의 소방안전관리 업무를 수행하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 소방계획서 작성 불철저

소방계획서를 작성할 때에는 「소방시설법 시행령」 제24조(소방안전관리대상물의 소방 계획서 작성 등) 각 호에서 정하는 모든 사항¹⁾을 포함하여 작성하여야 한다.

1) 소방계획서에 포함되어야 할 사항 : 소방안전관리대상물의 일반현황, 소방 및 방화시설 현황, 자체점검계획 및 화재진압대책, 소방교육 및 훈련계획, 소화 및 연소방지 관련사항, 위험물 저장 및 취급현황 등

그런데 ★★★★★단의 소방계획서를 점검한 결과 [표]와 같이 관계법령에서 정하는 필수항목이 누락되어 있거나 구체적으로 명시하지 않는 등 미흡하게 작성되어 있었다.

[표] ★★★★★단 소방계획서 점검 결과

관계법령의 포함 사항	★★★★★단 소방계획서	조치 필요사항
자체점검 계획 및 화재진압대책	점검시기를 수시·필요 시로만 명시, 자체점검 방식 등은 누락	점검시기 및 점검방식 구체적으로 작성
피난시설 위치, 피난경로 등 피난계획	피난안내도 누락	피난안내도 첨부
자위소방조직 구성 및 임무부여	담당자 미지정, 비상연락망 누락	담당자 지정 및 비상연락망 표기
위험물 저장 및 취급 사항	위험물 관리에 관한 사항 누락	위험물 취급 및 관리현황 표기

나. 소방훈련 및 교육 불철저

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」²⁾제14조(소방훈련과 교육)에 따르면 공공기관은 직원을 대상으로 연 2회 이상 소방훈련과 교육을 실시하도록 되어 있다.

그런데 ★★★★★단은 소방계획서에 화재예방 소방교육은 분기 1회, 소방훈련은 연간 4회 실시하기로 계획을 수립하였음에도 20××. ×. ×. ~ 20××. ×. ××. 감사일 현재 까지 소방훈련 및 교육을 실시하지 않고 있었다.

관계부서(기관) 의견 ★★★★★단은 감사결과를 수용하면서 관계법령에 따라 소방계획서를 다시 작성하고, 소방훈련과 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 대통령령 제26916호, 2016. 1. 21. 시행

조치할 사항

★★★★단장은

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에 따라 소방계획서를 다시 작성하시기 바랍니다.(시정)

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」에 따라 소방훈련 및 교육을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)