

시정·개선요구 및 통보

제 목 소방안전관리 불합리

소 관 부 서(기관) GKD

조 치 부 서(기관) GKD

내 용

1. 업무 개요

GKD는 ㄱㄱ을 주원료로 하여 ㄴㄴㄴ을 생산하는 화재에 취약한 사업장으로 화재 진화를 위해 소화기, 소화전 등의 소방 설비를 비치하고 소방차를 운용하는 등 소방 안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

GKD는 정전기, 스텝클리너 등의 기계장치로 ㄱㄱ에 포함된 철사, 돌 등 이물질 제거하는데 이때 발생하는 스파크, 마찰열 등으로 인해 연평균 X회 화재가 발생하였으며, 특히 벽체가 없이 지붕만 있는 창고 및 야적장에 보관하는 ㄱㄱ은 점화원으로부터 차단하는 것이 쉽지 않고, 일단 화재가 발생하면 쉽게 꺼지지 않아 대형화재로 번질 우려가 있다.

따라서 GKD는 화재 취약 장소에는 소방 설비를 비치하여야 하며, 이 중 소화기의 경우에는 화재 진화 후에 소화약제로 인하여 설비가 손상, 부식되어 가동되지 못하는 등의 2차 피해가 발생하지 않는 소화기¹⁾를 비치할 필요가 있다.

한편, GKD는 화재 시 신속하고 효과적으로 초동 대처할 수 있도록 자체적으로 자위소방대를 편성하고 소방훈련을 실시하는 등의 소방안전관리 내부절차를 마련하는 것이 필요하다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 GKD는 건물에는 소방 설비를 비치하고 있으나  보관창고 및 야적장에는 소방 설비를 두지 않아 화재 시 초동 대처하지 못할 우려가 있다.

그리고 GKD는 201X. XX. XX. 감사일 현재 소화기 비치 실태를 점검한 결과 각종 전기설비가 있는 변압기실에는 분말소화기와 이산화탄소 소화기가 혼재되어 있어 화재 시 분말소화기를 사용할 경우 분말약제로 인하여 설비에 문제가 생길 수 있으므로 이산화탄소 소화기를 비치하는 것이 바람직하다.

한편, GKD는 화재에 초동 대처할 수 있는 자위소방대를 편성하지 않고 소방교육만 연 X회 실시하는 등 실질적인 소방훈련이 미흡하여 화재가 발생하였을 경우 신속하고 효과적으로 대응하지 못할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 GKD는 감사결과를 수용하면서  보관창고 및 야적장에 소화기를 비치하고, 변압기실에는 분말소화기 대신 이산화탄소 소화기를 비치하겠으며, GKD의 상황에 맞는 소방안전관리 절차를 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 이산화탄소 소화기, 할론 소화기, 청정 소화기

조치할 사항

GKD 대표이사는

ㄹㄹ 보관창고 및 야적장에 화재를 진화할 수 있는 소방 설비를 비치하시기 바랍니다.(시정)

변압기실에 분말소화기 대신 이산화탄소 소화기를 비치하시기 바랍니다.(개선)

화재에 신속하고 효과적으로 초동 대처할 수 있도록 소방안전관리 내부절차를 마련하시기
바랍니다.(통보)