

시정·개선요구 및 권고

제	목	차량용 소화기 설치·관리 불합리
소 관 부 서(기관)	★★★★처, 目目目目처, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부	
조 치 부 서(기관)	★★★★처, 目目目目처, ○○본부, ◎◎본부, ●●본부	
내	용	

1. 업무 개요

공사(公社)는 직원수송, 제품현송, 물품 및 폐기물 등의 운반용으로 자동차를 보유하고 있으며, 화재에 대비하여 차량용 소화기(이하 “소화기”라 한다)를 설치하고 있다.

2. 판단 기준

「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제57조(소화설비)에 따르면 승차 정원 7인 이상의 승용자동차 및 경형승합자동차, 승차정원 11인 이상 승합자동차, 중·대형 화물자동차 및 특수자동차, 위험물 및 고압가스 운송자동차에는 소화기를 의무적으로 설치하도록 되어 있다.

한편 자동차화재는 승차정원과 상관없이 모든 자동차에서 발생하고 있으며, 공사는 소화기 설치 의무대상이 아닌 자동차로도 직원수송, 제품현송 등을 하고 있으므로 보유하고 있는 모든 자동차에 소화기를 설치하는 것이 필요하고, 설치된 소화기는 언제든지 사용할 수 있도록 주기적으로 점검¹⁾하여 관리하는 것이 바람직하다.

1) 소화기의 설치수량, 충압기준 미달, 노후상태, 내용연수 경과 등을 확인하는 것임.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 기관별 소화기 설치 현황을 점검한 결과 각 기관은 [표]와 같이 소화기 설치 의무대상이 아닌 자동차에는 대부분 소화기를 설치하지 않고 있다.

또한 소화기 설치 자동차의 경우 ○○본부를 제외한 기관은 소화기 점검을 주기적으로 실시하지 않고, 내용연수²⁾가 경과한 소화기가 설치되어 있는 등 자동차화재 발생 시 적절히 대응하지 못할 우려가 있다.

[표] 기관별 소화기 설치 현황

구분	단위	의무대상		비의무대상		비고
		보유 자동차	소화기 설치 자동차	보유 자동차	소화기 설치 자동차	
□□(□□□□□처)	대	X	X	X	X	내용연수 경과 분말소화기 X개
□□(★★★★처)	"	X	X	X	-	
○○본부	"	X	X	X	X	지시압력이 정상범위 벗어난 할로겐소화기 X개
○○본부	"	X	X	X	-	
●●본부	"	-	-	X	-	

관련부서(기관) 의견 소화기를 설치·관리하는 부서(기관)는 감사결과를 수용하면서 소화기 설치 의무대상이 아닌 자동차에도 소화기를 설치하고, 자동차에 설치된 모든 소화기를 주기적으로 점검하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조의4(내용연수 설정 대상 소방용품)에 따르면 분말 소화기 내용연수를 10년으로 규정하고 있음.

조치할 사항

㉹㉹㉹㉹처장, ○○본부장은

교체가 필요한 차량용 소화기를 교체하시기 바랍니다.(시정)

★★★★처장, ㉹㉹㉹㉹처장, ◎◎본부장, ●●본부장은

보유하고 있는 차량용 소화기를 주기적으로 점검하시기 바랍니다.(개선)

★★★★처장, ㉹㉹㉹㉹처장, ○○본부장, ◎◎본부장, ●●본부장은

차량용 소화기 설치 의무대상이 아닌 자동차에도 소화기를 설치하시기 바랍니다.(권고)