

제 목 직원 합숙소 점검에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처, ○○본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처, ○○본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 근무 소재지 및 인근 지역에 자택이 없는 직원의 편의 제공을 위해 [표 1]과 같이 직원 합숙소를 운영하고 있다.

[표 1] 합숙소 운영 현황

(단위 : 채)

구 분	□□·◇◇◇◇원	○○본부	○○본부	●●본부	계
수 량	23 ^{주)}	19	10	10	62

자료 : 각 기관(부서) 제출자료 재구성

2. 판단 기준

최근 정부가 공공기관의 안전 중심 경영원칙 확립의 중요성을 강조¹⁾하는 등 사회 전반에 걸쳐 안전·환경에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있으므로 공사 또한 시설물, 작업장은 물론 합숙소에 대한 정기적이고 체계적인 점검을 통해 거주 직원이 보다 안전하고 편리한 환경에서 생활할 수 있도록 노력을 기울이는 것이 바람직하다.

1) ▼▼▼▼는 20XX. X월에 ‘공공기관 안전강화 종합 대책’을 발표하고 공공기관의 안전 중심 경영원칙 확립, 산업재해 제로달성 등의 중요성을 강조하고, 공공기관의 안전·환경 부문에 있어서의 사회적 가치실현을 위한 선도적 역할을 주문하고 있음.

3. 감사결과 확인된 사항

그런데 20XX. X. X. 감사일 현재 전 기관의 합숙소 점검 현황을 확인한 결과 화폐본부를 제외하고는 [표 2]와 같이 합숙소 점검 시기가 일정하지 않거나 담당직원 1~2명이 공사비품(TV, 옷장, 식탁 등) 보유현황과 관리실태 중심으로만 합숙소를 점검하고 있는 실정이다.

그 결과 전기누전, 가스누출, 누수, 소화기·보일러 관리 미흡에 따른 사고발생 등의 위험요인을 예방하기 위한 정기적이고 체계적²⁾인 합숙소 점검이 이루어지지 않아 화재발생 및 안전사고 등이 발생할 우려가 있다.

[표 2] 합숙소 점검 시기

구 분	□□·◇◇◇◇원	○○본부	◎◎본부	●●본부
2017년	5월	분기별	구 합숙소 운영	7월
2018년	8월	분기별	8·10·12월	7월
2019년 X월	4월	분기별	5월	-

주) ◎◎본부의 경우 20XX. XX. XX.자 폐쇄된 구 합숙소(43채)에 대한 20XX ~ 20XX. X월 점검 실적 제외 기준
자료 : 각 기관(부서) 제출자료 재구성

또한, 합숙소 거주 직원이 필요로 하는 취약부분에 대한 수리나 교체 등도 거주 직원이 사후에 개별적으로 담당부서에 요청한 경우에만 이루어지고 있어 제때에 적절한 조치가 이루어지지 않아 거주 직원이 불편을 겪게 될 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ☎☎☎☎처, ◎◎본부, ●●본부는 감사결과를 수용하면서 각 기관의 여건을 감안하여 정기적이고 체계적인 합숙소 점검을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

2) ○○본부의 경우 매년 분기별 점검반(노사협력부장, 후생·관재·설비 과장 및 소방담당 직원) 구성 → 점검계획 수립 및 거주 직원의 점검의뢰서 취합 → 위험요인(전기누전, 보일러 및 소화기 관리미흡 등) 점검 및 제거 → 취약부분 수리·교체 → 점검결과 보고 실시
단, ◎◎본부의 경우 20XX~20XX년 X월까지 구 합숙소에 대해서는 점검반(총무부장, 후생·관재·설비 과장 등)을 구성하여 위험요인 등에 대한 점검 실시

조치할 사항

☞☞☞☞처장, ○○본부장, ●●본부장은

합숙소 거주 직원의 안전을 도모하고 편의가 증진될 수 있도록 정기적이고 체계적인
합숙소 점검 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)