

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)						
18	■ 승강기안전 관리 부적정 ○ 내 용 공사(公社)는 승객용(장애인용 포함) 및 화물용 승강기(휠체어리프트 포함)를 운영하고 있다. 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(이하 “「운영규정」”이라 한다) 제14조(승강기의 안전이용 안내)에 따르면 관리주체¹⁾는 [표]와 같은 내용이 포함된 표지 또는 명판을 해당 위치에 부착하도록 되어 있다. [표] 표지 또는 명판 부착 위치별 내용 <table><tr><th>승강기 내부 부착</th><th>승강장문 또는 승강장 주위 부착</th></tr><tr><td>승강기 이용자의 준수사항</td><td>화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내</td></tr><tr><td>비상통화장치 사용 방법</td><td>손 끼임 주의 승강장문 충돌 주의</td></tr></table> 그리고 「운영규정」 제15조(유압식 엘리베이터·휠체어리프트의 방화관리)에 따르면 유압식 엘리베이터·휠체어리프트의 관리주체는 기계실 출입문 내·외부에 “화기엄금” 표지 또는 명판을 부착하도록 되어 있다. 그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 공사의 승강기 안전관리 실태를 점검한 결과 승강기 및 기계실에 안내표지를 부착하지 않고 있다. ○ 조치할 사항 － 승강기 및 기계실에 안내표지 부착	승강기 내부 부착	승강장문 또는 승강장 주위 부착	승강기 이용자의 준수사항	화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내	비상통화장치 사용 방법	손 끼임 주의 승강장문 충돌 주의	현지 시정	▲▲▲▲처 ○○본부 ◎◎본부
승강기 내부 부착	승강장문 또는 승강장 주위 부착								
승강기 이용자의 준수사항	화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내								
비상통화장치 사용 방법	손 끼임 주의 승강장문 충돌 주의								

1) ① 승강기 소유자, ② 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자, ③ ① 또는 ②와의 계약에 따라 승강기를 안전하게 관리할 책임과 권한을 부여받은 자