

시정요구 및 통보

제 목 소화설비 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) 각 기관은 소방안전관리자를 임명하여 소방안전관리에 관한 업무를 수행하도록 하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「소방안전관리 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제5조(방화관리자의 임무)에 따르면 각 기관의 장은 소방안전관리자를 임명하도록 하고 있고, 소방안전관리자(방화관리자)는 소방시설에 대한 자체점검계획을 수립하고 점검을 실시하도록 되어 있다.

또한 「지침」 제25조(합동점검)에 따르면 각 기관의 장은 화재위험소방대상물에 대하여 매월 X회 이상 점검을 하도록 되어 있고, 「지침」 제26조(점검결과 조치)에 따르면 점검결과 시정할 사항은 즉시 조치하고, 자체해결을 못하는 사항은 관계 부서와 협조하여 최단 시일 내에 조치하도록 하고 있다.

한편 「자산관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제30조(불용결정)에 따르면 사용할 필요가 없거나 사용전망이 없는 경우, 원 장비의 사용이 불가능한 상태이거나 원 장비가 없어지고 새로 취득할 가능성이 없을 때의 그 부속물 중 다른 용도에 활용할 수 없는 경우 등 활용이 어렵거나 수리가 비경제적인 경우 등의 사유에 의하여 불용 결정을 하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 소화설비 안전관리주체 선정 불철저

○○본부는 ♀♀♀♀ 인쇄기를 투자¹⁾ 시 인쇄기에서 화재가 발생할 경우를 대비하여 이산화탄소 소화설비를 포함하여 도입하였다.

이산화탄소 소화설비는 ♀♀♀♀ 인쇄기에서 화재 발생 시 초동 조치할 수 있는 설비로써 화재 시 정상적으로 작동할 수 있도록 관리할 필요성이 있다.

그런데 20XX. X. XX. 감사실에서 소방설비 관리현황을 점검한 결과 소방주관부서인 ○○본부 ㄹㄹ처는 ♀♀♀♀ 인쇄기에 설치된 이산화탄소 소화설비가 기계장치의 일부이며, 외산물품이라서 점검할 수 없다는 이유를 들어 도입된 지 X여년이 지난 현재까지 관리주체를 선정하지 않고, 관리 또한 하지 않고 있다.

그 결과 ♀♀♀♀ 인쇄기 화재 시 이산화탄소 소화설비의 정상 작동 여부를 알 수 없어 화재 발생 시 초기 소화의 기회를 상실할 우려가 있다.

1) 19XX년 자산 취득

나. 불용 소화기 관리 불철저

○○본부는 [표]와 같이 불용시기를 알 수 없는 불용 소화기 X개를 보유하고 있다.

[표] ○○본부 불용 소화기 보유 현황

구분	장소	수량	불용시기
소화기(Xkg)	지정폐기물 보관소 앞	X	자산스티커 미부착으로 알 수 없음.
"	유류탱크 앞	X	
소화기(XXkg)	"	X	
합계	-	X	

자료 : ○○본부 제출자료 재구성

소화기는 「지침」에서 정한 소방시설로써 「규정」에 따라 사용할 필요가 있거나 사용 전망이 있는 경우에는 자산으로 등재하여 사용 가능여부를 점검하는 등 관리방안을 마련하여야 하고, 사용 전망이 없는 경우에는 매각, 부분품 활용, 폐기 등의 절차를 거쳐야 한다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부는 감사결과를 수용하면서 ♀♀♀♀ 인쇄기의 이산화탄소 소화기의 관리방법은 제조업체에 문의하였으며, 답변을 받으면 관리주체를 선정하여 관리하겠으며, 불용 처리한 소화기는 소방훈련 시 사용 후 고철로 매각하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

- ① ♀♀♀♀ 인쇄기에 설치되어 있는 이산화탄소 소화기 등 생산설비에 설치된 소화설비의 정상기능 작동여부에 대해서 확인할 수 있도록 관리하시고(시정)
- ② 매각·폐기 등 불용물품인 소화기 X개의 처리방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)