

시정 및 개선요구

제 목 안전·보건보호구 관리 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 재해방지용 안전보호구¹⁾와 건강장해방지용 보건보호구²⁾를 작업자에게 지급하고 있다.

2. 판단 기준

○○본부 「안전·보건보호구 관리요령」(이하 “「관리요령」”이라 한다) 제8조(보호구의 사용구분 및 정수)에 따르면 안전보건관리책임자³⁾는 보호구를 효율적으로 관리하기 위해 보호구의 적정 보유수량을 설정하도록 되어 있다.

또한 「관리요령」 제7조(보호구의 관리)에 따르면 관리감독자는 보호구를 매월 정기적으로 확인 점검하여 항상 사용 가능한 상태로 보전하도록 되어 있다.

1) 절연용 보호구(고압 절연장갑, 절연장화, 절연안전모, 절연안전화 등), 안전모, 안전대, 안전화, 보안경, 보안면 등

2) 방진마스크, 귀마개, 방독면, 내산 보호장갑·보호장화, 방열복, 방열장갑 등

3) ○○본부장

따라서 ○○본부는 보호구 종류별로 사용부에서 필요한 적정 보유수량을 설정하여 보호구를 지급하여야 하며, 관리감독자가 보호구 관리상태를 체계적으로 관리할 수 있도록 보호구 점검기준 및 점검 관리대장을 「관리요령」에 명시하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 안전보건관리를 주관하는 ○○○○부는 보호구 종류별로 사용부의 적정 보유수량을 설정하지 않고 보호구를 지급하고 있다.

한편, 절연용 보호구 지급·보유 현황을 점검한 결과 ○○○○부는 [표]와 같이 20XX년도에 지급한 고압 절연장갑 및 절연장화를 20XX. X. XX. 감사일 현재 까지 사용하고 있으나, 관리상태를 알 수 없는 실정이다.

[표] 절연용 보호구 지급·보유 현황 점검 결과

사용처(인원 ^{주)})	구분	고압 절연장갑	절연장화	절연안전모	절연안전화
○○○○부 22과 (XX명)	지급연월	20XX. X월	20XX. X월	20XX. X월	20XX. X월
	지급수량	X켤레	X켤레	X개	X개
	보유수량	X켤레	X켤레	X개	-

주) 전기설비의 공사·유지 및 운용업무를 수행하는 직원

자료 : ○○본부 ▽▽처 제출자료 재구성

또한 「관리요령」에 보호구 점검기준 및 점검 관리대장을 명시하지 않고 있어 체계적인 점검이 이루어지지 못할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부 ▽▽처는 감사결과를 수용하면서 보호구의 보관, 청결, 손상 등 관리상태를 월 X회 이상 점검하여 보호구 점검 관리대장에 기록하도록 하는 등 보호구 관리에 필요한 사항을 「안전·보건보호구 관리요령」에 명시하여 보호구를 체계적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

- ① 보호구 종류별로 사용부의 적정 보유수량을 설정하시고(시정)
- ② 보호구 관리상태의 점검기준 및 보호구 점검 관리대장을 반영하여 「안전·보건보호구 관리요령」을 개정하시기 바랍니다.(개선)