

시정요구 및 권고

제 목 소방안전 관리 부적정

소 관 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社) 각 기관은 소방시설 안전관리를 위해 [표 1]과 같이 정기점검을 실시하고 있다.

[표 1] 소방시설 정기점검 현황

종류	점검 주기	점검 주체	점검 내용
자체점검	월 1회 이상	각 기관 소방안전관리자	소방시설 외관점검
작동기능점검	연 1회	위탁기관(외부소방전문업체)	소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지 점검
종합정밀점검	연 1회	”	작동기능점검을 포함하여 소방시설 등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령 기준에 적합한지 점검

자료 : 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」, 각 기관 소방계획서 및 관련문서 재구성

2. 판단 기준

소방시설 점검의 목적은 화재 발생 시 소방시설이 정상적으로 작동하여 화재 진압 등 원래의 기능을 발휘하도록 하는 것이므로 소방시설 점검 시에는 배제되는 시설이 없도록 하고, 시설의 정상 작동 여부를 철저히 점검하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 소방시설 관리 현황을 점검한 결과 [표 2]와 같이 조치가 필요한 사항을 확인하였다.

[표 2] 소방시설 관리 현황 점검 결과

기관	장소	문제점	조치할 사항
□□	옥외흡연장소 X개소, 목공실	· 소화기 미비치	· 소화기 비치
	식당	· 주방용(K급) 소화기 미비치	· 주방용(K급) 소화기 비치
	○○박물관 X층 전시실	· 청정소화기 미비치	· 청정소화기 비치
	온실	· 전열기와 가스용기를 함께 보관	· 전열기와 가스용기 분리 보관
	옥외 흡연장소	· 플라스틱 휴지통 사용	· 철제 휴지통으로 변경
	본동 X층 현관출입구	· 평소 피난유도등 미점등(정전 시 점등)	· 상시점등으로 변경
○○ 본부	견학편의시설	· 소화기 표지 미부착 · 페인트, 소부희석재, 유류 등 실내보관	· 소화기 표지 부착 · 페인트, 소부희석재, 유류 등 지정장소 보관
	▽▽제품 금고앞, ●●부 근처, ΨΨ과 복도	· 일체형 방화문과 방화셔터 사이 벌어짐	· 방화셔터가 밀폐기능을 구현하도록 방화문과 방화셔터 수리
	▽▽X과 출입문 옆	· 피난유도등 미점등	· 피난유도등 수리
○○ 본부	ΥΥ과 작업장	· 기어오일, 그리스 혼재 · 플라스틱 폐유 보관용기 사용	· 기어오일, 그리스 정리정돈 · 철제 보관용기 사용
	ΩΩ과	· 방화셔터 구획 바닥 불균일	· 바닥 보수 조치 완료(20XX. X. X.)
	公통	· 층별 피난안내도 미부착	· 피난안내도 부착
	ㄸㄸ동	· 평소 피난유도등 미점등(정전 시 점등)	· 상시점등으로 변경

관련부서(기관) 의견 각 기관은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

□□□□실장, ○○본부장, ◎◎본부장은

일체형 방화문 수리, 소화기 비치 및 유류 실외보관, 보관용기 재질 변경 등을 실행하시고(시정)

□□□□실장, ◎◎본부장은

직원들의 안전을 위하여 피난유도등을 상시점등으로 변경하시기 바랍니다.(권고)