

시정요구 및 권고

제 목 전기안전 관리 부적정

소 관 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

조 치 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ◎◎본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 전기에 의한 위험을 방지하여 전기화재, 감전사고 등의 전기재해를 예방하기 위해 전기설비, 전선 등에 대한 전기안전 관리를 하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서는 전기설비 및 전기 기계·기구, 배선 및 이동전선 등으로부터의 위험을 방지하기 위해 전기재해 예방 기준을 정하고 있다.

그리고 공사 「안전보건관리 규정」 제18조(안전상의 조치)에 따르면 전기에 의한 위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

한편, 전기는 전기화재나 감전사고와 같은 직원의 안전을 위협하는 요소가 될 수 있고, 전기재해는 발생하면 피해규모도 크므로 무엇보다 예방이 중요하다.

따라서 각 기관은 전기설비, 전선 등의 위험요인에 대해 전기재해 예방 기준에 따라 조치하고, 또한 전기재해 발생 우려가 있는 곳을 파악하여 추가적으로 안전조치가 필요한 사항이 있으면 적극적으로 조치할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 기관별 사업장 전기안전 관리 실태를 점검한 결과 각 기관은 [표]와 같이 「산업안전보건법」 등에 따른 전기재해 예방 기준을 준수하지 않고 있거나, 전기위험 우려가 있는 전선 등에 추가적인 안전조치가 필요한 사항이 총 XX건 확인되었다.

[표] 기관별 사업장 전기안전 관리 실태 점검 결과

(단위 : 건)

구분	□□	○○본부	◎◎본부	비고
전기재해 예방 기준 미준수	X	X	X	온실 전원스위치의 전선 연결부분 노출, ⓈⓈⓈ 작업장 리드선 절연피복 손상 등
안전조치가 필요한 사항	-	X	X	외부 전기부스 덕트 설치장소 지반 침하 중으로 케이블 손상에 따른 전기사고 우려 등
계	X	X	X	

관련부서(기관) 의견 □□□□실, ○○본부 및 ◎◎본부는 감사결과를 수용하면서 전기재해 예방 기준을 준수하고, 추가적인 안전조치가 필요한 사항을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□실장, ○○본부장, ◎◎본부장은

전선 등에 대하여 관련법령, 규칙에 따라 안전조치를 하시기 바랍니다.(시정)

○○본부장, ◎◎본부장은

전기설비 등에 대하여 추가적인 안전조치가 필요한 사항을 보완하시기 바랍니다.(권고)