

시정·주의요구 및 권고

제 목 가스사고배상책임보험 가입 부적정

소 관 부 서(기관) ○○본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) ○○본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 원자재 분석, 용접 및 절단을 위해 질소, 산소 등의 고압가스¹⁾와 LPG²⁾를 사용하고 있다.

2. 판단 기준

가스 사고는 발생 시 폭발 등으로 인하여 다른 사고에 비해 더 큰 인적·물적 피해가 예상되므로 이러한 피해 보장을 위해 가스사고배상책임보험(이하 “보험”이라 한다)에 가입하는 것이 바람직하다.

따라서 각 기관은 가스 사고 시 큰 피해가 예상되는 고압가스 등에 대해 보험을 가입하여 인적·물적 피해 발생에 대비하고, 보험을 가입할 경우에는 실제 사용 가스의 종류 및 용량 등 대상 목적물을 정확히 파악하여 손해보상 받을 기회를 상실하지 않도록 하여야 한다.

1) 「고압가스 안전관리법 시행령」에 따르면 상용(常用)의 온도에서 압력(게이지압력을 말한다. 이하 같다)이 1MPa 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1MPa 이상이 되는 것 등임.

2) 액화석유가스(LPG : Liquefied Petroleum Gas)는 원유를 증류시킬 때 나오는 프로판이나 부탄을 주성분으로 한 가스를 가압 액화한 가연성 가스로 공기보다 무겁고 물보다 가벼움.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 ○○본부의 20XX년도 가스 사용 및 보험 가입 현황을 점검한 결과 ▽▽처 ◆◆부는 [표 1]과 같이 실제와 다르게 보험 가입용 가스 종류 및 가스용기 용량을 ㉹㉹처 ㉹㉹부에 제출하여 실제 사용하는 LPG에 대한 보험을 가입하지 못하게 되었고, 산소의 경우 가스용기 용량을 실제보다 높게, 아세틸렌의 경우 사용하지 않음에도 보험을 가입하게 되었다.

[표 1] 20XX년도 가스 사용 및 보험 가입 현황 점검 결과

(단위 : kg)

사용부서(사용부)	가스 종류	실제 사용 가스용기 용량	보험 가입 ^{주1)}	
			가스용기 용량 ^{주2)}	여부
▽▽처(◆◆부)	LPG	X	미제출	미가입
"	산소	X	XXX	가입
"	아세틸렌	사용 없음	X	"

주1) ㉹㉹처 ㉹㉹부에서 20XX. X. XX. 보험 가입함.

주2) ◆◆부에서 ㉹㉹부 제출자료 : ◆◆부-XXX(20XX. X. X.) 「20XX년도 가스위험보험 부보자료 제출」
자료 : ○○본부 ㉹㉹처 제출자료 재구성

한편, ●●본부의 20XX년도 가스 사용 및 보험 가입 현황을 점검³⁾한 결과 <<처 ⊖⊖⊖⊖부는 [표 2]와 같이 질소를 사용하고 있으며, 질소는 고압가스로 폭발 위험이 있고 누출 시 질식사 우려가 있으므로 보험에 가입하는 것이 필요함에도 가입하지 않고 있다.

[표 2] 20XX년도 가스 사용 및 보험 가입 현황 점검 결과

사용부서(사용부)	가스 종류	가스용기 용량	보관장소	보험 가입 여부
<<처(⊖⊖⊖⊖부)	질소	XXℓ	⊖⊖●●과	미가입

자료 : ●●본부 제출자료 재구성

3) 20XX. X. XX. 추가 점검

관련부서(기관) 의견

① ○○본부 ㉔㉔처, ▽▽처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

② ●●본부 <<처는 감사결과를 수용하면서 프레온가스 대상 가스사고배상책임보험 갱신가입(20XX. X월 예정) 시 질소에 대해서도 가입하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

① 실제 사용하는 가스 종류 및 가스용기 용량에 대해 가스사고배상책임보험을 가입
하시고(시정)

② 앞으로 가스사고배상책임보험 가입용 가스 사용 현황을 정확히 파악하시기 바랍니다.(주의)

●●본부장은

질소에 대한 가스사고배상책임보험을 가입하시기 바랍니다.(권고)