

주 의

제 목 고압전동기 반출정비공사 관리 부적정

관 련 부 서 (전) ◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ◻ ◻ ◻ 부

처 리 부 서 ♥ ▶ ◻ ◻ ◻ 본부 b ♥ ♥ ♣ 정리 TF팀

내 용

긴급공사는 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대되어 선착공 후 정리가 불가피하다고 사업소장이 인정하고 수의계약 사유가 인정될 때 제한적으로 시행할 수 있다. 그러나 고압전동기 예비품 확보를 위해서 긴급공사로 시행하였고 12건의 동일한 공사를 시행하면서도 공사시방서 및 입찰참가자격이 각각 다르게 되어 있음

1. 업무개요

◀ ◻ ◻ ◻ ◻ 본부 ▶ ◻ ◻ ◻ 부는 감사대상기간 동안 [표]와 같이 고압전동기 고정자 및 회전자 코일을 재권선하기 위해 12건의 고압전동기 반출정비공사를 시행하였다.

[표. 고압전동기 반출정비공사 현황]

NO	공 사 명	계 약 일
1	2호기 BCP #B, Spare 고압전동기	2015.6.01.
2	1호기 BVF #A, PAF #A 고압전동기	2015.7.21.
3	1호기 Mill #A 고압전동기	2015.9.08.
4	2호기 BVF #B 고압전동기	2015.12.14.
5	2호기 BVF #A 고압전동기	2016.04.20.
6	2호기 BCP #A, Spare BCP 고압전동기	2016.05.09.
7	2호기 SLP #B 고압전동기	2016.08.29.
8	1호기 BVF 고압전동기	2016.08.31.
9	2호기 Mill #A 고압전동기	2016.11.30.
10	2호기 Mill #A 고압전동기	2016.12.13.
11	2호기 BUF #A, #B, Spare, CWP #A 고압전동기	2016.12.20.
12	2호기 Mill #C 고압전동기	2017.02.07.

2. 판단근거

■◁▶●규정 제6절(긴급공사) 제68조(적용범위)에 따르면 긴급공사는 돌발적인 사태로 회사의 손실이 계속 증대되어 선착공 후 정리가 불가피하다고 사업소장이 인정하는 경우의 공사이며, 수의계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할수 있는 경우) ①항 제1호 ‘가’ 목 규정사유에 해당하는 경우에만 제한적으로 적용할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

① 선착공 수의계약 부적정

◀■■■■■본부 ■■◁♡▶부가 시행한 12건의 고압전동기 반출정비공사 중 “2호기 Mill #C 고압전동기 반출정비공사”는 긴급을 사유로 선착공 수의 계약을 시행하였으나, 해당 전동기는 예비품 확보가 목적으로 사규에서 정하는 긴급공사에 해당하지 않아 수의계약은 부적절 하였으며, 또한 발전소 폐지계획이 2017.6.30. 부로 예정된 상황에서 예비품 고압전동기를 긴급공사로 시행하는 것 또한 부적절하였다. (일상감사 부서에서 같은 사유로 의견서를 발행하였으나, 예비품 확보를 이유로 불채택 함)

② 공사시방서 및 입찰참가자격 부적정

12건의 동일 규격 전동기 정비공사의 공사시방서 시험 및 검사기준이 일치하지 않고, 입찰참가자격이 정비적격업체, 실적업체, 여성기업 등 건별로 각각 다르고 중요설비 임에도 정비기준이 없어 필요에 따라 검사기준과 입찰참가자격이 달라 정비품질을 담보할 수 없게 되어 있었다.

4. 조치할 사항

♥▶▣▣본부장은 앞으로 긴급공사를 시행할 경우 사규에서 정하는 적용범위를 철저히 준수하시고, 같은 규격의 설비를 정비할 때에는 공사시방서의 시험 및 검사기준과 입찰참가자격을 일관되게 하여 정비품질 확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. [주의]