

▲▼☆◆본부 III군 종합감사 결과 보고

(▲▼♠☆처, ◎⦶●☆소)

감사실

종합감사부

차 례

I . 감사실시 개요	1
II . 감사대상 일반현황	3
III . 감사결과 종합	5
IV . 감사결과 처분요구서	13
1. 발전정지 조사보고서 내용 부적정	14
2. 효율관리 부적정	17
3. 근태 및 근무시간 등 취업규칙 미준수	20
4. 청렴도 관리대상 직무 관리 부적정	25
5. 가스터빈(GT24) 2주기 사용 고용부품 활용계획 수립	27
6. 공사용 자재 지입처리 부적정	31
7. 자본예산 취득관리 미흡	35
8. 나눔기금 집행 부적정	37
9. 지역언론사 광고 게재 업무처리 부적정	40
10. ▶◇○◎㉠ 유해화학물질 저장시설 개선	49
11. 계획예방정비공사 설계업무 등 부적정	51
12. 직원 인사기록카드 기록 소홀	54
13. 생활안정자금 업무처리지침 불합리	57
14. 수질측정분석기 구매절차 부적정	60
15. 하도급 대금 지급확인 미흡	63
V . 모범사례	66
VI . 현지조치사항	76

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 업무전반에 대하여 정기적으로 실시하는 종합감사로 ☆◆ ☆◆본부 III군(㉠㉡㉢㉣㉤, ㉥▶㉦㉧㉨)에서 수행한 업무 전반을 점검해 업무의 오류, 부당한 업무처리 등을 시정하고, 현장의 문제점 개선을 위한 컨설팅도 시행해 경영동반자의 역할을 충실히 수행하고자 하였다. 또한 현장의 우수업무 사례를 적극적으로 발굴해 현장 직원의 사기진작과 전사 업소에 우수사례를 전파해 회사의 경영효율에 기여하고자 금회 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사대상 및 중점사항

금회 감사는 2018년도 연간감사계획에 감사중점 항목으로 반영된 ‘발전소 운영 및 정비 적정성, 환경규제 대응 적정성, 불합리한 관행적 업무처리, 불공정한 계약조건, 인권·안전 등 사회적 가치구현을 위한 업무처리 적정성’ 등의 분야를 집중적으로 감사했으며, 전회 종합감사 지적사항 개선 여부를 확인하고 업무지도 및 개선대안을 제시하는 컨설팅 감사를 실시하며, 적극적으로 일할 수 있는 문화를 조성할 수 있도록 했다.

3. 감사기간 및 인원

2018. 10. 15.부터 같은 해 10. 26.까지 아래 [표]와 같이 감사인원 9명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

[표. 감사 투입인원]

성 명	소 속	담당분야	투입기간
○ ● ○	■△☆◎부	• 감사반장, 업무총괄	10. 15.~10. 26.(10일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 전기, 제어분야 • 공사준공 처리절차 적정성	10. 15.~10. 26.(10일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 기계분야 • 노무분야 • 전회 감사 처리결과 후속관리	10. 15.~10. 26.(10일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 정보통신, 분야 • 계약분야	10. 22.~10. 26.(5일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 총무, 계약분야 • 자재분야	10. 15.~10. 19.(5일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 전기, 제어분야 • 발전운영분야	10. 15.~10. 26.(10일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 계약(공사) • 환경 · 화학분야	10. 15.~10. 26.(10일)
○ ● ○	☆◆▼▣부	• 계약(자재 · 비품) • 지역협력	10. 24.~10. 26.(3일)
○ ● ○	■△☆◎부	• 총무분야 • 지역협력	10. 22.~10. 26.(5일)
○ ● ○	교차감사 파견인력	• 기계(공사)분야	10. 17.~10. 19.(3일)

II. 감사대상 일반현황

1. 인원현황 및 주요 설비

구 분	기 구	인 원	주 요 설 비
ⓂⓂⓂⓂ소	1실 3부	정원/현원 : 132/123 과부족 : △9	· 총용량 : 1,350MW - 가스터빈 : 150MW×6기 - 스팀터빈 : 150MW×3기
▣▶▲▣처	6부	정원/현원 : 91/76 과부족 : △15	· 토지 : 4,434,760㎡ · 건물 : 414,289㎡ · 사택 : 651세대 - 건축사택 : 480세대 - 매입사택 : 76세대 - ◎●◆▷▲ : 95세대
계		정원/현원 : 223/199 과부족 : △24	-

2. 발전실적(●♣♠♠소)

구 분	2017년 실적	2018년 실적	전년대비증감
발 전 량 (G W h)	737,228	1,176,093	(+) 438,865
이 용 률 (%)	6.23	10.33	(+) 4.1
열 효 율 (%)	42.28	43.13	(+) 0.85
소 내 전 력 률 (%)	6.02	4.41	(-) 1.61
연료소비량(천톤)	114.348	179.494	(+) 65.146

3. 2017년도 및 2018년도 예산

(단위 : 백만원)

구 분	손익예산		자본예산	
	2017년	2018년	2017년	2018년
①②③④⑤⑥	73,563	81,092	7,820	30,837
㉠㉡㉢㉣㉤㉥	259,490	272,158	4,957	11,499
계	333,053	353,250	12,777	42,336

Ⅲ. 감사결과 종합

1. 감사총평

잘하고 있는 점

㉠㉡㉢㉣㉤ ㉥▶㉦㉧소는 침두부하를 담당하는 발전소의 특성으로 잦은 기동·정지를 하고 있으며, 이에 따른 크고 작은 설비문제가 발생하고 있어 ㉥▶㉦㉧소 직원은 긴장의 연속상태에서 근무하고 있다.

이에 ㉥▶㉦㉧소는 직원들이 긴장감에서 오는 스트레스를 완화하고 힘든 상황에서도 서로를 배려하고 이해하는 ㉥▶㉦㉧소만의 문화를 정립하고자 노력하고 있었다. 특히, 소내 타부서직원을 매월 릴레이 칭찬하는 ‘부서간 릴레이 칭찬합시다!’ 행사를 기획하여, 2018년도 본사 선정 전사 칭찬주인공 2명을 연속으로 배출했으며, 이를 통해 직원이 하나 되고 비록 힘든 근무여건 속에서 근무를 하지만 직원의 사기를 높일 수 있는 기회를 만들고자 노력하고 있었다.

㉥▶㉦㉧㉨ ㉠㉡㉢㉣소는 우리 회사 핵심사업장인 ㉥▶㉦㉧소가 최고의 성과를 낼 수 있도록 지원업무를 충실히 하고 있었다.

특히, ‘출근하고 싶은 회사 만들기’ 캠페인의 경우 직원 아이디어 공모를 통해 선정된 사항을 시행하는 것으로 많은 직원들의 호응을 얻었다.

그중 영화관을 대관해 직원가족까지 영화를 볼 수 있게 한 문화행사의 경우는 700명이 넘게 참여한 만큼 성공적인 행사였다. 또한 ‘리버스 멘토링’을 통해 세대간-직원간 이해증진을 위한 노력도 하고 있었다.

개선하여야 할 점

회사에 큰 손해를 끼치거나 금품수수 및 횡령 등의 비위사항은 없었으나, 설비부서를 구성하고 있는 직원들이 경력 3년차 미만의 직원이 많아 업무를 함에 있어 관련규정을 찾기 보다는, 기존에 했던 관행대로 업무를 처리해 반복적인 실수가 발생되고 있을 확인하였다. 이에 직상위자의 철저한 업무지도가 요구된다.

☒▶▲☒처 필요에 의해서 본부에서 채용하는 직원의 경우, 자격·가점 등을 부여받아 채용된 만큼, 이를 증빙하는 관련자료의 관리 등이 제대로 이행되고 있어야 함에도 미흡한 부분이 있는 것으로 확인된 바, 철저한 관리가 요구된다.

2. 중점 감사항목 조사 결과

☐ 발전설비 운영·정비업무

발전정지 조사보고서는 사고와 관련된 명확한 원인과 책임소재를 규명해 동일한 사고가 재발하지 않도록 해야 하나, 인적실수가 발생한 부분이 생략된 채 보고되어 이를 지적했으며, 가스터빈 버너를 저NOx버너로 교체후 가스터빈의 효율이 저하된 바 이에 대한 원인분석과 대책을 수립하도록 요구했다. 그리고 가스터빈 고온부품 교체품(6set)에 대한 재차 재생가능 여부를 검토해 회사의 경영이익에 기여할 수 있는 방안을 마련하도록 했다.

□ 불합리한 관행적 업무처리

발전설비 정비를 경제적으로 수행하기 위해서는 구매항목 선정에 대한 객관적인 근거를 확보해 필요수량을 선정해야 한다. 그러나 구매가 예정된 수의계약업체에 설비점검을 의뢰하고, 이 업체의 점검결과 보고서를 근거로 구매항목을 선정하고 있는 바, 이를 시행한 담당자를 ‘주의’ 처분 하였다. 계획예방정비공사 설계시 제경비 항목을 계상해야 함에도 관행적으로 일부 제경비 항목을 반영하지 않고 있었으며, 계획예방정비공사 하도급승인 시 관련서류를 제출하지 않고 있음에도 이를 승인하고 있어 담당자를 ‘주의’ 처분 하였다.

□ 인사·채용관리의 적정성

직원 채용에 따른 구비서류와 직원인사기록표 등재사항에 대한 관리가 제대로 안 되고 있어, 외부기관으로부터 채용관련 점검 시 문제가 될 수 있는 바 최근 입사자의 인사관련 증빙서류를 누락 없이 입력하도록 조치하였다.

청렴도 관리대상 직무의 경우, 보직기간은 3년 이내며, 순환보직이 불가능한 경우에는 5년 이내로 할 수 있도록 정하고 있지만, 자재검수를 담당하는 보직자의 경우 보직기간을 초과해 업무를 하고 있어 이를 시정해 청렴도 직무관리가 제대로 이행 될 수 있도록 조치하였다.

□ 사업소 인권경영 실태(설문기간 : 2018.10.15.~10.26., 918명중 226명 답변)

■▶▲■◆ 직원을 대상으로 감사기간동안 사업소 인권실태 설문조사를 한 결과 전체 평균점수가 5점 만점에 4.43점(86.6%)이며, 5개 질문 분야의 평균점수는 아래와 같다.

구 분	상사의 갑 질	성희롱/ 성차별	차별대우	안전보장	인권경영 의 지
점 수	4.49	4.52	4.31	4.38	4.06

평균점수가 가장 낮은 분야는 ‘인권경영 의지’ 분야였는데, 이는 직원들이 판단하기에 평소 부서장이 인권경영을 이행하거나 예방하는 노력 등이 피부에 와 닿지 않는다고 볼 수 있어, 이에 대한 대책이 필요하다고 판단된다. 그리고 아래사항은 25개 질문항목 중 점수가 4.5점(90%)이하로 나온 항목으로 사업소 인권경영을 이행하는데 있어 참고할 만한 내용이다.

[평가점수가 4.5점 이하로 나온 질문항목]

- 강압적인 말투, 지나친 반말, 욕설, 인격 모독적 발언
- 부서회식 참석 강요, 음주 강권
- 정시퇴근, 휴가, 교육 등 신청 시 눈치
- 여직원이라는 이유로 같은 부서내 근무 기피
- 여직원의 사생활에 대해 지나치게 묻거나 조언
- 여직원의 용모나 복장에 대해 지적
- 출신지역이나 출신학교로 보직, 평가, 교육, 포상 등 차별
- 특정 노조 가입을 이유로 보직, 평가, 교육, 포상 등 차별
- 회사 정책에 대한 의견이 다르다는 이유로 보직, 평가, 교육, 포상 등 차별
- 업무상 재해를 근로복지공단에 신고하지 못하는 분위기
- 부서장의 성희롱, 성차별, 갑질행위 근절의지
- 부서장의 성희롱, 성차별, 갑질행위 예방노력

3. 감사결과

가. 지적사항 총괄표

처분 종류		행정상조치(건)	신분상조치(명)	재정상조치(천원)
지 적 사 항	변 상 명 령	-	-	-
	징 계 · 문 책	-	-	-
	통 보 (인 사)	-	-	-
	시 정 - 금 액	-	-	-
	시 정 - 기 타	3	-	-
	주 의 · 경 고	3	8	-
	통 보	1	-	-
	개 선	4	-	-
	권 고	1	-	-
	고 발	-	-	-
	수 사 의 퇴	-	-	-
	소 계	12	8	-
현 지 조 치	현 지 시 정	2	-	-
	현 지 주 의	-	-	-
	현지조치-기타	-	-	-
	소 계	2	-	-
모 범 사 례	예 산 절 감	1	-	-
	업 무 개 선	2	-	-
	성 실 근 무	1	-	-
	민 원 해 소	-	-	-
	모범사례-기타	-	-	-
	소 계	4	-	-
합 계		18	8	-

나. 처분요구 내역

지적 번호	처리부서	진 명	처분요구			업무 유형	행위 유형	질문서 발 급	감사자
			처분 종류	재정상 금액(천원)	신분상 조치(진)				
1	♠♦☆●▲	발전정지 조사보고서 내용 부적정	경고	-	-	설비운 영관리	업무처리 부당	×	○●○
2	●○●○●○	효율관리 부적정	통보	-	-	설비운 영관리	업무처리 부당	×	○●○
3	▲▼☆♠♦	근태 및 근무시간 등 취업규칙 미준수	경고	-	1	노무 관리	기타	×	○●○
4	☆▽♣♠♡	청렴도 관리대상 직무관리 부적정	개선	-	-	인사 관리	업무처리 부당	×	○●○
	○●○		시정	-	-				
5	▲▼☆♠♦	가스터빈(GT24) 2주기 사용 고온부품 활용계획 수립	권고	-	-	설비운 영관리	기타	×	○●○
6	☆▽♣♠♡	공사용 자재 지입처리 부적정	경고 주의	-	2	자재 관리	업무처리 부당	×	○●○
7	♠♦☆●▲	자본예산 취득관리 미흡	시정	-	-	회계 관리	재산관리 소홀	×	○●○
8	○●○	나눔기금 집행 부적정	개선	-	-	회계 관리	업무처리 부당	×	○●○
	●○●○●○		주의						
9	▲▼☆♠♦	지역언론사 광고 게재 업무처리 부적정	주의	-	1	구매 관리	업무처리 부당		○●○
10	☆▽♣♠♡	복합발전소 유해화학물질 저장시설 개선	개선	-	-	환경 관리	기타	×	○●○
11	♠♦☆●▲	계획예방정비공사 설계업 등 부적정	주의	-	1	공사 관리	업무처리 부당	×	○●○
12	♠♦☆●▲	직원 인사기록카드 기록 소홀	시정	-	-	인사 관리	문서관리 소홀	×	○●○
	♠♦☆●▲		주의						
13	☆▽♣♠♡	생활안정자금 업무처리지침 불합리	개선	-	-	노무 관리	기타	×	○●○
14	▲▼☆♠♦	수질측정분석기 구매 절차 부적정	주의	-	2	구매 관리	업무처리 부당	×	○●○
15	●○●○●○	하도급 대금 지급확인 소홀	주의	-	1	공사 관리	업무처리 부당	×	○●○

다. 신분상 조치 대상자 내역

순번	처분 번호	현 소속	직급	성명	주민등록번호 (앞자리)	조치 (조치부서)
1	3	●●●●○	2	○●○	*****	◆○▼☆♠
2	6	●●●●○	3	○●○	*****	◆○▼☆♠
3	6	●●●●○	4	○●○	*****	◆○▼☆♠
4	9	●●●●○	4	○●○	*****	◆○▼☆♠
5	11	●●●●○	4	○●○	*****	◆○▼☆♠
6	14	●●●●○	3	○●○	*****	◆○▼☆♠
7	14	●●●●○	4	○●○	*****	◆○▼☆♠
8	15	●●●●○	4	○●○	*****	◆○▼☆♠

라. 모범사례 내역

일련 번호	제 목	관련부서
1	소통으로 하나 되는 일하고 싶은 발전소 문화 구현	☆♠▽♣♥
2	발전설비 점검기준 체계화로 비계획정지 획기적 감소	☆♠▽♣♥
3	고온부품 국산화를 통한 경비 절감 및 동반성장 실천	▲▼☆◆♠
4	획기적 아이디어 적용을 통한 발전기 정비기술 확보	☆▽♣♠♥

□ 모범사례에 대한 포상

- 사 장 상 : ▲▼☆◆본부 ▲▼☆◆소 ☆♠▽♣실 주임 ○●○
- 부서포상 : ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♠▽♣♥ (100만원),
○●○ (20만원), ☆♠▽♣♥ (20만원)

사. 현지조치 일람표

일련 번호	관계부서	제 목	처분 종류	감사자
☆▽♣♠♡	▲▼☆◆♠	원천세 및 후생공제금 정산 소홀	시정	○●○
○●○	☆▽♣♠♡	경조금 신청 및 지급 절차 소홀	시정	○●○

IV. 감사결과 처분요구서

경 고

제 목 발전정지 조사보고서 내용 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

발전정지조사보고서는 발전정지에 대한 명확한 원인을 규명해 재발방지를 위한 것이므로 사실대로 작성되어야 하나, 이를 지키지 않아 재발방지 대책이 적절하게 수립되지 못 함

1. 업무개요

발전설비가 운전 중 정지되었을 경우에는 발전정지조사반을 구성하여 발생개요, 경위, 원인 및 복구현황 등이 포함된 발전정지 조사보고서를 작성해 본사 및 각 사업소에 통보하고 있다.

2. 판단근거

「발전설비 정지관리 운영지침」에 따르면 발전설비의 불시정지, 파급정지, 비계획정비정지, 기동실패 및 출력감발이 발생하였을 경우, 해당 발전설비의 정상 가동 후 10일 이내에 발전정지 조사보고서 작성하여 본사 및 각 사업소에 통보하도록 하고 있다.

또한 같은 지침에 발전정지 조사보고서를 작성하는 발전정지조사반은 책임소재를 규명하여 보고서를 작성할 임무가 있다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠는 2016. 10. 22. 07:43 Unit 2를 급전기동하여 증기터빈 2호기를 수동으로 계통병입 한 후 출력을 증발하던 중 LP TBN Blading 온도 상승으로 불시정지 되었다.

발전정지조사반이 작성한 고장정지 조사보고서에 따르면, 기동실패의 직접원인은 증기터빈 자동병입 실패로 인한 무부하 운전 및 Ventilation 발생으로 LP TBN Steam 유량이 감소되어 LP TBN Blading 온도가 상승하였으며, 간접원인은 스팀터빈 AVR¹⁾ FCB²⁾ 조작용 전원 NFB³⁾의 Trip으로 AVR의 기능상실로 인해 자동병입이 지연되는 현상이 발생하였다고 기재되어 있었다. 그리고 재발방지책으로는 운전원 감시화면 보강, 가스터빈 기동조건 보강, 전문업체와 기술연구센터와 합동시험 결과에 따라 대책을 수립하겠다고 보고하였다.

그러나, AVR FCB 조작용 전원 NFB의 Trip 원인은 2016. 10. 10.부터 2016. 10. 21. 까지 시행⁴⁾한 증기터빈 2호기의 무정전전원장치 및 Battery Charger(이하 B/C) 정밀점검 공사 후 보조 B/C에서 주 B/C로 절체하는 도중 병렬운전에 따른 전압차이로 발생한 순환전류 때문이고, 해당 공사의 감독원과 운전원이 공사종료 후와 기동전에 이를 확인하지 못한 채 설비를 기동하여 발생한 인적실수에 의한 사고로 볼 수 있다.

그러므로, 간접원인에는 공사종료 후 감독원과 운전원이 기동 전 관련설비를 철저히 확인하지 못한 인적실수에 대한 내용이 포함되어 이를 방지할 수

1) Auto Voltage Regulator(자동전압조정기) : 발전기 단자전압을 규정전압으로 일정하게 유지하는 장치

2) Field Circuit Breaker(계자차단기) : 여자를 시키거나 여자를 푸는 장치

3) NO Fuse Breaker : Fuse를 대신해 과전류를 차단하는 장치

4) 실제로는 기동일인 2018. 10. 22. 01:45분경 종료

있는 대책도 언급되었어야 했다.

해당 고장정지 조사보고서를 작성한 발전정지조사반은 인적실수 부분은 제외한 채 보고서를 작성하여 명확한 사고원인과 책임소재가 규명되지 않아 같은 사고가 재발될 여지를 제공하였다.

4. 관련부서 의견 및 반박

상기 건의 발전정지조사반 간사인 효율차장은 발전정지 조사보고서에 NFB Trip경위와 운전원 인지의 지연원인이 명시되어 있다고는 하나, B/C 공사종료 후 감독자와 운전원이 B/C 관련설비의 정상여부를 사전에 점검하지 못한 부분에 대해서는 관련 내용을 기재하지 않아 발전정지조사반의 임무를 적절히 수행하지 못하였다고 판단된다.

5. 조치할 사항

▲▼♠☆◆은 앞으로 발전정지 조사보고서 작성시 정지원인과 책임소재가 명확하게 작성될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. [경고]

통 보

제 목 발전설비 효율관리 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

가스터빈 버너를 “EV 알파버너” 로 교체한 후 가스터빈 효율이 저하되었으므로 이에 대한 원인분석과 대책수립이 필요함

1. 업무개요

발전소 ▲▼♠☆◆ ☆◆♠는 발전설비의 일일 열효율 및 발전실적을 관리하여 발전소 열효율 산정의 정확성을 기하는 등 효율관리 업무를 수행한다.

2. 판단근거

「효율관리 지침서」에 따르면 발전운영실 효율과는 발전소 열효율 증감 원인을 분석하여 운전자료 및 운전지침 작성 등 발전소가 최적의 상태로 운전될 수 있도록 해야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠는 2014. 10월부터 가스터빈 EV 버너를 질소산화물이 적게 배출되는 EV 알파버너⁵⁾로 순차적으로 교체하였다.

5) ○●○의 2단연소 가스터빈 형식에서 HP 터빈을 회전시키기 위한 질소산화물 저감버너

그러나 EV 알파버너로 교체한 후 효율추이를 분석한 결과 아래 [표]와 같이 가스터빈 전호기의 효율이 기존 27% 내외에서 25%내외로 하락된 것으로 확인되었다.

[표. 버너 교체 후 효율변동 현황(전·후 1년간 효율자료⁶⁾ 평균]

호기	교체일	효율(발전단,%)		호기	교체일	효율(발전단,%)	
		교체전	교체후			교체전	교체후
GT#1	'15.5.	27.6	25.4	GT#2	'15.5.	26.1	24.7
GT#3	'18.7.	26.2	-	GT#4	'18.7.	27.3	-
GT#5	'14.11.	28.5	24.7	GT#6	'17.7.	26.1	27.2

※ GT #3,4 : 표본 불충분으로 제외, GT#6 : 오류추정

그 결과, 발전설비 효율저하의 원인이 적기에 파악되지 않아, 효율저하에 따른 회사의 재무적 손실이 가중될 우려가 있다.

따라서, ▲▼☆◆♠ ▲▼☆는 상기와 같이 가스터빈의 효율이 저하되고 있으므로 자료의 신뢰성을 포함하여 실제 효율저하 여부와 원인분석을 통한 대책을 검토하는 것이 타당하다고 판단된다.

4. 관련부서 의견 및 반박

▲▼☆◆♠ ▲☆▼☆♠은 가스터빈 EV 알파버너 교체 후 성능시험 결과로만 보면 효율저하는 제작사에서 보증하는 범위 이내라고 주장하였으나, 성능시험은 Base load를 기준으로 하는 시험이고, 발전설비 정비관리시스

6) 발전설비 정비관리시스템의 연료량과 발전출력에 따라 계산되는 값

템에 등록된 자료에는 EV 알파버너 교체 후의 효율저하를 나타내고 있으므로 이에 대한 검증을 하는 것이 타당하다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠은 ▲☆▼☆♠의 가스터빈 EV 알파버너 교체후 효율감소 여부를 정확히 진단하시고, 실제 효율 저하시 대책을 수립하시기 바랍니다.

[통보]

경 고

제 목 근태 및 근무시간 등 취업규칙 미준수

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼♠☆◆ ☆♣♥▽♣

내 용

근무시간 중 외출할 때에는 외출부를 작성하고 소속장의 허가를 받아야하며, 퇴근 전 반드시 회사에 복귀해야 함. 그리고 반차(휴가)사용시에는 정해진 근무시간(4시간/일)을 근무해야 함

1. 업무개요

우리 회사 직원은 개인의 필요에 따라 부서장의 허가를 받아 외출과 휴가를 사용하고 있다.

2. 판단근거

「취업규칙」 제25조(외출허가)에 따르면 직원이 근무시간 중에 외출할 때에는 외출부를 작성해 부서장의 허가를 받아야하며, 퇴근전 근무지로 복귀해야하고, 「취업관리시행세칙」 제1조(근무시간)에 따라 반차를 사용할 경우에는 정해진 근무시간(4시간/일)을 준수해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ 지역협력부 ○●○부장의 2017. 1. 1. ~ 8. 6. 및 2018. 6. 13.~ 10. 14.까지 자동차 출입기록을 확인한 결과⁷⁾ [표]와 같이 근태 및 근무시간을 준수하지 않고 있었다.

[표. 차량출입내역 확인 결과⁸⁾]

구 분	횟 수(건)
늦은 출근(09:00 이후)	7
이른 퇴근(18:00 이전)	34
외출 후 미복귀	4
오후 반차시 이른 퇴근(14:00 이전)	3

4. 관련자 의견 및 반박

○●○ 부장은 담당하는 업무특성으로 민원인과 대면해 업무를 진행하는 것이 효율적인 경우가 많아 잦은 외출이 필요하고, 또한 민원인과 장시간 업무협의를 할 경우 퇴근시간이 지나 복귀하지 않았다고 했으며, 그리고 일부 외출 중에는 업무와 상관없이 개인적인 용무를 위한 것도 있어 외출 부를 작성했어야 했는데 이 부분을 소홀히 한 점은 인정을 하였다.

그러나 근태 확인기간(2017. 1. 1. ~ 8. 6., 2018. 6. 13.~ 10. 14.)을 고려해볼 때 ‘34회의 이른 퇴근’의 경우 업무상 필요에 의한 외출이어도 그 빈도수가 많으며, ‘늦은 출근’의 경우에도 관련자와 업무협의 후에 출근을 했다고 하지만, 지역협력부 담당구역⁹⁾ 등을 고려해 볼 때, 정상 출근 후 업무를 수행하는 것이 타당하다.

7) 전산기록 삭제로 일부기간만 출입기록을 확인할 수 있었음

8) 차량입출입 내역과 외출부, 근태기록을 대조하여 확인한 사실

9) 지역협력 대상지역(주교, 오천, 주포, 천북, 청라, 청소 청양군 일부지역)의 경우 ▲▼☆◆♠☆ 기준으로 20~30분 이내에 도착할 수 있고, 청양군의 경우 최대 50분 정도의 거리임

또한 오후 반차임에도 14시 이전에 퇴근하는 행동은 부서장으로써 직원들에게 근태를 소홀히 해도 된다는 인식을 줄 수 있어 모범적이지 못하다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 근태관리를 소홀히 한 아래의 직원에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. [경고]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▲▼☆◆♠☆▼ ☆◆♠☆▼ ☆◆♠	부장	○●○	*****	2016.12.8.~ 2018.12.17.	경고 (▲▼☆◆♠☆▼)

붙임

차량출입기록(2017.1.1.~8.6., 2018.6.13.~10.14.) 현황

입차시간	출차시간	근태	위반사항	근태에 대한 증빙서 작성여부	
				근거리 출 장	외출부
2017.01.12. 14:16	-	출근	늦은 출근	×	×
-	2017.01.13. 13:59	출근	이른 퇴근	×	×
2017.01.16. 08:32	2017.01.16. 11:24	출근	이른 퇴근	×	×
2017.02.09. 11:48	-	출근	늦은 출근	×	×
-	2017.02.15. 11:37	출근	이른 퇴근	×	×
2017.03.07. 08:49	2017.03.07. 15:26	출근	이른 퇴근	×	×
2017.03.21. 08:38	2017.03.21. 14:10	출근	이른 퇴근	×	×
2017.03.22. 08:39	2017.03.22. 11:06	오후반차	이른 퇴근	×	×
2017.03.30. 08:41	2017.03.30. 12:40	출근	이른 퇴근	×	×
2017.05.02. 16:05	2017.05.02. 18:16	출근	늦은 출근	×	×
2017.05.04. 11:43	2017.05.04. 18:00	출근	늦은 출근	×	×
2017.05.16. 13:42	2017.05.16. 15:24	출근	늦은 출근/이른 퇴근	×	×
2017.05.29. 11:44	-	출근	늦은 출근	×	×
2017.07.06. 08:40	2017.07.06. 11:31	출근	이른 퇴근	×	×
-	2017.07.26. 14:08	출근	이른 퇴근	×	×
-	2018.06.19. 15:52	출근	이른 퇴근	×	×
-	2018.06.26. 16:14	출근	이른 퇴근	×	×
2018.06.29. 08:41	2018.06.29. 15:26	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.02. 13:26	2018.07.02. 18:09	출근	늦은 출근	×	×
2018.07.03. 08:45	2018.07.03. 16:24	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.04. 08:47	2018.07.04. 17:33	출근	이른 퇴근	○	×
2018.07.06. 08:45	2018.07.06. 15:03	출근	이른 퇴근	×	×
-	2018.07.09. 17:45	출근	이른 퇴근	○	×
2018.07.10. 08:43	2018.07.10. 15:59	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.12. 08:42	2018.07.12. 17:22	출근	이른 퇴근	×	×
-	2018.07.17. 15:53	출근	이른 퇴근	×	×

입차시간	출차시간	근태	위반사항	근태에 대한 증빙서 작성여부	
				근거리 출 장	외출부
2018.07.18. 08:42	2018.07.18. 15:08	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.19. 08:42	2018.07.19. 16:08	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.23. 08:41	2018.07.23. 16:40	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.24. 08:42	2018.07.24. 14:34	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.26. 08:42	2018.07.26. 16:32	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.27. 08:43	2018.07.27. 16:44	출근	이른 퇴근	×	×
2018.07.30. 08:41	2018.07.30. 17:40	출근	이른 퇴근	○	×
2018.07.31. 08:43	2018.07.31. 14:29	출근	이른 퇴근	○	×
2018.08.01. 08:42	2018.08.01. 11:32	오후반차	이른 퇴근	×	×
2018.08.06. 08:42	2018.08.06. 11:33	오후반차	이른 퇴근	×	×
2018.08.07. 08:45	2018.08.07. 15:53	출근	이른 퇴근	×	○
2018.08.09. 08:43	2018.08.09. 16:07	출근	이른 퇴근	○	×
2018.08.13. 08:49	2018.08.13. 14:32	출근	이른 퇴근	○	×
-	2018.08.14. 15:54	출근	이른 퇴근	×	○
2018.08.16. 08:43	2018.08.16. 10:00	출근	이른 퇴근	○	×
2018.08.20. 08:42	2018.08.20. 15:38	출근	이른 퇴근	○	×
2018.08.21. 08:45	2018.08.21. 13:28	출근	이른 퇴근	×	○
-	2018.08.24. 11:12	출근	이른 퇴근	×	×
2018.08.27. 08:48	2018.08.27. 17:49	출근	이른 퇴근	×	○
2018.08.28. 08:45	2018.08.28. 13:06	출근	이른 퇴근	○	×
2018.08.31. 08:44	2018.08.31. 15:25	출근	이른 퇴근	○	×
2018.09.04. 08:46	2018.09.04. 17:15	출근	이른 퇴근	○	×
2018.09.06. 08:44	2018.09.06. 16:34	출근	이른 퇴근	×	×
2018.09.11. 08:45	2018.09.11. 15:46	출근	이른 퇴근	○	×
2018.09.18. 08:46	2018.09.18. 10:41	출근	이른 퇴근	○	×
2018.09.21. 08:44	2018.09.21. 16:38	출근	이른 퇴근	×	×
-	2018.09.27. 14:22	출근	이른 퇴근	○	×
2018.09.28. 08:43	2018.09.28. 09:21	출근	이른 퇴근	○	×
2018.10.02. 08:45	2018.10.02. 12:35	출근	이른 퇴근	○	×
2018.10.10. 08:44	2018.10.10. 12:26	출근	이른 퇴근	×	×

개 선·시 정

제 목	청렴도 관리대상 직무 관리 부적정
관 련 부 서	▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♡, ▼▲☆◆♠ ▲☆▼◆♠ ☆♣♣▽♡
내 용	

청렴도 관리대상 직무의 보직기간은 3년 이내며, 순환보직이 불가능한 경우에는 5년 이내로 할 수 있음

1. 업무개요

우리 회사는 청렴도 관리대상 직무를 운영하고 있으며, 본 직무의 청렴도를 확보하기 위해 주기적인 순환을 하고 있다.

2. 판단근거

「청렴도 관리대상 직위 및 직무 관리지침」 제5조(순환대상 직위·직무의 관리)에 따르면 순환대상의 직무기간은 3년 이내이며, 순환보직이 불가능한 경우에는 5년 이내로 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ▲▼♠▼☆ 자재검수를 담당하는 직원의 경우 [표]와 보직기간이 경과되었음에도 순환하지 않고 있었다.

[표. 검수담당 직원 보직기간]

소 속	사 번	이 름	근무기간	비 고
▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ☆◆♠☆▼	*****	○●○	2011.06.13. ~ 2018.09.30.	임피전환
	*****	○●○	2005.12.12. ~ 현재	8년 초과
	*****	○●○	2012.09.03. ~ 현재	1년 초과

그리고 경영관리처 인재개발실은 간부직원의 경우 정기이동 시 이동기준에 따른 청렴도 직위 순환보직 조치결과를 제출받아 관리하고 있으나, 직원이 담당하고 있는 청렴도 보직에 대한 조치결과는 요구하지 않고 있어 청렴도 직위관리가 안 될 우려가 있었다.

4. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆은 직원 정기이동 시 직원영역의 청렴보직에 대한 조치결과를 사업소로부터 제출받아 관리하시기 바랍니다. [개선]

▲▼☆◆♠☆장은 순환대상 보직기간을 초과한 ▲▼♠▼☆ 직원을 이동시키고, 청렴도 직무관리에 만전을 기하시기 바랍니다. [시정]

권 고

제 목 가스터빈(GT24) 2주기 사용 고온부품 활용계획 수립

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

정비 후 유타품에 대한 사용계획을 수립해 회사의 경영이익에 기여할 수 있는 방안을 수립하는 것은 타당하므로, 가스터빈(GT24) 고온부품 교체품 6Set에 대한 활용방안을 강구하는 것이 필요함

1. 업무개요

우리 회사는 ▲▼☆◆ 및 ☆♣▽♣♥에서 사용 중인 가스터빈(GT24)의 고온부품을 주기적으로 구매하고 있다.

[가스터빈 고온부품 구입개요]

- 가스터빈(GT24) 운영현황 : 보령 6대, 인천 2대
- 제 작 사 : ○●○(○Ⓜ○●●●)
- 고온부품(고압터빈 동익 등 28종) 구매가격
 - 신 품 : 221억원
 - 재생품 : 150억원
- 교체주기 : 24,000EOH¹⁰⁾

10) Equivalent Operation Hour(등가운전시간) : 가스터빈 고온부품의 수명관리와 정비주기 설정을 위해 실제 운전시간과 기동 정지, 부하조건 등 열화발생(Creep) 요인의 보상시간의 합

2. 판단근거

「물자관리규정」 제44조(유휴물자의 관리)에 따르면 공사 후 공사잔여 물자 및 제각물자의 사용전망을 수립해 유휴품이 발생하지 않도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ 자재창고에는 가스터빈 고온부품 교체품 6Set가 보관되어 있다. 이들 부품은 사용된 신품을 재생한 후 사용된 것으로 사용시간은 48,000EOH를 넘은 것이어서 제작사 기준¹¹⁾으로는 폐기품에 해당된다.

그러나 이는 제작사 기준일 뿐 전문 정비기관(제작사 포함)에서 잔존수명, 열화 등 건전성을 평가 받지 않은 것이어서 폐기품으로 단정 지을 수 없으며, 단지 제작사 기준을 적용하여 폐기품이라는 이유로 불용처리를 하는 것은 바람직하지 않고, 위 부품의 재생가능 여부를 전문 정비기관으로부터 평가 받아 활용계획을 등을 결정하는 것이 타당하다.

실제 부품들을 재생할 경우, 2개호기 기준으로 신품의 고온부품을 사는 것보다 약 250억원 정도 저렴해 회사의 경영이익에 기여할 것으로 판단된다.

[표. 고온부품 소요전망(2022~2024년)]

구 분	품 목(금 액)	소요시기	비고
▲▼♠▼☆ #1	HPT Blade 2Set 외 79품목 (147억원/2개 호기, 11,303,584Euro)	'23.12	재생
▲▼♠▼☆ #2	HPT Blade 2Set 외 79품목 (397억원/2개 호기, 30,645,919Euro)	'22.03	신품
▲▼♠▼☆ #3	HPT Blade 2Set 외 79품목 (147억원/2개 호기, 11,303,584Euro)	'24.06	재생
▲▼▼☆♠ #3	LPT Blade #1 2Set 외 11품목 (156억원/2개 호기, 11,991,602Euro)	'22.05	신품
▲▼▼☆♠ #3	HPT Blade 2Set 외 41품목 (90억원/2개 호기, 6,763,232Euro)	'22.05	재생

[출처 : GT24기종 가스터빈 장기공급계약(LTPA)계약 연장 추진(안), ♠▽♡㉠-2469, 2018.12.18.]

11) 제작사 고온부품 기준 : 재생기준의 경우 24,000EOH 이며, 교체기준은 48,000EOH임

4. 관련부서 의견

▲▼☆◆♠ ▲▼♠▼☆는 가스터빈 고온부품을 국산화하면서 터빈 블레이드를 제외한 부품의 경우, 재차 재생이 가능하다는 전문가의 의견이 있어 고온부품 교체품 6Set에 대한 활용방안을 검토하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 가스터빈(GT24)의 고온부품 교체품 6Set에 대한 활용방안을 검토하시 바랍니다. [권고]

붙임

고온부품 사용품 보관 현황

No.	부 품 명	설치수량 (개/호기)	보 유 수 량
			Set
1	HPT BLADE	197	6
2	HPT Vane	72	6
3	HPT HEAT SHIELD	48	6
4	LPT 1단 BLADE	88	6
5	LPT 2단 BLADE	86	6
6	LPT 3단 BLADE	84	6
7	LPT 4단 BLADE	82	6
8	LPT VANE 1단	44	6
9	LPT VANE 2단	68	6
10	LPT VANE 3단	78	6
11	LPT VANE 4단	38	6
12	ROTOR HEAT SHIELD A	44	6
13	ROTOR HEAT SHIELD B	43	6
14	ROTOR HEAT SHIELD C	41	6
15	STATOR HEAT SHIELD A	32	6
16	STATOR HEAT SHIELD B	32	6
17	STATOR HEAT SHIELD C	32	6
18	STATOR HEAT SHIELD D	31	6
19	EV FRONT SEGMENT	30	6
20	EV LANCE	30	6
21	EV INNER LINER	30	6
22	EV OUTER LINER	30	6
23	EV Rear Wall(버너 포함)	2	6
24	SEV BURNER	24	6
25	SEV LANCE	24	6
26	SEV INNER LINER	24	6
27	SEV OUTER LINER	24	6
28	SEV OGV	24	6
합 계		1,382	168

경 고·주 의

제 목 공사용 자재 지입처리 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

공사에 사용되는 자재는 사급을 원칙으로 하고 있으며, 지입할 경우에는 지입기준에 따라야 함에도 이를 따르지 않고 소요되는 자재를 전량 지입 처리함

1. 업무개요

공사에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하고 있으며, 필요하다고 인정되는 경우에만 예외로 할 수 있다.

2. 판단근거

① 「물자관리규정 시행세칙」 제98조(지입기준)에 따르면 공사업체 지입은 기준에 적합한 경우에만 제한적으로 할 수 있으며,

② 고장 발생시 발전설비 정지 등 안정적인 설비운영에 영향을 줄 수 있는 관리품목¹²⁾의 경우, 적정수준 이상의 기자재 품질을 확보할 수 있도록 구매규격서를 작성해 구매하는 것이 타당하다.

12) 품질등급관리 절차서에 따르면 관리품목(R등급)은 고장 발생시 복구에 장기간이 소요되는 품목

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠▼☆ ㉡㉢㉣㉤㉥는 20년 동안 사용한 기기용 공기압 축기(IAC)를 운전·제어하는 PLC(Programmable Logic Controller) System을 개선하고자 공사를 시행¹³⁾하였고, 소요되는 자재를 [표]와 같이 전량 (101개 항목, 금액 : 104,860,360원)지입처리 하였다.

[표. 지입품목 List]

품 목				금액
①	Master PLC PNL	수량	단위	5,281,295
	품 명	규 격	1	EA
	ENCLOSURE	2400W×2000H×530D	1	EA
	MCCB	ABS52c 50AF/30AT W/COVER	1	EA
	MCCB	ABS52c 30AF W/COVER	10	EA
	GCP32A	5A	30	EA
	RELAY	MY4N 24VDC	30	EA
	RELAY	SOCKET W/PIN	1	EA
	NOISE FILTER	RNS-2010	1	EA
	DC POWEER SUPPLY	CP M SNT 250W 24V 20A	1	EA
	RECEPTACLE	AC120V 2P	1	ROOL
	POWER CABLE	XHHM/SIS 4SQ	2	ROOL
	CONTROL CABLE	XHHM/SIS 1.5SQ	2	ROOL
	CONTROL CABLE	UL101S #18 RED/BLUE	1	ROOL
	SHIELD CABLE	BELDEN 8761 #22 2C	1	EA
	BUS BAR		2	EA
	DUCT	80×100	4	EA
	DUCT	60×100	1	EA
	DUCT	40×100	6	EA
	DIN CHANNEL	1000L	200	EA
	TERMINAL BLOCK	15A	1	EA

13) 계약상대자 : ㉡㉢㉣㉤㉥, 계약금액 : 150,000,000(VAT 별도), 공사기간 : 2016.12.12.~28.

	TERMINAL BLOCK	30A 4P	2	EA	
	KTC-90	0~90℃	1	EA	
	KSH-220G	AC220V, 200W WITH GULDE	1	EA	
	직부동 PNL LIGHT	AC220V 20W	1	EA	
	MICRO SWITCH	W/COVER	3	EA	
	HOUR METER		2	EA	
	CAM SWITCH	KSC22	1	EA	
	HY	ARE3R12(LALB) 22∅	2	EA	
	PBL	KBL25MP-L2ALL LALB	3	EA	
	PB	K25-21 LALB	1	EA	
	BUZZER		1	LOT	
	NAME PLATE		2	EA	
	TURN LIGHT		1	LOT	
	TERMINAL	LUG 1.5SQ KS			
②	COMPRESSOR PLC PNL				21,667,189
	⋮ (35개 내장부품 일체) ⋮		⋮	⋮	
③	PLC(AB Controllogix 5000 Series)				70,576,372
	⋮ (32개 내장부품 일체) ⋮		⋮	⋮	
④	Torch PC(CIMON)				5,279,419
잡재료비(①+②+③+④)×2%				-	2,056,085
합계					104,860,360

그런데 지입한 품목들을 보면 지입기준에 포함되지도 않고, 사급으로 구매해야 할 자재를 지입으로 처리하기 위해 내장부품 전량을 개개별로 나눈 것으로써 정상적인 구매방법은 아니다. 그리고 기기용 공기압축기는 안정적인 발전설비 운영에 영향을 줄 수 있는 설비인 만큼 그 부속자재들은 구매규격서를 통해 일정수준 이상의 성능을 확보할 수 있도록 구매했어야 했다.

지입자재는 경비, 일반관리비, 이윤계상에 영향을 줘 전체 공사비가 증가되는 바, 회사는 지입기준에 따라 제한된 경우에만 지입을 할 수 있도록 허용하고 있다. 또한 특수한 성능, 품질 등이 요구되어 품질 및 성능보장이 필요한 물자의 경우에는 구매시방서를 작성해 구매해야 한다.

4. 관련부서 의견

공사 담당차장은 감사지적사항에 이견이 없다고 했으며, 향후 공사에 필요한 자재조달 시 사규를 준수해 업무를 처리하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 공사용 자재를 전량 지입처리한 아래 직원에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. [경고]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▲▼☆◆♠☆	과장	○●○	*****	2010.9.29.~ 2016.11.22.	경고 (▲▼☆◆♠☆)
▲▼☆◆♠☆	차장	○●○	*****	2012.2.16.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)

시 정

제 목 자본예산 취득관리 미흡

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

전기사업회계규칙에 따라 건설 중인 자산은 사업준공시 고정자산으로 대체하여 감가상각이 발생되게 해야 하나, 누락 건이 있어 재무제표 및 자산의 순가치 왜곡이 발생함

1. 업무개요

본사 세무회계부서에서는 기말결산을 위해 전사업소로 ‘기말결산지침’을 매년 배포하고 있으며, 건설 중인 자산취득을 안내하고 있다.

2. 판단근거

「전기사업회계규칙」 제2장 고정자산 및 「전기사업회계규칙 시행세칙」 제5장 결산에 따라, 건설 중인 자산은 사업준공시 고정자산으로 대체해야 하며, 감가상각은 회계연도 말기준으로 고정자산을 취득한 날로부터 시행한다고 되어있고, 이는 결산시 이루어지게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆의 2017.12월과 2018.9월의 WBS잔액조회(건설 중인 자산 잔액)을 비교하여 확인한 결과, 동일한 잔액 등이 존재하면서 취득처리가 되지 않은 총 68개의 WBS자산 코드가 확인되었다. 이중 ▲▼☆◆♠☆ 회계담당자의 확인을 거쳐 총 35건¹⁴⁾이 단순누락에 의하여 본자산으로 취득 되지 않았으며, 결산지침에 따라 장기미취득 자본예산과약을 목적으로 ERP시스템에 준공일자를 입력해야함에도 입력이 안되어 있는 23건, 계속 사업으로 준공일자 미변경 건 등이 10건 존재하였다.

건설 중인 자산의 경우에는 사업준공시 고정자산으로 대체해 감가상각이 발생하도록 해야 하나, 이를 제대로 시행하지 않아 당기순이익 과대계상에 따른 재무재표 및 자산의 순가치의 왜곡이 발생할 우려가 있었다.

4. 관련부서 의견

▲▼♠☆▼ ☆▼부 회계담당자는 매달 결산공문을 발송하여 취득을 독려하고 연1회, 3개월이상 미정산 자본예산(WBS)코드에 대하여 정산전표 번호 및 미정산사유를 취합 및 파악하고자 노력하고 있지만, 사업부서의 집행실적 관리가 쉽지 않아 누락이 발생하고 있음을 인정하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 자본예산과 관련하여 취득되지 않은 건설 자산을 취득하시고 앞으로 취득이 적시에 될 수 있도록 하시기 바랍니다. [시정]

14) ERP시스템에 입력된 기준으로 준공일자기준으로 미취득건

: 2014년 1건, 2015년 1건, 2016년 3건, 2017년 19건, 준공일자 미입력 : 11건

주 의 · 개 선

제 목 나눔기금 집행 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥, ▲▼◆☆♠ ▲☆▼◆♠ ☆♣♥▽♣

내 용

직원들의 자발적인 모금에 의해 운용되는 나눔기금은 봉사활동 직접 사용항목에 대해서만 지출을 해야 하나, 인턴과의 식사비 및 간식비 등 나눔기금으로 집행 이 불가능한 항목에 지출함

1. 업무개요

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ▲▼♠☆부는 우리 회사 사회봉사단 활동을 위해 ▲▼☆◆♠☆ 직원들이 자발적으로 모금하는 나눔기금을 재원으로 보령지역 내에서 사회공헌활동을 시행하고 있다.

2. 판단근거

「☆◆♠☆ 사회봉사단 운영기준(안)」 제9조(기금의 용도) 1항 기금의 용도는 장비, 물품 구입 등 봉사활동에 직접 사용되는 지출에 한함을 원칙으로 하며, 기업이미지 제고를 위한 사회공헌활동 관련 비용(제비용, 활동비)은 「예산편성기준」에 따라 지역사회 유대강화 활동비로 사용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ▼☆◆♠부는 발전소 인근지역 소외된 기관에 대한 사회봉사활동을 위해, 2017. 7. 24. 체험형 인턴과의 사회공헌활동 계획을 수립하였다. 그리고 ▲▼☆◆♠☆ 나눔기금을 재원으로 하여 2017년 7월부터 9월까지 체험형 인턴을 주축으로 무료급식소 봉사, 봉사 대상기관 주변 환경 정화활동, 학습지도 등 다양한 봉사활동 시행하였다.

나눔기금은 「▲▼☆◆ 사회봉사단 운영기준(안)」 제9조 1항에 의하면 봉사활동에 직접 관련된 지출항목에만 사용할 수 있으며, 기부금영수증을 발행할 수 있는 단체에 한하여 기부할 수 있다. 그러나 ▲▼☆◆부에서는 체험형 인턴과의 사회공헌활동 후 나눔기금으로 집행 불가한 인턴의 식사비 지원 등의 용도로 총 970,000원을 [표]와 같이 사용하였다.

[표. 나눔기금 불가항목 사용내역]

날 짜	내 역	사 용 처	금 액(원)
2017. 8. 1.	17년도 체험형인턴 사회봉사활동 지원	▲△▶	106,000
2017. 8. 25.	17년도 체험형인턴 사회봉사활동 지원	◁△▶	490,000
2017. 9. 7.	17년도 체험형인턴 사회봉사활동 지원	▲□▶	374,000

사회공헌활동 후 인턴의 식사비 및 간식비는 나눔기금의 용도에 부합되지 않으며, 그와 관련된 비용은 「예산편성기준」에 따라 지역사회유대활동비 예산으로 사용하는 것이 타당하다.

또한 나눔기금의 지출은 e-Komipo(SAP) 시스템 상에서 이뤄지지 않고, 수기로 회계결의서를 작성 후 나눔기금 통장에서 담당자가 직접 인출하여 사용하고 있으며, 그 내역을 출력하여 나눔기금 관리대장 문서철에 정리하고 있다.

그래서 나눔기금의 조성 및 집행내역을 확인하기 위해서는 사업소별로 운영하고 있는 나눔기금 관리대장 문서철을 직접 확인하는 방법뿐이어서 불필요한 인출이나 사적 용도의 사용 등의 문제가 생길 소지가 있으며, 또한 위와 같이 사용이 불가능한 항목에 지출이 발생했을 경우 나눔기금을 상시 관리할 통제수단이 없어 도덕적 해이를 야기할 수 있다

이에, 나눔기금의 사용에 대하여 내부통제를 강화할 수 있는 관리시스템을 구축하는 것이 타당하다.

4. 관련부서 의견 및 반박

▲▼♠☆처 ▲▼☆◆부는 나눔기금을 잘못 사용한 부분에 대해 인정하였고, 향후 나눔기금 사용에 대한 업무를 철저히 하겠다고 답하였다.

또한 ▲▼☆◆처 ▲▼☆◆실은 「▲▼☆◆ 사회봉사단 운영기준(안)」에 의거하여 업무가 이뤄지지 않은 점에 대해서 공감하였고, 나눔기금 관리를 강화할 수 있는 방안을 마련하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆처장은 나눔기금의 조성 및 집행내역(관리대장)을 사내 인트라넷 또는 e-Komipo 시스템에서 관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.

[개선]

▲▼☆◆♠☆장은 나눔기금이 용도에 맞게 사용될 수 있도록 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]

주 의

제 목 지역언론사 광고 게재 업무처리 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

계약상대자에게 대금을 지급할 시 계약내용과 일치하는지의 여부를 확인하여 대금을 지급해야하나, 광고가 계약내용과 상이함에도 이를 확인하지 않고 대금을 지급함

1. 업무개요

우리 회사는 회사의 인지도 및 이미지 제고를 위한 홍보활동의 일환으로 주요일간지 및 인터넷포탈 등에 회사 광고를 게재하고 있다.

2. 판단근거

「계약규정」 제4절(대금지급) 따르면 계약상대자가 납품하는 물품이 계약 내용과 일치하는지 여부를 확인하여 대금을 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ▲▼♠☆부는 감사 대상기간 동안(2015. 11. 3. ~2018. 10. 12.) 우리 회사 경영활동 홍보 및 이해기반 조성을 위해 지역 언론사에 [표1]과 같이 88건의 광고를 게재하였다.

[표1. 지역언론사 광고 게재 현황]

기안일	언론사명	광고유형	기안일	언론사명	광고유형
2015.11.04.	*****	지면광고	2017.02.23.	*****	지면광고
2015.11.04.	*****	지면광고	2017.03.07.	*****	인터넷배너광고
2015.11.04.	*****	지면광고	2017.03.09.	*****	지면광고
2015.11.16.	*****	인터넷배너광고	2017.03.31.	*****	인터넷배너광고
2015.12.09.	*****	지면광고	2017.04.05.	*****	인터넷배너광고
2015.12.09.	*****	지면광고	2017.04.12.	*****	인터넷배너광고
2016.02.03.	*****	지면광고	2017.04.19.	*****	지면광고
2016.02.26.	*****	지면광고	2017.04.25.	*****	지면광고
2016.03.14.	*****	인터넷배너광고	2017.05.04.	*****	인터넷배너광고
2016.03.14.	*****	인터넷배너광고	2017.05.11.	*****	인터넷배너광고
2016.03.16.	*****	지면광고	2017.05.23.	*****	인터넷배너광고
2016.03.16.	*****	인터넷배너광고	2017.05.30.	*****	지면광고
2016.03.16.	*****	인터넷배너광고	2017.05.30.	*****	지면광고
2016.04.07.	*****	인터넷배너광고	2017.06.02.	*****	지면광고
2016.04.07.	*****	지면광고	2017.06.02.	*****	지면광고
2016.04.25.	*****	인터넷배너광고	2017.06.02.	*****	지면광고
2016.04.25.	*****	지면광고	2017.06.02.	*****	지면광고
2016.04.25.	*****	지면광고	2017.06.23.	*****	인터넷배너광고
2016.04.25.	*****	인터넷배너광고	2017.06.27.	*****	인터넷배너광고
2016.05.10.	*****	지면광고	2017.06.29.	*****	인터넷배너광고
2016.05.13.	*****	인터넷배너광고	2017.07.17.	*****	지면광고
2016.06.02.	*****	지면광고	2017.07.25.	*****	스윙카 광고
2016.06.03.	*****	지면광고	2017.08.04.	*****	인터넷배너광고
2016.06.14.	*****	지면광고	2017.08.04.	*****	지면광고
2016.06.24.	*****	인터넷배너광고	2017.08.17.	*****	인터넷배너광고
2016.07.04.	*****	지면광고	2017.08.28.	*****	인터넷배너광고
2016.07.06.	*****	인터넷배너광고	2017.08.28.	*****	영상광고
2016.07.20.	*****	지면광고	2017.09.05.	*****	인터넷배너광고
2016.08.01.	*****	지면광고	2017.09.13.	*****	지면광고
2016.08.08.	*****	지면광고	2017.10.30.	*****	인터넷배너광고
2016.08.09.	*****	지면광고	2017.11.08.	*****	인터넷배너광고
2016.08.24.	*****	인터넷배너광고	2017.11.30.	*****	인터넷배너광고
2016.09.19.	*****	지면광고	2017.12.05.	*****	지면광고
2016.10.04.	*****	인터넷배너광고	2018.01.09.	*****	인터넷배너광고
2016.10.19.	*****	인터넷배너광고	2018.01.11.	*****	지면광고
2016.10.26.	*****	인터넷배너광고	2018.01.18.	*****	지면광고
2016.11.14.	*****	인터넷배너광고	2018.01.24.	*****	인터넷배너광고
2016.12.01.	*****	인터넷배너광고	2018.02.02.	*****	지면광고
2016.12.23.	*****	지면광고	2018.02.28.	*****	인터넷배너광고
2017.01.05.	*****	인터넷배너광고	2018.03.29.	*****	인터넷배너광고
2017.01.24.	*****	지면광고	2018.03.29.	*****	인터넷배너광고
2017.02.07.	*****	지면광고	2018.06.19.	*****	인터넷배너광고
2017.02.14.	*****	인터넷배너광고	2018.07.17.	*****	지면광고
2017.02.23.	*****	인터넷배너광고	2018.09.18.	*****	인터넷배너광고

언론사를 통한 광고유형은 일반적으로 지면광고, 인터넷 배너광고로, 지역협력부는 게재를 원하는 광고시안을 언론사에 보내고, 언론사에서는 그 광고시안을 받아 일부 편집하여 게재하고 있었다.

그 중 인터넷 배너광고는 언론사 인터넷 사이트별로 게재 가능한 광고시안의 크기가 달라 우리회사가 원하는 광고시안을 그대로 쓸 수 없는 경우가 발생할 수 있지만, 편집의 정도가 우리회사 광고인지를 분간하기 어렵고 홍보목적이 불분명한 경우에는 이를 시정하도록 요구하고, 요구한 사항이 변경된 것을 확인한 후에 대금을 지급하는 것이 타당하다.

그러나 ○●○○부 담당자는 [표2]의 광고 (1),(3),(7),(8),(10)과 같이 회사명도 없이 ‘하늘, 땅 그리고 바다’, ‘청렴의 우리의 생명’의 문구 혹은 캐릭터 이미지만 있어 우리 회사를 홍보하는지 분간하기 어려운 광고, (2),(4)와 같이 회사명만 기재되어 홍보의 목적이 불분명한 광고, (5),(6),(9)와 같이 기존에 요청한 시안과 다른 광고 등에 광고료를 지급하는 등 광고관리 업무가 미흡하였다.

[표2. 광고시안과 다른 광고 게재 내역]

기안일	2017.02.23.	언론사명	●●●	소요예산	1,000,000원
문제점	회사 CI부재로 회사의 에너지신산업 홍보 미흡				
광고 (1)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		
기안일	2017.04.05.	언론사명	㉠㉡㉢	소요예산	3,000,000원
문제점	회사 CI 및 캐릭터만 있어 홍보목적 불분명함				
광고 (2)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		

기안일	2017.05.04.	언론사명	■▲△	소요예산	1,000,000원
문제점	회사 CI 및 내용 부재로 회사의 에너지산업 홍보 미흡				
광고 (3)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		
기안일	2017.08.17.	언론사명	◎◆◎	소요예산	3,000,000원
문제점	기안시 광고시안과 다르며, 회사 CI만 기재되어 홍보목적 불분명함				
광고 (4)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		

기안일	2017.08.28.	언론사명	☐☐☐	소요예산	700,000원
문제점	기안시 광고시안과 다름				
광고 (5)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		
기안일	2017.08.28.	언론사명	◆◆◆	소요예산	1,000,000원
문제점	기안시 광고시안과 다름				
광고 (6)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		

기안일	2017.09.05.	언론사명	○○○	소요예산	700,000원
문제점	회사 CI 부재로 회사의 청렴도 및 부패방지 평가 최우수 등급 홍보 미흡				
광고 (7)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		
기안일	2018.03.29.	언론사명	□□■	소요예산	1,000,000원
문제점	회사 CI 및 내용 부재로 회사의 에너지신산업 홍보 미흡				
광고 (8)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		

기안일	2018.03.29.	언론사명	▶△▷	소요예산	700,000원
문제점	기안시 광고시안과 다름				
광고 (9)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		
기안일	2018.06.19.	언론사명	▲♠♥	소요예산	3,000,000원
문제점	기안시 광고시안과 다르며, 회사 CI 부재로 회사의 청렴도 및 부패방지 평가 최우수 등급 홍보 미흡				
광고 (10)					
	기안시 광고시안		게재시 광고내역		

4. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 앞으로 언론사 광고 게재 시 회사 홍보가 효과적으로 이뤄질 수 있도록 광고내용 검수 등 해당 업무를 철저히 하시고, 광고관리 업무를 소홀히 한 아래의 직원에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
▲▼☆◆♠☆ ▲▼♠☆▼ ○⊕⊙부	대리	○●○	*****	2017.2.17.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)

개 선

제 목 복합발전소 유해화학물질 저장시설 개선

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

유해화학물질 취급시설은 유해화학물질이 유출되지 않도록 설치·운영되어야 하나, 복합발전소 염산, 수산화나트륨 저장 시설은 저장된 화학물질량 대비 시설용량이 부족하여 개선이 필요함

1. 업무개요

○○○○소 ○○○○실은 계통수 관리용 유해화학물질¹⁵⁾(염산, 수산화나트륨)을 저장탱크에 보관하여 사용하고 있다.

2. 판단근거

「화학물질관리법 시행규칙」제21조 제2항 별표5(유해화학물질 취급시설 설치 및 관리기준)에는 액체 유해화학물질을 취급하는 실외 시설의 바닥 둘레는 유해화학물질이 흘러나가지 아니하도록 방지턱(15cm 이상) 등을 설치하여야 한다고 규정하고 있다.

15) 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정」 제2조 2항에 의해 유독물질(염화 수소(염산) 10%이상 함유, 수산화 나트륨 5%이상 함유), 허가물질, 제한물질 또는 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질

3. 감사결과 확인된 사실

저장 탱크시설은 지진 또는 외부충격 등에 의해 손상되어 저장물이 유출되었을 때 외부 유출을 막기 위해 바닥 외곽에 방류벽을 설치하여 방류벽 내부에 저류될 수 있는 수조 형식으로 구성되어 있다.

그러나 ○●○◎소에 설치되어 있는 저장탱크 방류벽은 높이가 15cm로써 최소 높이기준에는 적합하나, 방류벽 내 용량은 저장탱크 유독물이 전량 유출되었을 경우 내부에 전량 저류시키기에 부족하기 때문에 방류벽의 높이를 [표]과 같이 염산탱크 측 방류벽은 10cm, 수산화나트륨 탱크 측 방류벽은 15cm 더 높일 필요가 있었다.

[표. 방류벽 높이 산정]

유해화학물질	탱크 용량	수조(저류)용량	부 족 량	방류벽 증고 높이량
염 산	31.2m ³	25.16m ³	9.16m ³	10cm 증고
수산화나트륨	20m ³	14.08m ³	8.041m ³	15cm 증고
비 고		벽체높이 15cm	여유량 10% 고려	

※ 염산 탱크 방류벽 증고높이 : $9.16\text{m}^3 / 136.25\text{m}^2(\text{밀면적}) = 0.067\text{m} \approx 10\text{cm}$

※ 수산화나트륨 탱크 방류벽 증고높이 : $8.041\text{m}^3 / 72.75\text{m}^2(\text{밀면적}) = 0.011\text{m} \approx 15\text{cm}$

4. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 ○●○◎소 유해화학물질 저장시설 방류벽을 적합한 규격에 맞게 개선하시기 바랍니다. [개선]

주 의

제 목 계획예방정비공사 설계업무 등 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

공사 설계 시 설계기준에 따라 제경비 항목을 계상해야 하고, 하도급 승인시 관련규정에 따라 평가해야 하나 일부 제경비 항목을 누락하고, 하도급 평가항목을 간과하고 승인처리 함

1. 업무개요

원가설계기준에 따라 공사를 설계할 경우에는 필요한 제경비 항목을 계상하고, 원도급자가 하도급 승인을 요청할 경우에는 관련규정에 의한 제출서류를 검토 후 승인하고 있다.

2. 판단근거

① 「공사관리규정」제9조(원가계산에 의한 공사비 산정) 제1항에 따르면 공사비를 산정함에 있어 제경비를 계상해야하고,

② 하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2(표준하도급계약서의 작성 및 사용)에 의해 표준하도급계약서의 작성 및 사용을 권장하고 있고, 도급사가 하도급 승인 신청 할 경우 하도급 승인심사를 할 때 심사 항목 중 표준하도급계약서 사용여부가 포함되어 있는 바 이를 확인하고 승인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

① 공사설계서 제경비 일부항목 미반영

▲▼☆◆♠☆ ○●○○◎소 ○●●○○실은 계획예방정비공사 설계시 소음·진동, 폐기물 및 수질오염 방지설비를 위한 환경보전비는 자주 발생하지 않는 항목이라는 이유로 계상하지 않고 있었고, 전체 공사 중 일부를 하도급공사로 진행할 경우 발급하는 하도급대금 지급보증서 발급수수료 또한 설계내역에 반영하지 않고 있는 것이 확인되었다.

환경보전비는 계획예방정비공사에서 빈번히 발생하는 항목은 아니지만, 누유방지 흡착포 구매 및 폐기물 수거박스 구매 등 간헐적으로 공사 중 발생할 가능성이 있음에 따라, 설계내역서에 계상한 후 실적정산을 시행해야 하고, 하도급대금 지급보증서 발급수수료는 ‘고압전동기 분해조립’ 등 일부공사에 대해 하도급을 진행하고 있기 때문에 하도급사 공사대금 보호를 위해 대금지급 보증서를 발행해야 하므로 따라 그 수수료를 위한 비용도 공사설계서에 반영해야 한다.

② 표준하도급계약서 사용여부 평가 부적정

계획예방정비공사의 하도급사 선정을 위한 평가항목 중 ‘표준하도급계약서’ 사용여부를 확인하도록 되어 있는데, 실제 표준하도급계약서를 사용하고 있지 않음에도 사용한 것으로 평가하여 하도급이 적합하다고 평가했다.

표준하도급계약서 사용은 하도급법에 따른 권장사항이라서 의무사항에 해당하지 않지만, 하도급 승인 시 평가항목에 해당하고 하도급사 권익보호를 위해 반드시 사용여부를 확인해야 하고 그렇지 않을 경우 사용을 독려하는 것이 타당하다.

4. 관련부서 의견

○●○◎실 계획예방정비공사 담당자는 계획예방정비공사의 설계업무와 하도급 관리업무를 소홀하게 처리한 것을 인정하였고, 앞으로는 관련규정을 준수해 업무를 처리하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 계획예방정비공사 설계와 하도급 평가업무를 소홀히 한 아래 직원에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
○●○◎실	과장	○●○	*****	2017. 4. 1.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)

주 의 시 정

제 목 직원 인사기록카드 기록 소홀

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♡, ▲☆▼◆♠ ▲☆▼◆♠ ☆♣♣♡▽

내 용

직원 채용에 따른 구비서류와 직원인사기록표를 인사담당자는 전산시스템에 영구 보관하고, 직원의 자력기록표의 기재사항 변동이 있을 시 사업소장을 경유하여 인사담당부서장에게 제출하도록 하고 있지만, 최근 신규 채용자의 인사기록카드에는 자격증이나 경력사항 등을 누락하는 등 기록 관리가 소홀함

1. 업무개요

직원채용에 따른 구비서류와 직원 인사기록표는 영구 보관하고, 직원의 자력사항이 변동할 경우 증빙서를 첨부하여 인사담당부서장에게 제출하도록 하고 있다.

2. 판단근거

「인사관리규정」 제122조(인사기록서류 비치)에 따르면 채용에 따른 구비서류와 직원 인사기록표는 인사담당부서에서 작성하여 전산시스템에 영구 보관하고, 구비서류의 원본도 영구 보관하도록 되어 있다.

또한, 동 규정 제123조(직원자력 추가기재)에 따라 직원의 자력기록표의 전면기재사항에 변동이 있을 때에는 직원자력 입력표의 서식에 증빙서류를 첨부하여 사업소장을 경유, 인사담당부서장에게 제출하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

감사 대상기간(2015. 11. 3.~2018. 10. 12.) 중 ▲▼☆◆♠☆에서 경력 및 자격증 소지 조건으로 채용한 시간 선택제 직원들의 인사기록카드를 점검한 결과, 채용 시 [표]와같이 가점 받은 항목들이 인사기록카드에 누락된 것을 확인하였다.

[표. 시간 선택제 채용 시 가점내역]

2016년 채용			2017년 채용		
이 름	직 군	가점내역	이 름	직 군	가점내역
●○○●	사무담당원	경력단절여성	Ⓜ○○●	실험분석원	화공기사
♠☞♣	건설기계운전원	한국사 2급	▲▷▲	대기환경기사	한국사 2급
○○●○	시료채취원	위험물산업기사 위험물기능사			

그리고 ▲▼☆◆♠☆ 인사담당자는 인사기록카드에 경력 및 병역사항이 입력되어 있지 않아 초급간부 승격시험 시 경력점수를 승격시험 대상자에게 직접 확인하여 경력을 산정하고 있었다.

또한, 2015. 11월 이후 입사한 직원들 1,287명의 인사기록카드를 검토한 결과 162명이 채용 과정에서 제출한 군 경력사항과 수급기간 종료 후 정규직원 자격부여 시 제출한 경력사항이 누락되었고, 306명은 자격증사항이 입력되지 않은 것을 확인하였다.

4. 관련부서 의견

인재개발실 담당자는 블라인드 채용 이후 경력 및 자격증 사항을 입력하지 않는 것으로 알고 있었으나, 앞으로 직원 자력사항이 누락되지 않도록 기록 관리를 철저히 하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

○●○○○처장은 직원 채용 때 가점 받은 자격증과 사외 및 군 경력사항이 인사기록카드에 누락되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시고, 누락된 사항을 모두 입력하시기 바랍니다. [시정]

▲▼☆◆♠☆장은 채용 직원 또는 자력이 변경되는 직원들의 인사기록이 누락되는 일이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]

개 선

제 목 생활안정자금 업무처리지침 불합리

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠

내 용

생활안정자금을 대부 받은 직원이 휴·정직하는 경우에도 매월 현금 징수하도록 되어 있어, 휴·정직기간 급여를 받지 않은 직원이 원금과 이자를 납부해 경제적 어려움이 발생할 수 있음

1. 업무개요

우리 회사는 직원들의 가계생활안정을 지원하고 사기진작 및 근무의욕을 고취하기 위해 연 4회 직원들에게 생활안정자금을 대부하고 있으며, 급여 미지급자인 휴·정직자에게도 당해 원리금을 현금 징수 후 입금처리 하고 있다.

2. 판단근거

「생활안정자금 업무처리지침」 제8조(대부금 회수) 따르면 휴·정직 등 급여 미지급으로 인해 당해 원리금 미공제자는 현금 징수 후 입금하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 사실

감사 대상기간(2015. 11. 3.~2018. 10. 12.) 중 ▲▼☆◆♠☆의 생활안정자금 대부 및 상환 내역을 점검한 결과, 대부자 중 18명이 휴직 중(병역 8명, 육아 7명, 기타 3명)으로 생활안정자금 담당자가 매월 휴직자들에게 연락하여 대부금을 현금으로 입금 받고 있었다. 그 중 군 휴직자의 경우 연락이 되지 않아 직원의 부모에게까지 연락해 입금을 요청하고 있었다.

[표. 생활안정자금 대부자 중 휴직 인원(2018.10.16. 기준)]

현금 입금 사유		인 원(명)		
		▲▼☆◆♠☆	그 외 사업소	계
휴직	육 아	7	16	23
	병 역	8	10	18
	가족 돌봄 외	3	1	4
합 계		18	27	45

직원들의 가계생활안정을 지원하고 사기진작 및 근무의욕을 고취하기 위해 운영하고 있는 생활안정자금의 목적을 고려해 볼 때 휴직 등으로 급여를 받지 않는 상황에서 매달 담당직원이 직접 전화를 해 원금과 이자를 입금하라고 하는 것은 타당하지 않으며, 타 발전사¹⁶⁾의 경우 이러한 사유로 휴직 시에 대부금 상환을 일시정지하고 복직 시 휴직기간중의 원금에 대한 이자를 포함하여 납부가 가능할 수 있도록 관련 규정을 개선해 운영하고 있었다.

16) ○○○○, ■■■■

4. 조치할 사항

○●●●처장은 사내복지기금 현황을 고려하여 휴·정직자에 생활안정 자금 상환방법에 대한 개선방안을 마련하시기 바랍니다. [개선]

주 의

제 목 수질측정분석기 구매절차 부적정

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠

내 용

정비를 위한 자재구매는 설비점검 결과보고서 등 객관적인 근거로 구매항목을 선정하여 구매를 시행해야 하나, 구매가 예정된 수의계약업체에 분석기 점검을 의뢰하고, 해당업체의 점검보고서를 근거로 구매항목을 선정해 구매를 시행하고 있어 구매항목에 대한 투명성이 담보가 안됨

1. 업무개요

○●○○●부는 수질분석기 신뢰성 확보를 위하여 수의계약 업체(신기술인 증제품)를 통해 분석기 정비용 자재를 구매하고 있다.

2. 판단근거

발전설비의 운전 및 유지보수를 경제적으로 수행하기 위해 필요한 정비품을 구매할 경우 원칙적으로 재고를 유지하지 않아야 하므로, 구매항목 선정시 이를 고려해 구매계획을 수립해야 한다. 그리고 「직위·직무별 청렴 행동지침」 제3조(청렴행동 수칙) 별표2 ‘발전 분야 소속 직원의 청렴 행동지침’에 따르면 특정인에게 설계도면 및 시공계획 등의 주요자료를 사전 제공하는 일체의 특혜를 제공해서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠☆ ○Ⓜ○◎소 ○Ⓜ●◎부는 샘플랙 수질측정분석기 구매시행에 앞서 구매 계약업체¹⁷⁾에 수질분석기 점검을 의뢰해 무상으로 점검을 받았으며, 당 업체의 점검결과 보고서를 근거로 구매항목을 선정하여 구매하였다.

【수질측정분석기 구매 목록】

No	구 매 내 역	수 량(set)	금 액
1	전기전도도 분석기 - Conductivity Converter - Conductivity Sensor - Conductivity Holder	8	36,800,000원

그러나 ○Ⓜ●◎부는 ‘○Ⓜ○◎소 수질분석설비 위탁정비용역’을 통해 수질분석기 점검을 일정기간별로 시행하고 있으므로, 그에 따른 점검결과 보고서를 근거로 구매항목을 선정할 수 있었음에도, 계약업체의 점검을 통해 받은 결과를 바탕으로 구매를 하였다.

이와 같은 방법은 점검결과에 대한 신뢰성을 확보할 수 없으며, 수의계약업체 선정의 투명성 저해와 경쟁업체의 민원을 발생시킬 우려가 있었다. 또한 회사의 구매계획을 사전에 제공하는 것으로 청렴행동지침에 위배된 것이다.

4. 관련부서 의견 및 반박

○Ⓜ●◎부 담당자는 수질분석기 점검 및 구매를 시행함에 있어, 수의계

17) 산업기술혁신 촉진법 제16조에 따른 신제품으로 수의계약 가능 품목임

약업체를 통해 무상으로 분석기 점검을 제공받은 것은 회사의 예산을 절감할 수 있는 부분이 있어 이와 같이 처리했다고 하였다.

비록 회사의 예산절감을 위하여 해당 업무를 시행하였으나, 이는 구매업무의 투명성을 저해하는 것이다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 수질측정분석기 구매업무 추진시 업무의 투명성을 저해한 아래의 직원에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
○●●●부	직원	○●●	*****	2013.12.16.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)
○●●●부	차장	㉠●●	*****	2014.1.6.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)

주 의

제 목 하도급 대금 지급확인 소홀

관 련 부 서 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠ ☆♣▽♣♥

내 용

하도급을 승인한 경우, 원도급사에 대금 지급 후 하도급사로 대금지급이 되었는지 여부를 확인해야 하나 이를 확인하지 않음

1. 업무개요

우리 회사는 공사의 특성, 효율성 등을 이유로 원도급사가 하도급 승인 요청시 규정에 의하여 자격요건을 검토 해 하도급을 승인해주고 있다.

2. 판단근거

「계약규정」 제13조(하도급의 승인요청, 통지 및 하수급자 선정기준) 에 따르면 공사 시공부서는 규정에 의하여 하도급을 승인한 경우, 하도급 대금 지급 확인을 하여야 하며 또한, 노무비의 구분관리 및 지급확인 요령에 따라 철저히 관리하도록 규정하고 있으며,

「공사하도급 관리 절차서」에 따르면 계약상대자는 대가를 지급받은 경우 15일 이내에 하수급인에게 현금으로 지급하고, 지급내역을 공사주관 부서에 제출하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

▲▼☆◆♠부 ○㉠●◎소 ●○㉠◎부는 2017. 12월 발전기 고정자 권선 구매(현장설치도)를 시행하면서 원도급사로부터 하도급 승인요청에 따라 자격요건을 검토 후 하도급 승인을 해주었다.

【발전기 고정자 권선구매 하도급 및 기성고 지급 내역】

No	내 용	날 짜	비 고
1	하도급 요청일	2018. 3. 14	-
2	하도급 승인일	2018. 4. 12	-
3	기성고 지급	2018. 6. 29	406,890,000원

공사감독자는 공사대금 지급시 하도급 업체에 대한 대금지급 현황을 기록하고 관리해야 함에도 원도급사에 기성고 지급 후 하수급인에게 대금지불이 되었는지를 확인하지 않아, 원도급사로부터 하수급인의 갑질, 불법·부당행위 등으로 인한 하수급인의 권익침해 및 민원이 발생할 수 있는 우려가 있었다.

4. 관련부서 의견

○㉠●◎부는 하도급 관련규정은 인지하고 있었으나, 하도급 대금지급관리가 미흡했다고 했으며, 앞으로 관련규정을 준수해 업무를 철저히 처리하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 앞으로 하도급 대금지급 확인을 누락하는 일이 없도록 해당업무에 만전을 기하여 주시기 바라며, 업무를 소홀히 한 아래의 직원에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. [주의]

소 속	직 위	성 명	주민등록번호 (앞자리)	업무담당기간	조 치 (조치부서)
○●●●부	직원	●●●	940318	2017.1.1.~ 현재	주의 (▲▼☆◆♠☆)

V. 모범사례

[1]	소통으로 하나 되는 일하고 싶은 발전소 문화 구현				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	▲▼☆◆부 ▲▼☆◆소 ☆♣▽♣실				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
			○		

▲▼☆◆♠☆ ○●●◎소는 반복되는 기동정지로 인한 잦은 Trouble이 발생하며, 이를 해결하기 위한 부서간 혹은 직원간 협조가 필수적이고 중요한 부분이다. 또한, 밤낮을 가리지 않는 돌발상황으로 최근 대두되고 있는 일·생활균형을 실천하기 어려운 상황이다.

이에, 발전소 전체 직원·부서간 소통문화 정립을 위한 ‘소통으로 하나 되기’를 기획하여 ○●●◎소 고유의 소통문화를 정립하고, 무고장운전 달성과 위기극복을 위한 조직 전체의 몰입을 유도하고, 다양한 소통채널 구축을 통한 新발전소 문화를 정립하기 위해 발전소 직원들이 노력하고 있었다.

발전소 전체 구성원을 하나로 모으는 CC Day(○◎의 날)를 시행하여 역량을 결집하였고, 교대근무자와 통상근무자간, 설비부서간 이해 넓히기 행사를 시행하여 서로 다른 근무형태간 발생할 수 있는 선입견, 오해 등을 최소화하기 위한 상호 소통채널을 성공적으로 구축하였다. 이러한 이해 넓히기 행사를 통해 발전소 모든 구성원들의 친밀감을 높일 수 있었고, 상대방의 입장에서 생각할 수 있는 계기가 되었다.

특히, 소내 타부서직원을 매월 릴레이 칭찬하는 ‘부서간 릴레이 칭찬합시다!’ 행사를 기획하여 현재까지 총 7명이 칭찬릴레이를 이어가고 있고, 이를 전사 칭찬게시판에 전파하여 2018년도 전사 칭찬주인공 2명을 연속 배출하였다. 이를 통해 직원들의 사기를 높이고, 전사적으로 칭찬하는 문화를 전파하고 있다.

아울러, 소통문화 지속을 위한 액티비티데이, 문화재데이 등 여러 가지 프로그램을 지속적으로 발굴 및 기획하여, 새로운 소통문화를 정립하여 일하고 싶은 발전소 문화 구현에 선두적인 역할을 하고 있다.

○●●●소는 매년 소통문화 정립을 위한 행사를 기획하여, 구성원간 경쟁중심 문화에서 소통이 중시되는 팀워크중심 기업문화 전환에 앞장서고, 누구나 웃으며 일하고 싶은 발전소 문화를 구현해 나갈 수 있을 것으로 기대가 된다.

조치할 사항

○●●●처장은 ▲▼☆◆♠부 ○●●●소 ○●●●실 ○●● 주임의 업무 활동에 대해 포상(사장상)하시고,

▲▼☆◆♠☆장은 ○●●●소 ○●●●실의 업무성과를 치하하고 홍보시기 바랍니다.

소 속	직 위	성 명	사 번	업무담당기간	조 치 (조치부서)
○●●●실	주임	○●●	*****	2016.11.28. ~ 현재까지	사장상 (○●●●처)

[2]	발전설비 점검 기준 체계화로 비계획정지 획기적 감소				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	▲▼☆◆부 ▲▼☆◆소♠ ☆♣▽♣실				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

▲▼☆◆♠☆ ○●●●소는 2013년 1,616회, 2014년 2,098회에 달하는 기동정지를 시행하며 첨두부하를 담당하고 있다. 이후 2015년을 기점으로 낮은 이용률에 따라 기동횟수가 981회로 저하되었음에도 장기 급전대기와 냉간기동 횟수 증가로 인하여 2013, 2014년도와 유사한 비계획정지가 발생하였다.

〈표 1. 2013~2017년 ○●●● 비계획정지 현황〉

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
이 용 률 (%)		52.42	29.49	4.64	8.07	6.23
기 동 횟 수 (건)		1,616	2,098	981	1,172	759
비 계 획 정 지	기 동 실 패	6	7	7	4	2
	불 시 정 지	7	9	2	1	2
	비계 획 정 비	8	-	5	-	-
	파 급 정 지	-	1	1	-	-
	합 계	21	17	15	5	4

이에, 발전설비의 고장정지와 운전을 관리하고 있는 ○●●●실에서는 2016년에 발전설비 신뢰도확보를 위하여 장기 급전대기 중 설비점검 기준을 수립하여 시행하였다. 장기 급전대기 시 설비점검 기준을 수립 후 기동실패와 불시정지의 주요 원인인 연소불량 및 Bypass 계통에 대한 점검을 주기마다 실시하고 Check List를 운영하는 등 기동 전 Trouble을 조기 발견 및 조치하였다.

〈표 2. 설비점검 절차 명시화 및 Check List 운영〉

구 분	장기 급전대기 중 설비점검 체계화		비 고
GT	◦ GT 연료계통 Valve(Pilot/Premix/SEV) 동작 Test ◦ GT Ignition Torch Test		※ 제약발 전 시 D-1 前 특별점 검
ST	◦ Turning Gear 운전상태 점검 및 각종 Valve류 점검		
HRSG	◦ HP/IP/LP Bypass CV 동작 Test 및 LVDT 점검 ◦ 습식보존 및 계통 수질 점검		
BOP	◦ IAC, DG, 복급수 계통, 해수계통 등 점검		
운영방 법	정지 후 1주경과 매주 1회 점검 ▶ 발전파트장 주관 설비부서 임회 합동점검 ▶ Test 결과 공유 및 미비사항 조치		

또한 발전설비 운전 중 비정상운전 현황을 List화하여 상시 모니터링 및 공유하는 등 설비 Trouble을 지속적 추적, 관리하였고, 매년 설비부서 회의를 통해 장기 급전대기 시 설비점검 기준을 개정하고 세분화하여 비계획정지 건수를 줄여나갔다.

그 결과, 2013년 21건, 2014년 17건, 2015년 15건 등 두자리 수를 기록하던 비계획 정지 건수가 2016년 5건, 2017년 4건으로 획기적으로 감소하는 성과를 달성하였다.

조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 ○●●◎소 ○●●◎실의 업무성과를 치하하고 홍보하시고, 포상금(100만원 상당)을 지급하여 직원들의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[3]	고온부품 국산화를 통한 경비 절감 및 동반성장 실천				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	▲▼☆◆부 ▲▼☆◆소 ☆♣▽♣부				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○				

▲▼☆◆♠☆ ○●●●소 ●○●●부는 선도적으로 꾸준히 가스터빈 고온부품에 대한 국산화 기술개발을 추진하고 있으며, 총 27개 품목의 고온부품 중 12품목과 구조물 1품목이 현재 개발완료 및 진행중이다.

[표1. 가스터빈 주요파트별 고온부품 국산화 추진실적]

구분	고온부품명	기간	개발업체	비고
완료	Stator Heat Shield #A	'06.03 ~ '07.08	* * * *	
	SEV Burner	'08.07 ~ '12.06	* * * *	
	SEV BNR Lance Head Part	'08.08 ~ '10.07	* * * *	소모성부품
	EV/SEV Liner	'09.10 ~ '12.04	* * * *	
	Compressor Vane Carrier 1	'11.09 ~ '13.08	* * * *	
	HPT Heat Shield	'12.12 ~ '15.11	* * * *	
	Stator Heat Shield #B	'15.12 ~ '17.11	* * * *	
진행 중	HP Turbine Blade	'16.11 ~ '20.09	* * * *	
	Outlet Guide Vane	'17.12 ~ '19.11	* * * *	
	고온부품 재생정비	'18.05 ~ '22.12	* * * *	

단순히 기술개발만을 하는 것이 아닌 기술개발품의 안정적 시험운전을 위하여 Test-Bed 호기를 지정하여 장착시 문제점에 대한 Feedback 제공 및 개선방안 협의, 기술개발품 한주기(24,00EOH) 운전 후 정밀점검(소재

및 코팅부 열화 검사)을 시행하여 제작사 제품과의 기술격차를 줄이기 위한 노력을 해왔으며, 이는 가스터빈 고온부품에 대한 제작사의 불합리한 요구(고가의 부품 비용 산정, 하자 업무처리 불합리, 부품 단종을 통한 추가비용)에 대해 적극적으로 대응하기 위한 노력의 결과라고 볼 수 있다.

더 나아가 2015년 구조물인 CVC1을 시작으로 순차적인 국산화 기술개발 제품 상용화를 통해 실질적인 외자 비용 절감 및 납기 단축, 국내 기술개발 협력기업의 매출 증대에 이바지하고 있으며, 향후 국산화 개발 제품 구매를 통해 예상되는 비용 절감 금액은 [표2]와 같다.

[표2. 가스터빈 고온부품 국산화 기술개발 비용절감 효과]

(단위 : 억원, 8대 호기분)

부 품 명	정비외자 (A)	국산화 (B)	비용절감 (A-B)	외자대비 절감률(%)
SEV Burner	101.0	99.6	1.4	98.57
EV/SEV Liner	160.8	134.1	26.7	83.38
Compressor Vane Carrier 1	35.2	32.0	3.2	90.90
HPT Heat Shield	18.4	13.1	5.3	71.30
Stator Heat Shield #B	16.8	13.2	3.6	78.57
HP Turbine Blade	110.4	88.5	21.9	80.14
Outlet Guide Vane	74.4	59.5	14.9	80.00
합 계	517.0	440.0	77.0	

기술개발을 통한 기술축적을 목표로 하는 기존 국산화와 다르게 성공한 물품을 직접 구매하여 개발업체 민원을 사전 차단하고, 정부권장정책 만점 달성을 위한 기술개발제품 구매 활성화에 기여하고 있으며, 국산화 개발업체 경쟁력 강화 및 해외 판로 개척 추진으로 선도적 동반성장을 실천하고

있다.

또한 가스터빈 기술의 최고 핵심인 단결정 블레이드 국산화 개발 및 그동안 제작사를 통해 수행하였던 F급 가스터빈 고온부품 재생정비 국산화 기술개발에 적극 참여 중이며, 2020년 예정인 Unit #1,3 차기 A급 OH용 고온부품(SEV Burner 등 7품목)을 국산화 기술개발 제품으로 구매하기 위한 계약이 진행 중으로 외자 비용 37.5억원 절감과 조달 기간도 최대 11개월 단축될 것으로 기대하고 있다.

조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 ○●●●소 ●●●●부의 업무성과를 치하하고 홍보하시고, 포상금(20만원 상당)을 지급하여 직원들의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[4]	획기적 아이디어 적용을 통한 발전기 정비기술 확보				
종 류	모 범 사 례				
관련부서	▲♠▼☆본부 ▲▼☆◆소 ☆♣▽♣부				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

▲▼☆◆♠☆ ○●●◎소 발전기는 진공함침방식(Global VPI)으로 제작되어 고정자 권선이 진동마모에 취약한 구조이며, 급전순위에 따른 잦은 기동정지로 인해 발전기 고정자 권선이 열팽창 및 수축을 빈번히 반복하고, 운전 중 발생하는 전자력에 의한 진동으로 권선피로가 누적되어 절연내력이 저하되어 있는 상태였다.

●○●◎부는 2017년 8월 스팀터빈 3호기 발전기 고정자 권선 단말권선부 지락고장시 발전기 중성점을 교차하는 획기적인 아이디어를 적용하여 30일 이상 예상되는 고장복구 기간을 3일 만에 정비하여 복구기간 단축 및 정비비용을 절감하였다.

1개월 이상의 복구기간이 예상되었으나, 중성점 교차용 부스바를 긴급제작하여 발전기의 고압측과 저압측(중성점)의 연결부를 교차, 고압측 고장점의 절연보강 상태가 미흡하다 하더라도 중성점 교차 후 저압측으로 사용하게 되므로 절연저하의 우려가 없음을 확인하고, 발전기의 상시 가압된 고전압측 권선을 저전압인 중성점 권선과 바꾸어 결선하여 절연내력을 상승시키고 발전기 권선의 수명을 연장하였다.

이러한 획기적인 아이디어를 적용한 신공법을 통해 고장발전기를 긴급 복구할 수 있었고, 이후 중성점 교차용 부스바를 개선하여 특허를 신청하였으며, 이를 전호기에 확대 적용하여 발전기 수명연장 및 설비신뢰도를 확보하였다.

조치할 사항

▲▼☆◆♠☆장은 ㉡○●◎소 ○㉡●◎부의 업무성과를 치하하고 홍보하시고, 포상금(20만원 상당)을 지급하여 직원들의 사기를 높여 주시기 바랍니다.

VI. 현지조치사항

일련번호	◎⊕3군-1
수령자	▲▼☆◆♠

현지조치 요구서

▲▼☆◆♠ 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 10월 19일

감사반장 ○ ⊕ ● (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
▲▼☆◆♠	2018년	시정	-	-

제목 : 원천세 및 후생공제금 정산 소홀

회사는 원천징수 의무자로서 직원에게 소득을 지급할 때 소득 종류별로 원천세(소득·주민세)를 징수하여 다음 달 10일까지 관할 세무서에 일괄 납부하고 있으며, 또한 동호회비·식비·직원 모금액 등 관련 부서에서 급여 공제를 요청하면 공제 담당자는 후생공제금으로 공제 후 공제목적별로 입금하여 정산하고 있다.

감사실은 ‘2017년 본사 ▲▼☆◆♠는 종합감사 결과 알림’ [종합감사부-904(2017. 9. 28.)]으로 ‘원천세 및 후생공제금 정산 부적정’에 대한 지적사항을 전 사업소에 공지한 바 있다.

또한, ▲▼☆◆♠는 ‘단기예수금, 기타후생공제금 계정 정리 요청’ [세무회계부-737(2018. 6. 12.)]을 ▲▼☆◆♠ ▲▼☆◆♠에 요청하였고, ‘단기예수금 및 기타후생공제금 계정 정리결과 알림’ [문서 ▲▼☆◆♠-1180(2018. 6. 21.)]으로 계정을 정리하였다.

그리고, 총무부 ‘2017년도 제1회 세무관리위원회 회의결과 알림’ [총무-132(2018. 1. 8.)]과 같이 소득세 신고 누락으로 가산세가 발생하여 담당 직원이 변상 처리하였다.

그러나, ▲▼☆◆♠☆의 원천세 및 후생공제금을 점검한 결과 다음과 [표]같이 잔액이 남아 있었다.

[표. 원천세 및 후생공제금 잔액(2018.10.19.기준)]

기타후생공제금(원)	예수금(원)	
	소득세	주민세
12,240,910	125,400	48,405,890

(조치할 사항)

▲▼☆◆♠은 원천세 및 후생공제금 잔액에 대하여 공제된 내역을 확인·검토하여 입금 및 정산하시기 바랍니다. [현지-시정]

일련번호	◎⊕3군-2
수령자	▲▼☆◆♠

현지조치 요구서

●○●●⊕ 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구 하오니 즉시 조치 후 결과를 감사실 종합감사부로 통보하여 주시기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사직무규정」 제 38조에 의하여 이의 신청하시기 바랍니다.

2018년 10월 19일

감사반장 ○ ⊕ ● (인)

소 관	시행년도	처분종류	금액	인원
●○●⊕●●⊕	2018년	시정	-	-

제목 : 경조금 신청 및 지급 절차 소홀

회사는 사내근로복지기금 정관 및 시행세칙에 의거 직원들의 생활안정과 복지증진에 이바지하고자 직원 또는 그 가족과 직원 배우자 부모의 경조사에 대해서는 경축금 또는 조위금을 지급하고 있다.

●○○△○● 경조금 신청 및 지급 내역을 점검 결과 동일 대상자가 칠순 경조금을 2017년(만 69세)과 2018년(70세) 두 번 신청한 것을 확인하여 2018년 신청 건은 지급중지 하였고, 경조금 신청서를 검토한 결과 신청자 서명이 누락된 것도 확인 하였다.

[표. 경조금 중복 신청 내역]

성명	경조유형	수혜자	경조일	주민번호	지급금액	승인일
●○○○	배우자 모친칠순	○●○△	2017.10.01	*****	백만원	2017.10.16
			2018.10.06			2018.10.04

(조치할 사항)

●○○△○●은 경조금 신청 시 신청서에 신청자의 서명이 누락되었는지 확인하시고, 경조금이 중복 지급되는 사례가 발생하지 않도록 과거 지급실적을 조회 후 확인하여 지급하시기 바랍니다. [현지-시정]

. 끝.