

[32] [통보] 사항

1. 제 목 : 아파트 공용부 바닥마감 설계기준 부적정
2. 조치부서 : ○○○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

국토교통부는 건축물 안에서 미끄러짐이나 끼임, 충돌 등의 생활안전사고를 방지하기 위하여 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준」(이하 ‘실내건축 기준’이라 한다)을 마련하여 2015. 10. 28. 시행⁹⁰⁾하였다.

「실내건축 기준」 제5조(바닥마감재 등)에 따르면 미끄럼사고 등의 방지를 위해 건축물 진입부분, 공용 복도, 경사로 등의 바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 구조 및 재료로 하여야 한다고 규정하고 있다.

가. 1층 아파트 공용부 바닥마감 설계기준에 관한 사항

公社 아파트의 공용부 바닥마감 「설계지침(건축)」에 따르면, 1층 내부 및 승강기 홀 마감은 ‘화강석 급’으로만 마감재 등급을 정하고 있을 뿐, 미끄럼 방지 성능에 관하여는 따로 규정하지 않고 있다.

90) 제2조(적용범위)에 따르면 공동주택의 경우에는 16층 이상이 적용대상이 되고, 시행일 이후 건축허가 신청分から 의무 적용임. 이를 위반하여 실내건축을 한 건축주 및 공사시공자는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정(「건축법」 제111조(벌칙) 6호)

또한, ○○○○본부 종합감사를 통해 아파트 1층 공용부 바닥마감 설계현황을 조사해 본 결과, [표 92]와 같이 ◆◆도시 3-※생활권 M6BL을 제외하고는 미끄럼 방지 성능이 없는 화강석 물갈기로 설계되어 있었다.

[표 92] 아파트 1층 공용부 바닥마감 설계현황

지 구	공구	주 현관 외부 (계단 및 피로티)	주 현관 내부 및 엘리베이터 홀	비 고
3-※ M6BL	4	화강석 버너구이	화강석 버너구이	관련기준 충족
2-※ M2BL	5	화강석 버너구이	화강석 물갈기	관련기준 불충족
2-※ M8BL	6	화강석 버너구이	화강석 물갈기	관련기준 불충족
3-※ M2BL	7	화강석 버너구이	화강석 물갈기	관련기준 불충족
3-※ M5BL	8	포천석 버너구이	포천석 물갈기	관련기준 불충족
2-※ M3BL	9	화강석 버너구이	화강석 물갈기	관련기준 불충족
△△행복주택	1	화강석 버너구이	화강석 물갈기	관련기준 불충족

자료 : ○○○○본부 제출자료 및 설계도면 재구성

아파트 1층의 주 진입부 내부 및 엘리베이터 홀은 통행량이 많은 공용부로서, 강우 또는 강설로 인한 외부 물기 유입 시 미끄러짐에 의한 낙상사고의 우려가 큰 곳이라 할 수 있다.

따라서 입주자의 실질적인 안전 확보를 위해 미끄럼 방지기능이 있는 바닥마감재를 적극 적용할 필요가 있다.

나. 기타 공용부 바닥마감 설계기준에 관한 사항

아파트 공용부인 1층 이외의 엘리베이터 홀 및 복도의 바닥마감재 설계기준 또한 [표 93]과 같이 미끄럼 방지 성능이 공식적으로 확인된 바 없는 ‘테라조 급’ (복수적용자재)등으로 운영되고 있다.

[표 93] 기타 공용부 바닥마감 복수적용자재 현황

구 분	시공부위	자 재 선택 범 위	비 고
복도식	계단실	· 바닥재용도료(K-Top)	3층 이하 화강석 물갈기
		· 고강도색소지타일(3층 초과)	
		· 현장테라조건식갈기	
		· 테라조타일	
	홀, 복도	· 현장테라조 건식갈기	
		· 테라조타일	
		· 고강도색소지타일	
계단식	홀, 계단실	· 현장테라조 건식갈기	3층 이하 화강석 물갈기
		· 고강도색소지타일(3층 초과)	
		· 테라조타일	

자료 : 「현장설명서」 발체 재구성

따라서 바닥마감재의 안전 확보를 요구하는 관련 법령의 준수를 위해 공용부 바닥마감재의 미끄럼 방지 성능을 설계기준에 반영하고, 관련 법령 적용대상이 되는 기 설계지구에 대하여도 본 기준을 준수토록 조치 할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

*****처장은

아파트 공용부 바닥마감재에 대하여 미끄럼 방지 성능을 확보토록 설계기준에 이를 반영하고, 관련 법령의 적용대상이 되는 기 설계지구도 변경된 기준을 준수 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다(통보).