

[6] [개선] 사항

1. 제 목 : 지중관로 매설깊이 기준 불합리
2. 조치부서 : ◇◇◇◇처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社에서는 전기·정보통신 공사에 대하여 「LH 설계지침」 및 「LH 전문시방서」를 적용하여 설계하고 있다.

위 설계지침 등에서는 도시기반 전기공사를 시행할 때에 지중관로 매설깊이를 아래 [표 1]과 같이 보도구간은 600mm 이상, 도로횡단 등 차도구간에 대해서는 1,200mm 이상으로 하도록 규정하고 있다.

[표 1] 설계지침(전기·정보통신) 등 일부 발췌

- 설계지침(전기정보통신)
 - 지중관로의 매설깊이는 보도 0.6m이상, 차도 1.2m이상으로 한다.
- 전문시방서(단지조명설비, 경관조명설비, 도로조명설비)
 - 배관은 별도의 지시가 없는 한 지하 0.6mm이상, 도로 횡단시 1.2m이상의 깊이로 매입한다.

도시기반 전기공사 등의 설계를 할 때에는 시공성 및 유지관리의 편리성 뿐만 아니라 공사비 낭비요인을 제거하는 등 경제성 또한 종합적으로 고려되어 설계되어야 한다.

한편, 감사기간 중 확인한 결과, 전기설비기술기준의 판단기준¹⁾에서는 지중전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 그 매설깊이를 1.0m 이상으로 하는 것으로 개정²⁾된 사실을 알 수 있었다.

그런데, 公社의 현행 지침에는 지중전선로를 관로식으로 시설하는 도시기반 전기공사³⁾에 대하여 감사일 현재까지 변경된 기준이 적용되지 않고 있어 불필요한 공사비가 투입 및 현장 감독원의 업무혼선을 초래할 우려가 있다.

그러므로 公社는 관련법 등 개정사항을 반영하여 공의원가를 절감하고 현장 감독원들의 업무혼선을 방지할 수 있도록 관련지침 등에 대한 변경 검토가 필요하다.

[내부번호인 의견 및 판단]

내부번호인⁴⁾은 도시기반 전기공사에 대한 지자체 협의를 할때에 안전상의 이유로 차도구간에 대해서는 관로매설 깊이를 1.2m 이상으로 요구하는 경우가 많았으며, 차도구간 관로 수량이 상대적으로 적어 공사비 절감도 미미한 것으로 판단하여 현재까지 기존의 규정을 유지하여 왔으나, 상위규정의 변경에 따라서 公社 지침을 개정하고 이와 함께 경영개선에 기여하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

1) 전기사업법 제67조(전기설비기술기준)에 따른 행정규칙으로 전기공급설비 및 전기사용설비의 안전성능에 대한 구체적인 기술사항을 정하고 있는 기준

2) 지중관로 중 관로매설식에 대한 깊이 기준의 신설(당초는 직접매설식에 대한 기준만 명시)

3) 도로조명(가로등)공사, 교통신호등 공사

4) ◇◇◇◇처 부장 ☆☆☆(서면 제출)

◇◇◇◇처장은

도시기반 전기공사에 대한 지중전선로 매설 깊이가 합리적으로 적용될 수 있도록
관련지침 정비 등을 검토하여 주시기 바랍니다 (개선).