

[11] [통보] 사항

1. 제 목 : 월담방지용 CCTV 설치 재검토
2. 조치부서 : 제주지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

제주지역본부에서는 아래 [표 1]과 같이 제주♥♥ 1블럭 및 제주★★ 4블럭에 대한 정보통신공사(이하 “통신공사”)를 시행하고 있다.

[표 1] 공사계약 현황

공 사 명	세대수	계약자	계약금액	착공일	준공일
제주♥♥ 1블럭 정보통신공사	국임 540	(주)***** 미디어	1,835백만원	2017.05.29.	2018.08.31.
제주★★ 4블럭 정보통신공사	행복 200	ㄱ ㄱ이앤씨(주)	814백만원	2017.04.10.	2018.11.24.

자료 : 제주지역본부 제출자료 재구성

그리고 위 통신공사에는 개방된 복도를 통한 외부인 침입 등을 방지하기 위하여 각동 1층에 월담방지용 CCTV 설비가 설계에 반영되어 있다.

한편, 감사기간 중 확인 결과, 제주지역본부에서는 제주도의 특수한 기후(강풍, 강우, 결빙 등)로 인한 안전사고 예방과 복도창호가 설치된 제주도내 다른 임대 단지와의 형평성으로 인한 민원을 방지하기 위한 목적으로 위 아파트에도 복도 창호를 설치하는 것으로 방침¹⁾을 정하고 공사를 진행하고 있는 사실을 알 수 있었다.

이에 따라 위 아파트에는 복도창호가 설치될 계획이며 이로 인해 복도를 통한 외부인의 침입 등이 사실상 불가하여 통신공사에 계획되어 있는 각동 1층에 시설예정인 월담방지용 CCTV는 그 본래의 설치 필요성을 상실한 것으로 판단된다.

그러므로 제주지역본부에서는 제주♥♥ 1블럭 및 제주♣♣ 4블럭 정보통신 공사의 설계에 반영된 월담방지용 CCTV 설비가 합리적으로 설치될 수 있도록 재검토가 필요하다.

5. 조치할 사항

제주지역본부장은

제주♥♥ 1블럭 및 제주♣♣ 4블럭의 월담방지용 CCTV 시설이 합리적으로 설치될 수 있도록 하는 방안을 검토하여 주시기 바랍니다 (통보).

1) 제주♣♣ 4블럭 복도창호 설치에 따른 방침 결정[제주▷▷▷▷부-1643(2017.07.12.)]

제주♥♥ 1블럭 복도창호 설치에 따른 방침 결정[제주▷▷▷▷부-1769(2017.07.25.)]