

[10-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 녹색건축인증 본인증 취득 업무처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ◇◇◇◇◇◇◇처 ●●●●●●부 과장 건축4급 EEE(주의)
(현 소속 : ○○○○처(비현업))
4. 내 용 :

위 관련자는 2015. 02. 03. 부터 같은 해 12. 31. 까지 ◇◇◇◇◇◇◇처 ●●●●●●부에서 근무하면서 경남지역본부 관할 ◇◇◇◇× A-1BL 아파트 건설공사 2공구(국민,영구 ***호, 전체연면적 53,330㎡)의 주택설계용역 발주 및 감독업무를 담당하였다.

공공기관이 연면적 합계 3,000㎡이상의 공동주택을 건설할 때에는 녹색건축물 조성에 관한 법령¹⁾에 따라 녹색건축인증²⁾을 취득하여야 하며, 우리 公社는 관련인증의 취득시기와 종류를 사업승인 후 예비인증과 사용검사 후 본인증으로 나누고 있다.

또한 녹색건축인증은 [표 1]과 같이 건물용도별 등급기준에 맞는 녹색건축 본인증을 취득하고 인증명판을 건축물 현관 및 로비 등 공공이 볼 수 있는 장소에 게시하여야 한다.

1) 녹색건축물조성지원법 제16조, 녹색건축인증에관한규칙 제13조, 녹색건축인증기준

2) 주택법에 의한 주택성능등급표시제도와 건축법에 의한 친환경건축물 인증제도가 제도의 유사성 등으로 인해 2013. 2. 23일부터 녹색건축 인증제도로 통합됨

[표 1] 녹색건축인증 건물용도별 등급기준

구분	공동주택	일반건축물	명판예시
최우수(그린1)	74점 이상	80점 이상	 녹색건축인증 일반(그린4등급) ★ 대상 건축물의 명칭 (20 . . . ~ 20 . . .) 인증기관의 장 인
우수(그린2)	66점 이상	70점 이상	
우량(그린3)	58점 이상	60점 이상	
일반(그린4)	50점 이상	50점 이상	

자료 : 에너지성능 평가관련 제도 요약 재구성

녹색건축인증제도 운영과 관련하여 우리 公社에서는 '13.09.26 「녹색건축 인증기준 및 운영방안」³⁾을 시행하였는데, 본 방안에 따르면 [표 2와 같이 녹색건축 인증 대상지구임에도 건설공사 발주 시에 인증비용이 내역에 미반영된 경우 수급사 설계변경을 통해 예비인증 및 본인증⁴⁾을 차질없이 획득하도록 규정하고 있다.

[표 2] 녹색건축인증 의무대상

구 분	최초 사업승인신청일 기준		
	'10.3.24~'11.7.25	'11.7.26~'13.08.31	'13.9.1~
인증의무 대상	공공기관에서 건축하는 연면적 10,000㎡ 이상 건축물	공공기관에서 건축하는 연면적의 합계가 10,000㎡ 이상 건축물	공공기관에서 건축하는 연면적의 합계가 3,000㎡ 이상 건축물
(아파트)	동별 연면적 10,000㎡ 이상	단지 연면적 10,000㎡ 이상	단지 연면적 3,000㎡ 이상
관련 근거	공공기관에너지이용합리화 추진지침 (국무총리 지시 제2010-03호, 2010.3.24)	친환경건축물인증기준	녹색건축 인증에 관한 규칙

자료 : 녹색건축 인증기준 및 운영방안 내용 재구성

하지만 금번감사 기간 중 경남지역본부 내 준공지구를 대상으로 녹색건축 인증 취득현황을 점검한 결과, ◇◇◇◇× A-1BL 아파트 건설공사 2공구는 최초 사업승인신청시점이 2011. 12월로 녹색건축 인증을 대상지구임에도 업무착오 등으

3) 녹색건축 인증기준 및 운영방안 시행 알림 [♀♀♀♀♀♀처-729('13.09.26)]

4) 인증시기 : 예비인증(사업승인 후, 설계용역사) / 본인증(사용검사 후 건설시공사)

로 본인증을 미취득한 사실이 확인되었다.

그 결과 ◇◇◇◇× A-1블럭 2공구는 녹색건축 본인증 미취득으로 인해 관련 법령을 위반하고 있고, 이에 따른 과태료 부과 등 행정처분의 우려가 있으며, LH 공신력 저하 등 유·무형의 재산상 손실이 발생할 가능성을 내포하고 있어 본인증 취득을 위한 후속조치가 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

◇◇◇◇× A-1BL의 녹색건축인증 취득과 관련한 업무를 소홀히 한 담당자 과장 건축4급 EEE에게 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다 (주의).