

[36] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 소방공사 감리원 배치계획 불합리
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 ■■■■■권 A2블럭 공동주택에 대하여 소방공사 감리원에 대한 배치를 아래 [표 66]과 같이 계획하고 있다.

[표 66] 소방공사 감리원 배치계획

단지명	건설공사 기간	감리원 배치계획		비고
		인원	기간	
■■■■■권 A2블럭	2018.03.20	책임감리원 1인	2018.04.20	
	~ 2020.03.12	보조감리원 1인	~ 2020.04.08	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 2016년 1월 21일 소방안전 강화를 위해 개정된 소방시설공사업법에서는 소방공사 감리용역 대가를 산정할 때에 현장에 상주하여야 하는 감리원을 당초 1인에서 2인으로 배치하도록 변경하였다.

다만, 위 법 시행일 이전에 소방시설공사 등의⁷¹⁾ 도급계약을 체결한 경우에는 종전의 규정대로 상주 감리원을 1인을 배치할 수 있도록 하였다.

71) 소방시설공사 등의 범위 : 소방시설의 설계, 시공, 감리 모두 포함(■■■■■처 유권해석, 2016. 04)

따라서 소방공사 감리 등을 배치 할 때에는 위 법령에 따라야 하고 아울러 과거의 유사사례 등을 비교 분석하는 등 관련 비용이 적정하게 반영되도록 하여야 한다.

그런데, ○○지역본부 감사기간 중 감리원 배치계획의 적정성을 검토한 결과, ■■■■■권 A2블럭 건설공사는 설계용역 계약일이 2015년 4월 13일로서 위 법 시행일 이전임에도 불구하고 현장에 상주하는 감리원을 2인으로 계획하고 있음이 확인되었다.

[표 67] 소방감리원 배치 현황

(단위 : 천 원)

블럭명	감리배치현황				증감금액 (A-B)	비고
	배치계획	금액(A)	최소인원	금액(B)		
■■■■■권 A2블럭	2인	450,030	1인	301,730	(감)148,300	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, ■■■■■권 A2블럭에 대한 소방공사 감리원이 과다하게 배치되어 관련 비용을 낭비할 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

■■■■■권 A2블럭 공동주택 소방공사 감리원 배치계획에 대한 재검토 등 합리적으로 조정하시고 관련비용 약 148백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).