

[55] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 자동화재설비 등 설계기준 개선사항 적용 검토 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

최근 公社에서는 공동주택 건설의 관련 기술발전 및 시공성을 향상하고 공사비 또한 절감하기 위하여 [표 1]과 같이 공동주택 전기공사의 설계기준을 변경하였다.

[표 1] 공사비 절감 등을 위한 기준 변경 현황

구분	내용	변경기준		관련근거	비고
		당초	변경		
1	자동화재탐지 신호배선 방식 개선	전선관 <u>설치</u>	전선관 <u>삭제</u>	■■■■■처-3255호 (2108.7.25.)	
2	감시카메라설비 설계기준 개선	전원케이블 <u>반영</u>	전원케이블 <u>삭제</u>	■■■■■처-2349호 (2018.6.8.)	

자료 : 감사실 조사 결과

한편, 公社에서는 위 개선된 기준을 각 지역본부에 시행하면서 기존의 기준으로 설계되어 공사가 진행중인 현장에 대해서는 현장여건 등을 감안하여 위 변경 기준 적용 여부를 검토하여 공사비 투입이 최소화 될 수 있도록 하였다.

따라서 ○○지역본부에서도 위 변경 기준에 대하여 공정현황 및 현장여건을 고려하여 이의 적용 여부 등을 적극적으로 검토하여 보다 경제적인 공사가 이루어지도록 하여야 한다.

그런데 감사기간 중 확인 결과, ○○지역본부 일부 현장에서는 감사일 현재까지 위 개선기준에 대한 적용여부 검토 또는 이에 따른 설계변경 등이 이루어지지 않고 있어 관련공사비를 아끼지 못할 우려가 있다.

이와 관련하여 감사일 현재 ○○지역본부에서 진행하고 있는 공동주택의 전기 공사에 대하여 위 개선기준을 적용하여 검토한 결과 [표 2]와 같이 14개 블록에서 약 410백만 원의 공사비를 절감할 수 있다는 사실을 알 수 있었다.

[표 2] 개선기준 적용에 따른 공사비 비교

기준명	당초 기준	변경 기준	지구명	공사비 절감 가능액	비고
자동화재 탐지 신호배선 기준	전선관 있음	전선관 없음	△△aa A3블럭	55백만원	
			△△aa A4블럭	16백만원	
			㉪㉪bb A11블럭	44백만원	
			㉪㉪bb A1블럭	6백만원	
			㉪㉪cc S4블럭	104백만원	
			㉪㉪cc S3블럭	45백만원	
			㉪㉪dd A39블럭	19백만원	
			㉪㉪dd A12블럭	39백만원	
감시카메라 설계기준	전원선 있음	전원선 없음	○○ee 1블럭	5백만원	
			△△ff A3블럭	7백만원	
			△△aa A3블럭	11백만원	
			△△aa A4블럭	5백만원	
			㉪㉪bb A11블럭	5백만원	
			㉪㉪bb A1블럭	4백만원	
			㉪㉪bb A7블럭	5백만원	
			㉪㉪bb B1블럭	7백만원	
			㉪㉪cc A2블럭	6백만원	
			㉪㉪cc A1블럭	3백만원	
			㉪㉪cc S4블럭	6백만원	
			㉪㉪cc S3블럭	7백만원	
			㉪㉪dd A39블럭	7백만원	
			㉪㉪dd A12블럭	4백만원	
합계				410백만원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그러므로 ○○지역본부에서는 위 △△aa A3블럭 아파트 전기공사 등 14개 블록에 대하여 최근 변경된 기준의 적용여부 및 설계변경 등을 검토하여 공사비를 절감할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

설계기준 개선사항 적용을 통해 △△aa A3블럭 등 14개 블록 아파트 전기공사비 410백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).