

관계부서	시행연도	처분종류
○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀	2016년	현지조치
<u>제목 : 수방자재 관리 소홀</u> 1. 내 용 ○○○○지역본부○○○○처 ○○○○팀에서 추진하고 있는 “○○시 ○○ ○도심하천 생태복원사업”에 있어서 우기를 대비하여 시공사로부터 수해 시 복구장비 및 수방장비 비축현황 등이 포함된 “수방대책계획서”를 2016. 5월에 제출받았다. 당 계획서 “우기대비 건설공사 등 안전점검표”에 수방자재, 장비 확보수량 적정여부가 “적정”한 것으로 점검결과 되어 있 었다. 하지만, 2016. 7. 11. 수해 시 복구장비 및 수방장비 비축창고를 확인한 결과 수해장비 인 시멘트 10포가 2015. 7. 15. 제조되어 굳어있어 비상시 사용이 불가능하였으며, “수방대책계획서(2016.5.)”의 수방자재 확보 사진대지 증빙자료가 2015. 6. 촬영한 사진, 자재목록 및 수량으로, 최신자료로 변경할 필요가 있다. 2. 조치할 사항 ○○○○지역본부○○○○처장은 우기를 대비하여 수방자재 및 수방 대책계획서에 대한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.		