

관계부서	시행연도	처분종류
○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀	2016년	현지조치
<u>제목 : 도로사면(토사비탈면) 보강 필요</u> 1. 내 용 ○○○○지역본부○○○○처 ○○○○팀에서 추진하고 있는 “○○군 생활폐기물매립장 설치사업” 현장에서는 설계보고서상에 토사비탈면의 선행 공사 후, 추후 거적덮기 및 식생(시딩)공법으로 마무리 하는 것으로 되어 있다. 하지만, 도로사면(토사비탈면)에 공사 후 거적덮기 및 식생(시딩)공법으로 마무리 되어 있지 않아 우기시기인 2016. 7. 20. 현재 토사 비탈사면의 일부가 붕괴되어 있는 것이 확인되었다. 따라서, 도로사면(토사비탈면)의 거적덮기 및 식생(시딩)공법 공정을 실시하여 사면보강이 이뤄질 필요가 있다. 2. 조치할 사항 ○○○○지역본부○○○○처장은 우기 시에 도로사면(토사비탈면)이 붕괴되지 않도록 현장관리를 철저히 하시기 바랍니다.		