

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 감독업무(검수·검측) 소홀

관 계 부 서 ■■■■■지역본부 ○○○○처 ■■■■■팀

내 용

■■■■■지역본부 ○○○○처 ■■■■■팀에서는 “○○군 □□·△△공공하수처리시설 설치공사”를 2013.12.30. ~ 2016.6.29.까지 추진하고 있다.

환경시설설치공사 “감독수행업무매뉴얼” 3.공사시행단계 감독업무 3.6.5에 의해 검측요청서, 공사참여자 실명부 및 검측체크리스트에 대해 검측업무를 하도록 규정하고 있다.

하지만, ■■■■■지역본부 ○○○○처 ■■■■■팀에서는 “○○군 □□·△△공공하수처리시설 설치공사” 관련 전기공사에 대해서는 2015.7. ~ 2016.3.31. 진행하고 있으나, 접지 1개소에 대한 검측요청서, 공사참여자 실명부 및 검측체크리스트의 검측서류를 누락하여 감독업무를 소홀히 하였다.



또한, 토목공사인 경우 ◇◇리처리분구(오수관로신설)에 대한 검측요청서를 ‘15.8.19. ~ ’ 15.9.8.까지 검토한 결과, 총 25건의 검측요청 중 12건에 대해서 검측체크리스트의 감독관 서명 없이 “양호”로 통보하여 감독업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ■■■■■지역본부 ○○○○처장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 검수·검측업무를 철저히 하시기 바랍니다.

② ◆◆◆◆처장은 관련자에게 각각 주의 조치하시기 바랍니다.

【 관련자 】

처분 항목	책임 사항	소속	직급	성명	현재소속
주의	전기 감독	 지역본부  처  팀	 급 (현, ★급)		 지역본부  처  팀
주의	주감독	 지역본부  처  팀	 급		동일