

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 환경시설 설치사업 현장 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○○팀

내 용

○○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○○팀에서는 “○○시 차집관로정비 시범사업(공사금액 : 4,894백만원, 계약기간 : ‘15. 8. 1. ~ ’ 17. 1. 31,)” 을 추진하고 있다.

「환경시설설치공사 감독수행 업무매뉴얼」 3.6.5 검측업무 라. 검측절차에 의하면 검측체크리스트에 의한 검측은 1차적으로 시공자의 담당 기술자가 점검하여 합격된 것으로 확인 후, 그 확인한 체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감독자에게 제출하면 감독자는 1차 점검내용을 검토한 후 현장 확인검측을 실시하여 그 결과(검측 사진대지 포함)를 서면으로 통보하도록 정하고 있다.

또한, 3.6.14 주요 기자재 및 지급자재의 유지관리에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 현장에 반입된 기자재가 도난 또는 우천에 훼손·유실되지 않게 품목별, 규격별로 관리·저장하도록 하여야 하고, 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험합격 재료는 시공자 임의로 공사현장 외로 반출하지 못하도록 하며, 주요(지급) 자재 수불부(별지 제13호 서식) 및 주요 자재 검사부(별지 제14호 서식)를 작성하여

관리하도록 정하고 있다.

상기 현장의 검측번호 No.15-○○차집002 등 검측요청서를 확인한 결과, 현장감독자는 시공사항을 직접 확인 후 작성하는 검측체크리스트에 적정여부를 표기하지 않고, 감독자 서명을 하지 않은 채로 시공사에게 검측결과를 ‘양호’로 통보(‘15.10월~11월)하고 있었으며, 주요자재(Φ648 맨홀뚜껑, Φ900*1200 맨홀 하부구체 등)가 현장에 반입된 이후 시공일자별 소요량을 자재 수불부에 기록관리 하지 않아(‘15.10월~12월) 품목(규격)별 잔여량이 파악되지 않는 등 감독업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○지역본부 ○○○○처장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사현장 감독업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② ○○○○처장은 관련자에게 각각 주의 조치하시기 바랍니다.

【 관련자 】

처분항목	책임사항	소 속	직급	성 명	현재소속
주의	주감독	○○○○○○지역본부 ○○○○○처 ○○○○○○팀	4급	○○○	당시 소속과 동일
주의	주감독	○○○○○○지역본부 ○○○○○처 ○○○○○○2팀	4급	○○○	당시 소속과 동일