

한 국 환 경 공 단

주 의 요 구

제 목 정읍폐비닐처리시설 현장 운영관리에 관한 사항
관 계 부 서 호남권지역본부 전북지사 〰〰〰〰팀
내 용

「액화석유가스(LPG)의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 [별표20] 액화석유가스의 시설·기술·검사기준에 의하면 “용기는 환기가 양호한 옥외에 두어야 한다”라고 하고 있으며, 「공장운영예규」 제34조(안전 및 보건관리)에 의하면 관련 법령과 내규 등에서 정한 바에 따라 공장의 산업재해예방과 근무 직원의 안전사고예방에 필요한 모든 조치를 하도록 정하고 있다.

「폐비닐처리시설 운영관리 및 영농폐기물 운송 위·수탁 협약서」에 따라 우리 공단은 현재 〰〰〰〰주식회사에게 〰〰 폐비닐처리시설을 비롯한 전국 12개 처리시설의 운영관리업무를 위탁하였고, 이 중 전북지사 〰〰〰〰팀에서는 민간사업자가 운영하고 있는 전북지사 내 정읍 폐비닐 및 중간 처리시설 2곳에 대한 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

그러나 2016. 6. 17. 정읍폐비닐처리시설 현장을 점검한 결과, LPG용기 실내 방치와 수배전반실 내 각종 자재 등의 정리 상태가 미흡한 것으로 확인 되었다.

조치할 사항

- ① 호남권지역본부장(전북지사장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 폐비닐처리시설에 대한 관리·감독 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- ② 경영지원본부장(인재경영처장)은 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. [주의]