

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 정전사고 예방 및 사후 대응 소홀

소 관 부 서 □□□□본부(▮▮지사)

조 치 부 서 □□□□본부, 인사노무처(인사부)

구 분 안전관리

내 용

□□□□본부 ▮▮지사는 배전자동화 단말장치 점검 등 연간 14억원 규모의 배전자동화 성능관리 위탁용역 사업을 수행하고 있으며, 작업수행 전 안전 및 장애사고 예방을 위하여 “안전회의록” 및 “위험성평가표”를 작성·관리해오고 있다.

우리 회사와 관련된 작업을 수행하는 경우 현장감독원은 ① 「안전작업수칙」 제22조(작업 전 안전회의)에 따라 작업을 시작하기 전에 작업원들을 집합시켜 반드시 그 절차 및 주의사항에 관하여 설명하여야 하며, 특히 주의해야 할 사항과 이에 대한 조치 등을 완전히 이해시킨 후 이를 「안전작업수칙」 별표2 “작업 전 안전회의록” 및 “위험성평가표” 양식에 작성하여야 한다. 아울러 ② 「안전사고 및 장애발생 보고 절차서」 3.4 배전계통장애 보고에 따라 사업소는 당사 귀책사유에 의한 순간고장 및 일시고장 등으로 정전사고가 발생한 경우 본사 수탁설비관리 주관부서에 18시간 이내에 배전자동화 유지보수 시스템을 이용하여 서면 보고하여야 하며 배전계통장애보고서와 사고보고서도 기록·보관 하여야 한다.

그러나 ① □□□□본부 ▮▮지사의 현장감독원 ○○○ 과장은 '19.06.27. ♡♡ 시 ♡♣구 ▮▮동 ◆◆ XX지점에서 배전지능화 성능관리 작업을 시작하기 전

케이블 오결선과 같은 휴먼에러 방지를 위한 핵심 체크사항이 포함된 위험성평가표를 작성하지 않는 등 장애사고 예방조치를 시행하지 않았고, 실제 현장작업자의 케이블 오결선으로 10시00분 43초부터 1초간 순간정전이 발생하여 고객사로부터 사고배상금 ○○○만원이 부과되었다. 또한 ② 해당 정전사고 이후 18시간 이내에 배전자동화 유지보수 시스템을 이용하여 서면보고를 하지 않았고 절차서상의 배전계통장애보고서와 사고보고서도 기록·보관하지 않는 등 장애사고 사후 대응에 소홀함이 있었다.

관계부서 의견

□□□□본부 ■■■지사에서는 ① '19.06.25. ◆◆◆ XX지점 1차 예방점검 이후 재점검을 위하여 '19.06.27. 2차 예방점검을 진행하였고 이때 고객사에 1차 예방점검 위험성평가표만 제출하여도 위탁대가 수령에 문제가 없어 2차 예방점검 위험성평가표 등을 추가로 작성하지 않았으나, 향후에는 위탁대가 수령과 관계없이 안전작업수칙을 준수하여 사전 예방조치를 누락 없이 수행하고 유사사례 재발방지를 위한 정기교육을 월 1회 이상 시행하겠다는 의견을 제시하였다. 다만 ② ◆◆◆ XX지점 장애사고는 정전시간이 1초로 매우 짧았고 해당 지역주민들이 고객사에 민원을 제기한 사실이 전무한 점을 고려하여 고객사에서 정전사고를 문제 삼지 않기로 결정한 이후 이를 번복하여 7월 9일 사고배상금이 부과된 점 등을 감안하여 줄 것을 요청하였다.

조치할 사항

□□□□본부장은 장애사고 사전 예방 및 사후 대응이 적절하게 이행 될 수 있도록 관련 직원들에게 「안전작업수칙」 및 「안전사고 및 장애발생 보고절차서」 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

인사노무처장은 장애발생 보고와 안전관리 등에 소홀하였던 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
●●●●●●●●본부	부 장	○ ○ ○	'19.06.01.~'20.06.30.	작업관리 책임	주의
ㅊㅊ지사	과 장	○ ○ ○	'17.01.01.~현재	작업수칙 준수 소홀	주의

※ 소속은 현 소속('20.11월) 기준