

일련번호	△△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 12. 9.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ △△사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△△ △△소 내 소화전 정비 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△사무소는 탐방객 안전사고 예방 및 이용객 편의 제공을 위하여 △△△ △△소를 조성하여 관리하고 있으나, 내부에 설치되어 있는 소화전 소방호스의 경우 곰팡이 등으로 오염이 심각한 실정으로 점검 및 정비가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△사무소】
 - △△△ △△소 내 소화전 정비 필요