

일련번호	△△△사무소-4
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 1. 22.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△야영장 데크계단 야간 안전시설 보강 필요(반사띠 부착)

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 △△야영장 고정형체류시설 내 목재데크로 진입 시설을 설치하였으나, 단차로 인한 넘어짐 등의 사고로 이어질 수 있으며, 야간에는 시야확보에 어려움이 있어 더욱 사고에 위험이 있으므로 반사띠 부착 등의 안전시설 보강이 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
- △△야영장 데크계단 야간 안전시설 보강 필요(반사띠 부착)