

일련번호 제25-021처분-10호

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구, 시정

제 목 공급설비 ㉔㉕공사 예방점검대상 산정 미흡

소 관 부 서 ㉑지역본부 ㉒부

조 치 부 서 ㉑처 ㉒부, ㉑지역본부 ㉒부

내 용

1. 업무개요

㉑지역본부 ㉒부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 해당 본부에서 관할하고 있는 천연가스 공급설비 경상정비와 사옥 시설물 유지보수를 담당하고 있으며 ㉑공사(이하 “㉑공사”라 한다)와 계약을 체결한 “천연가스설비 ㉔㉕공사”(이하 “㉔㉕공사”라 한다)의 공급설비 경상정비분야 계약관리 및 감독 업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공급분야 ㉔㉕공사 계약특수조건 1. 공통부문 제6조(계약역무 수행방법 및 책임) 및 제8조(공사 및 용역관련 서류)에 따라 ㉑공사는 公社 「공급설비 정비기준」 과 정비절차서 및 지침서에 명시되어 있는 설비별 예방점검업무를 수행하고 예방점검 표에 결과를 기록해야 하며, 公社 경상정비 담당부서는 기성 및 준공검사 시 해당 자료를 확인해야 한다.

또한 같은 계약특수조건 II. 경상정비 도급공사 부문 제2조(역무범위)에 따라 경상정비를 수행해야하는 대상은 관리소의 공급설비와 사옥 시설물 및 부대설비이며 시설물관리용역¹⁾의 역무범위에 해당하는 유지보수는 경상정비 역무에서 제외되고, ㉠본부 기술표준 「공급설비 정비기준」에 따라 방재설비(화재감시), 보안설비(CCTV, 울타리 등), 계전설비는 [표 1] 과 같이 정해진 주기에 맞춰 예방점검을 수행해야한다.

[표 1] 방재, 보안, 계전설비 예방점검 주기

1차설비	2차설비	예방점검 주기		
		분기	반기	연간
방재설비		○	○	○
보안설비		○	○	-
		○	-	-
계전설비		○	○	○

자료: “ 「공급설비 정비기준」 재구성”

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 ㉠㉡공사 설비별 업무수행 실적과 기성검사의 적정성을 살펴본 결과, ㉠지역본부는 ㉡부는 공급관리소 18개소와 사옥 2개소(본부, 경서)의 공급설비 및 시설물 경상정비업무를 수행하고 있으며 매월 기성검사를 실시하였다.

그런데 ㉠지역본부는 ㉡부는 [표 2]와 같이 일부 관리소에 실제 설치되어 있지 않은 방재설비를 예방점검 수량에 포함하여 예방점검 계약내역에 반영하였고, [표 3]과 같이 사옥 CCTV 및 침입자 감지설비, 기타 계전설비에 대하여 계약내역서의 점

1) 사옥 건축물 및 부대설비의 유지보수를 수행하며 매년 코가스서비스얼라이언스(자회사)와 계약


검주기에 맞춰 점검을 실시하지 않았음에도 경상정비심의위원회에서 예방점검 수량을 조정하거나 기성검사 시 해당 비용을 감액하지 않았다.

[표 2] 2024~2025년 ㉔㉕공사 예방점검 조정대상 현황

1차설비	2차설비	주기	예방점검 대상			미대상 감액(원) ¹⁾
			계약	미설치	설치	
방재		분기	12	10 (관리소)	2	??
		반기				??
합계						??

주: 1. 경상정비 예방점검 수량 조정에 따른 감액은 경상정비심의회에 결과 따라 변경가능
자료: ㉑지역본부 ㉒부 확인서 “사옥 및 공급설비 예방점검 관련”

[표 3] 2024~2025년 ㉔㉕공사 예방점검 미수행 현황

1차설비	2차설비	주기	예방점검 대상			미수행 감액(원) ¹⁾
			계약	미수행	수행	
보안		반기	12	1 (사옥)	11	??
		분기				??
계전		분기				??
		반기				??
		연간				??
합계						??

주: 1. 경상정비 예방점검 수량 조정에 따른 감액은 경상정비심의회에 결과 따라 변경가능
자료: ㉑지역본부 ㉒부 확인서 “사옥 및 공급설비 예방점검 관련”

관계부서 의견 및 검토결과 ㉑지역본부 ㉒부는 본 감사지적에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

△처장은 ㉔㉕공사 예방점검관리 및 대상선정을 소홀히 수행한 부서에 주의 조치 해주시기 바랍니다. (부서주의)

●지역본부장은 ㉔㉕공사 예방점검 대상 조정에 따른 비용 ??원 감액 조치를 취
해주시기 바랍니다. (시정)

[관련부서, 부서주의]

●지역본부 ■부

[관련부서, 시정]

●지역본부 ■부