

【관계규정 및 판단기준】

- 「국가공간정보 기본법」 제28조에 따라 공간정보 관리기관은 공간정보 데이터베이스가 최신 정보를 기반으로 유지될 수 있도록 노력해야 함
- 「GSD-2127 배관망 GIS 구축 및 운영관리 기술표준」에 따라 변경된 공간정보는 준공 후 3개월 이내에 ●●시스템에 반영하여야 함

【현황 및 문제점】

- (KPIS 운영관리 미흡) '24년 매설배관 보수공사 준공 후 변경된 배관정보(6건)를 ●●시스템에 미반영

【조치할 사항】

- ▶ 매설배관 보수공사 준공 후 변경된 배관정보를 ●●시스템에 반영 (현지조치)