

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 업소정보 전산관리 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

LPG특정사용시설은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조 (액화석유 가스 사용시설의 설치와 검사 등)에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 정기검사를 실시하고 있으며 이에 따라 검사업무를 수행한 후에는 「LPG시설검사 업무처리지침」(이하 “지침”이라 한다.) 제3-26조 (검사표 관리 방법) 제4항을 준수하여 검사 결과와 해당 시설에 대한 업소 정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하여야 한다,

한편 서울남부지사에서는 감사대상기간(2022.09.01. ~ 2025.09.30.) 동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 및 정기검사를 총 8,821건 실시하였다.

[표 1] 지역 별 LPG특정사용시설 완성검사 및 정기검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사구분	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	계
완성검사	309	202	281	157	169	218	577	1,913
정기검사	1,292	983	966	720	362	903	1,682	6,908
								8,821

※ 자료출처 : 가스피아-검사처리대장 출력 자료 재구성

2. LPG특정사용시설 유료검사 대상시설 관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

검사원은 LPG특정사용시설의 완성·정기검사 시 저장량을 확인한 뒤 저장량이 100kg을 초과하면 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표1 (완성검사 및 정기검사 수수료 기준)에 따라 정기검사 수수료 납부 대상 여부를 판단하고 그 결과(무료 또는 유료검사 대상)를 가스피아에 입력·관리해야 한다.

다만 하나의 저장설비를 다수의 액화석유가스 특정사용자가 공동으로 사용하는 시설의 저장능력 산정은 사용자의 수를 나누어 계산된 저장능력 기준으로 검사수수료를 적용한다.

* 액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준 별표 1			
대 상		금 액	
시설구분	저 장 능 력	완 성 검 사	정 기 검 사
액화석유가스 특정사용시설	저장능력 100kg이하	3만원	-
	저장능력 100kg초과 300kg이하	3만4천원	2만5천원
	저장능력 300kg초과 500kg이하	5만5천원	3만6천원
	저장능력 500kg초과	5만5천원에 500kg을 초과한 100kg 마다 2천900원을 가산한 금액. 다만, 45만원을 초과할 수 없다.	3만6천원에 500kg을 초과한 100kg 마다 2천800원을 가산한 금액. 다만, 37만원을 초과할 수 없다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서 감사대상기간 동안에 처리된 LPG특정사용시설 완성·정기검사 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 유료 검사대상 시설을 무료검사 대상으로 부적정하게 등록·관리하고 있는 2개소가 확인되었다. 다만,

감사기간 중 해당 시설을 현장 확인하고 전산 등록을 정정하였다.

[표 2] LPG 특정사용시설 전산관리 부적정 및 조치 현황

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	저장능력 (kg)	공동저장 업소	부적정 내용	조치내용
1	***** (****)	‘A’	20*- *****	200	1	유료검사 대상 미지정	무료검사 대상 확인 저장능력 100kg 전산수정
2	***** (****)	‘B’	20*- *****	200	1	유료검사 대상 미지정	무료검사 대상 확인 공동저장시설 4개소 등록

※ 자료출처 : 가스피아-업소/시설관리 조회 자료 재구성

3. LPG특정사용시설 완성검사 후 1종 보호시설 확인 및 입력 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

1종 보호시설⁴⁾에서 액화석유가스를 사용할려는 자는 「액화석유가스의 안전 관리 및 사업법」 시행규칙 제70조 1항에 따라 액화석유가스 특정사용자로 정의 하고 있으며 매년 법정 정기검사를 받아야 한다

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

○ 시행규칙 제70조 제1항 발췌

① 법 제44조 제2항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 자(이하 “액화석유가스 특정사용자”라 한다)를 말한다

1. 제1종 보호시설이나 지하실에서 액화석유가스를 사용(주거용으로 액화석유가스를 사용하는 경우는 제외한다)하려는자

이에 검사원은 완성검사 후 해당 시설이 정기검사 대상(1종 보호시설 등) 인지 여부를 확인하고 그 결과에 따라 아래 [그림 1]과 같이 가스피아 업소/시설 관리에서 정기검사 대상이면 ‘영업’ 정기검사 면제이면 ‘정기면제(액법)’로 입력하여 관리해야 한다.

4) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표1 : 학교, 유치원, 어린이집, 경로당 등

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

※자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서 감사대상 기간 동안에 처리된 LPG특정사용시설 완성검사에 대한 전산관리 입력 적정성을 점검한 결과, 1종보호시설 해당 여부를 확인 및 입력하지 않은 채 가스피아 업소/시설관리의 영업 상태를 ‘정기면제(약법)’로 등록한 사례가 [붙임 1]과 같이 19건 확인되었고 감사 기간 중 해당 시설을 현장 확인하고 전산 등록을 정정하였다.

[첨 부] LPG특정사용시설 1종보호시설 미확인 및 조치 현황 1부. ----- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

LPG특정사용시설 업소정보 전산관리를 미흡하게 하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보 불요)