

통보 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 업무처리 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있으며 서울남부지사에서는 감사대상기간(2022.09.01. ~ 2025.09.30.) 동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설에 대한 완성검사를 아래 [표 1]과 같이 총 1,913건 실시하였다

[표 1] 지역 별 LPG특정사용시설 완성검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사구분	강서구	관악구	구로구	금천구	동작구	양천구	영등포구	계
완성검사	309	202	281	157	169	218	577	1,913

※ 자료출처 : 가스피아-검사처리대장 출력 자료 재구성

2. LPG특정사용시설 징구서류 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스 사용시설에 대한 완성검사를 받고자 하는 자(가스시설 시공업자)는 완성검사 신청서와 함께 시공현황 및 시설 설치도면 등 검사와 관련된 서류를 “공사”에 제출하여야 하고, 공사는 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-8조에 따라 완성검사 시

별표8에서 요구하는 증빙서류와 실제 시공 내용이 일치하는지 확인해야 한다

LPG시설 검사업무 처리지침(일부 발췌)

제3-8조 완공도면 등의 징구

액화석유가스시설의 완공도면 등의 징구방법은 다음과 같아 다만 사용시설의 경우는 제1호, 제2호만을 적용한다

1. 안전성확인 및 완성검사시의 징구서류는 별표 8과 같다
2. 완성검사시 기술검토 도면 또는 제출받은 완공도면과 실제 시공내용이 일치하는지 여부를 확인하고 도면 내용이 시공내용과 불일치할 경우에는 검사신청인 또는 시공자에게 공문 또는 구두로 보완을 요구하여 수정 보완된 완공도면을 징구한 후 완성 검사를 처리할 것

[별표 8] 시설별 안전성확인 및 완성검사 징구서류 목표

나. 특정사용시설

- 시설 설치도면 1부
 - 전체 평면도
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 이격거리(안전공지, 충전구와 토지경계 및 건축물개구부와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 표시된 도면
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔의 경우에는 각 층별 평면도 및 전체 계통도

특히 소형저장탱크가 설치된 LPG특정사용시설은 이격거리(안전공지, 충전구와 토지경계 및 건축물개구부와의 거리 등)가 표시된 도면과 전체 계통도가 완성검사 징구서류로서 제출받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 서울남부지사에서 감사대상 기간 동안 처리한 LPG특정사용시설 완성검사 관련 증빙서류를 확인한 결과, 소형저장탱크가 설치된 시설의 검사업무 처리 시 계통도를 징구 받지 않은 채 검사를 진행한 사실이 아래 [표 2]와 같이 6건이 확인되었다.

[표 2] LPG특정사용시설 계통도 미징구 현황

연번	접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	저장형태	저장량 kg	검사일	검사원
1	20**-*****	***** (****)	‘A’	소형저장탱크	992	2024-06-27	○○○
2	20**-*****	***** (****)	‘B’	소형저장탱크	992	2024-08-14	○○○
3	20**-*****	***** (****)	‘C’	소형저장탱크	992	2024-08-14	○○○
4	20**-*****	***** (****)	‘D’	소형저장탱크	992	2024-04-08	○○○
5	20**-*****	***** (****)	‘E’	소형저장탱크	992	2023-02-16	○○○
6	20**-*****	***** (****)	‘F’	소형저장탱크	992	2025-06-30	○○○

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 검사서류 재구성

3. LPG특정사용시설 완성검사 시 연소기 설치 확인 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-38조에서는 LPG특정사용시설 완성검사 시 연소기 검사기준을 규정하고 있으며 연소기에 검사증명서가 부착되어 있지 않거나 훼손된 경우에는 부적합 처리하여야 한다.

다만 기존 시설에서 검사를 받아 합법적으로 사용하던 연소기임을 검사원 또는 가스공급자가 확인한 경우에는 기준에 적합한 제품으로 인정할 수 있다.

이때 검사원은 검사표 의견란에 연소기명, 규격 등을 기재하고 “기존의 사용처(상호, 주소 등 기재)에서 적법하게 사용하던 연소기임을 확인함” 이라고 기록한 후 완성검사를 처리하여야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침(일부 발췌)

제8-38조 연소기의 설치 기준 등

- ③ 완성검사시의 연소기 검사기준은 다음 각 호와 같다.
3. 연소기에 검사증명서(또는 KS 표시)가 부착되어 있지 않거나 훼손된 경우 부적합 처리하고, 업무용 대형연소기의 경우에는 증명서와 제품과의 일치 여부를 확인 후 처리할 것 (별표 28 참고)
 4. 제3호에도 불구하고, 기존에 검사를 받은 시설에서 사용하던 연소기라는 것을 검사원이 확인하거나, 가스공급자의 점검을 받아 기존에 사용하던 연소기로 확인된 연소기는 증명서(또는 KS표시)가 부착되어 있지 않거나 훼손되었어도 기존에 적합한 제품으로 인정이 가능함
 5. 제4호의 경우에는 검사표의 검사원 의견란에 연소기명, 규격 등을 기재 후 “기존의 사용처(상호, 주소 등 기재)에서 적법하게 사용하던 연소기임을 확인함” 으로 기록 후 적합한 것으로 처리할 것

나. 관련규정 및 판단기준

그러나, 서울남부지사에서 감사대상 기간 동안 처리한 LPG특정사용시설 완성검사에 대한 연소기 검사처리의 적정 여부를 확인한 결과 아래 [표 3]과 같이 ① 중고 연소기에 검사증명서가 부착되어 있지 않거나 훼손된 상태였음에도 종전 검사 사실을 확인하지 않았고(2건), ② 가스공급자가 기존 사용 연소기임을 증명했음에도 검사원이 검사표에 적법하게 사용하던 연소기 확인을 기재하지 않는 1건 등 총 3건의 위반 사항이 확인되었다.

[표 3] LPG특정사용시설 완성검사 시 연소기 검사처리 부적정 현황

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사일자	검사 결과	검사원	부적정 내용
20**-*****	***** (****)	‘A’	2024-10-29	적합	○○○	② 검사표에 연소기 확인 미기재
20**-*****	***** (****)	‘B’	2025-09-08	적합	○○○	① 중고 연소기 확인 미실시
20**-*****	***** (****)	‘C’	2025-06-04	적합	○○○	① 중고 연소기 확인 미실시

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출받은 검사서류 재구성

[첨부] LPG특정사용시설 연소기 확인 부적정 증빙자료 1부 ----- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

- ① LPG특정사용시설 완성검사 시 증빙 서류를 누락하거나 중고 연소기 검사업무 처리를 미흡하게 하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 [표 2], [표 3]과 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 누락한 증빙 서류와 기존 시설에서 검사를 받아 합법적으로 사용하던 연소기임을 확인하여 주시고, 그 결과 (증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)