

통보(모범사례)

제 목 축제장 가스시설 표준 매뉴얼 사전 지자체 배포 및 현장
특별점검 등으로 무사고 행사 달성

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 추진배경

- 지자체별(7개구) 로 지역축제가 전년도 대비 대폭 증가되어 현장 특별점검 및 심의를 요청하는 사례가 증가하고 있어, 사전에 가스시설 표준 매뉴얼을 만들어 배포 및 특별점검 등 철저한 관리로 무사고 행사 추진 목표

2. 추진내용

- 가스시설 기준 및 부적합 사례를 포함하여 표준 매뉴얼 제작(25.2월)
 - LP가스호스시설 → 금속배관 교체 및 호스 “T” 금지
 - 푸드트럭 → 완성검사증명서 확인, 임의 불법개조 금지 등
 - 이동식 부탄연소기 가스사용 안전수칙 등
- 가스시설 안전매뉴얼 및 수수료 기준 안내(2월~3월 중)

생략

○ 지역축제장 심의 및 현장점검 시 시설기준 준수 확인 (연중)

↳ 축제기간별(1~7일이상 소요)로 가스시설 형태를 다르게 설치되고 있음

- 심의 : 현장 여건에 따른 시설기준 안내

- 현장 특별점검 : 가스시설 현장확인 및 부적합 발생시 사전조치 가능한 시간 요청

↳ 행사장에 적합한 상태로 행사 진행하도록 안내 및 가스 누출 점검 확인

< 축제장 고정형 가스시설 사례 >

1. 무단으로 사용중인 부적합 LPG가스 시설



연소기와 연결된 호스 사용



호스티 및 가스누출



가스밥솥 연결 호스 사용

2. 개선 조치 사진



연소기 연결 금속배관 및 분기 밸브 시공

< 축제장 푸드트럭 가스시설 사례 >

완성검사 발급후 임의 무단 불법 개조 사례- 행사 주관사 안내 사항 포함		
완성검사 증명서	마감 미조치 사례	배관 및 밸브 부식>> 철거후 막음
생략		
트윈호스에 용기 한개 미연결	일부 구간 호스 사용>> 금속 배관 교체	호스티- 배관교체
		

3. 추진성과

- 지역 축제가 대폭 상승하여 축제장 사고를 예방하기 위하여 가스안전 관리가 중요한 시점에서 지자체에 사전에 가스설치 기준이 수록된 가스안전 표준 매뉴얼을 안내하여 지자체 행사 초기 계획 단계부터 가스시설 관리 방안 수립 지원 및 축제사고 예방을 위한 기초자료 마련 기여
- 축제장 심의시 가스시설기준을 사전 안내하고, 현장 특별점검으로 가스시설 이상여부 확인 및 부적합 발생시 즉시 개선조치 후 행사를 진행하는 등 선제적 가스안전관리를 통한 무사고 행사 달성함

[첨 부] LP가스사용시설 시설기준 표준 매뉴얼 1부. 끝. ----- 생략

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전
부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)