

기관주의 및 시정요구

제 목 특정가스사용시설 미검업소 안전관리 미흡

관 련 부 서 강원영동지사

내 용

1. 업무 개요

강원영동지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 강릉시, 동해시 등 5개 시·4개 군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 관내 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 321개소에 대한 가스안전관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제25조제3항에 따라 특정가스사용시설에 대한 정기검사는 최초로 그 완성검사증명서를 받은 날을 기준으로 매 1년(제20조의2제2항제2호가목 및 나목에 따른 가스사용시설 중 「노인복지법」 제36조제1항제2호에 따른 경로당과 「영유아보육법」 제10조제5호에 따른 가정어린이집은 10년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

그리고 사규 「도시가스시설 검사업무 처리지침」 제5-25조에서는 광역본부(본부·지사) 부서의 장은 미검업소 또는 부적합사항 미개선 업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 정기검사 10년 주기 대상 시설에 한

하여 미검업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있으며 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도하도록 하고 있다.

따라서 강원영동지사는 정기검사 10년 주기 대상 시설인 경로당과 가정어린이집이 정기검사를 미신청하였을 경우에는 안전관리상태 점검과 검사신청 유도를 위해 정기점검을 실시한 후 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문” 배포를 통해 검사신청을 유도했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원영동지사는 관내 정기검사 10년 주기 특정가스사용시설 16개소에 대한 가스안전관리업무를 수행하면서 정기점검을 실시하지 않았고, 이 중 15개소 시설에 대해서는 검사신청 유도를 위한 검사신청용 지로용지 및 “검사신청 촉구 안내문” 발송도 실시하지 않았다.(세부내역 [표 1] 참조)

[표 1] 정기점검 및 검사신청 유도 미실시 특정가스사용시설 목록

연번	업소번호	시설명	기준일	최종 검사일 (검사결과)	차기 정기검사 시기	확인내용
1	*****	‘A’	2013.03.12.	20**.**.*. (완성 적합)	2023년	’23년 지로 발송 이후 검사신청 미안내 및 정기점검 미실시
2	*****	‘B’	2008.12.26.	20**.**.*. (완성 적합)	2024년	검사신청 미안내 및 정기점검 미실시
3	*****	‘C’	2014.06.24.	20**.**.*. (정기 적합)	2018년	

연번	업소번호	시설명	기준일	최종 검사일 (검사결과)	차기 정기검사 시기	확인내용
4	*****	‘D’	2000.12.05.	20**.**.**. (정기 적합)	2016년	검사신청 미안내 및 정기점검 미실시
5	*****	‘E’	2005.06.03.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	
6	*****	‘F’	2001.11.20.	20**.**.**. (정기 적합)	2018년	
7	*****	‘G’	2006.01.23.	20**.**.**. (정기 적합)	2018년	
8	*****	‘H’	2006.04.20.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	
9	*****	‘I’	2004.08.28.	20**.**.**. (정기 적합)	2018년	
10	*****	‘J’	2000.12.29.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	
11	*****	‘K’	2000.12.07.	20**.**.**. (완성 적합)	2019년	
12	*****	‘L’	2009.09.16.	20**.**.**. (완성 적합)	2018년	
13	*****	‘M’	2008.12.10.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	
14	*****	‘N’	2000.12.29.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	
15	*****	‘O’	2000.06.17.	20**.**.**. (정기 적합)	2018년	
16	*****	‘P’	2008.03.21.	20**.**.**. (정기 적합)	2019년	

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통- 업소명단출력(영업상태 10년주기로 조회) 내역 참조

관련부서 의견 이견 없음

조치할 사항 강원영동지사장은

- ① 정기검사 10년 주기의 특정가스사용시설에 대한 검사주기가 도래하였음에도 검사신청 안내 및 정기점검을 실시하지 않아 정기검사를 누락한 사례에 대하여 기관 차원의 엄중 주의를 촉구하오니 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 위 [표 1]과 관련하여 정기검사 10년 주기의 특정가스사용시설에 대한 검사신청 안내 및 정기점검을 실시하여 주시고, 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)