

주의 및 시정요구

제 목 허가시설 시설검사 시 압력용기 재검사 여부 미확인

관 련 부 서 경기광역본부

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

경기광역본부 관련자(4급 ○○○)은 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 ‘A’ 주식회사에 설치된 고압가스 허가시설(일반제조 시설)에 대한 자율검사를 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] ‘A’ 허가시설(일반제조시설) 자율검사 실시 현황

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	‘A’ (*****-****)	2025.06.30. (20***-*****)	자율검사	Air (19,569.6 Nm ³ /day)	4급 ○○○	적합
2	‘B’ (*****-****)	2025.06.30. (20***-*****)	자율검사	Air (3,542.4 Nm ³ /day)		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 고압가스 허가시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비에 해당되는 압력용기는 고압가스안전관리법 제17조(용기등의 검사) 및 동법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사) 별표 22에 따라 4년마다 재검사를 실시 하도록 되어 있으며 고압가스 허가(신고)시설별 관련 상세기준 1.6(용품사용제한)에

따라 압력용기가 설치된 가스시설의 검사업무(완성·정기·자율검사)를 수행할 때에는 해당 압력용기의 검사(재검사 포함) 합격 여부를 확인하여야 하고 그 검사에 합격한 것이 아닐 경우 시설검사 결과를 ‘부적합’ 처리하여야 한다.

허가시설 관련 상세기준(FP211 등)
1.6 용품사용제한 - 법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 용기 등 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 수소용품은 <u>그 검사에 합격한 것을 설치 또는 사용한다.</u>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기광역본부 관련자(4급 ○○○)이 실시한 고압가스 허가시설 자율검사와 관련하여 해당 시설에 설치된 특정설비(저장탱크, 압력용기, 기화장치 등)의 재검사 확인 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 에이치엘 만도 주식회사의 고압가스 허가시설(일반제조시설)에 대한 자율검사를 실시하면서 그 시설에 설치된 압력용기가 재검사 주기인 4년을 초과하였음에도 이를 확인하지 않고 검사결과를 “적합”으로 처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 시설검사 시 압력용기 재검사 확인 부적정 내역

연번	압력용기 조회번호 (관리번호)	업소명 (업소번호)	특정설비 최종검사일	시설검사일 (접수번호)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	AA (VDR-*****)	‘A’ (*****-****)	2020- 09-09	2025.06.30. (20**-*****)	4급 ○○○	• 압력용기 재검사(4년 주기)여부를 확인하지 않고 자율검사 “적합” 처리
2	(VDR-*****)					
3	CC (VDR-*****)					
4	DD (VDR-*****)	‘B’ (*****-****)		2025.06.30. (20**-*****)		

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-특정설비-현황관리-특정설비관리 압력용기 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

① 고압가스허가시설 시설검사 시 압력용기 등 특정설비의 재검사 주기 및 실시 여부를 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기광역본부 4급 ○○○

② 위 [표 2]와 관련, 고압가스 허가시설(일반제조시설)에 설치되었으나 재검사 주기를 초과한 압력용기에 대하여 재검사를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)