

기관주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 및 정기점검 사후조치 미흡

관 련 부 서 경기광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 LPG특정사용시설에 대하여 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등)에 따라 완성검사 증명서를 발급 받은 날을 기준으로 정기검사를 실시하고 있으며, 경기광역본부에서는 감사대상 기간(2022.09.01. ~ 2025.08.31.) 동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설에 대한 정기검사를 총 25,454건 실시하였다.

[표 1] 지역 별 LPG특정사용시설 정기검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사 구분	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	○○시	계
정기 검사	206	810	2,935	3,695	821	1,562	678	6,101	8,646	25,454

※ 자료출처 : 가스피아-검사처리대장 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」시행규칙 제71조 4항 및 5항에 따라 정해진 시기에 정기검사를 받아야 한다.

액화석유가스안전관리 및 사업법 제71조

제71조 【액화석유가스 특정사용시설의 검사】

① ~ ③ <생 략>

④ 액화석유가스 특정사용자는 법 제44조제2항에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 다음 각호에 따른 시기에 법 제44조4항 본문에 따라 정기검사를 받아야한다.

1. 다중이용시설의 액화석유가스 특정사용자 : 매 6개월이 되는 날의 전후 30일내
2. 제1호 외의 액화석유가스 특정사용자 : 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내

⑤ 제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 각호에 해당하는 시기에 정기검사를 받아야한다.

1. 한국가스안전공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우 : 읍·면·동별로 정한시기
2. 액화석유가스 특정사용자가 요청한 경우 : 한국가스안전공사와 액화석유가스 특정사용자가 협의하여 정한시기
3. 천지지변, 재난 및 그밖의 부득이한 사유로 한국가스안전공사 사장이 제4항 각호, 이 항 제1호 및 제2호에 따른 시기에 정기검사를 실시하는 것이 적당하지 않다고 인정하는 경우 : 액화석유가스 특정사용자와 협의하여 한국가스안전공사 사장이 정하는 시기

이에 따라 LPG특정사용자가 정기검사를 받기 위해 공사에 검사신청을 하면 공사는 관련 법령을 준수하여 정기검사를 실시하고 시설에 대한 안전성을 확인해야 하고 만약 LPG특정사용자가 정기검사를 신청하지 않는 경우, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제8-12조에 따라 정기검사 미신청업소의 안전관리 상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위해 LPG특정사용시설에 대해 정기점검을 실시할 수 있다.

또한 동 지침 제8-13조에 의거하여 정기점검 후 검사수수료를 납부한 업소에 대해 처리 방법을 안내하고 있으며, 정기검사 결과가 부적합한 업소는 현장을 다시 방문하여 재검사를 실시해야 한다.

LPG시설분야 검사업무 처리지침(2024.12.31. 개정 전 내용)

제8-12조 【정기점검 등】

- ① 광역본부·본부·지사장은 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소의 안전관리상태를 점검하고 검사신청을 유도하기 위하여 미검업소 또는 불합격사항 미개선업소에 대하여 정기점검을 실시할 수 있다.

LPG시설분야 검사업무 처리지침(2024.12.31. 개정 전 내용)

- ② 정기점검은 해당시설의 검사표를 작성 후 가스피아에 결과를 등록하고 「위임전결규정」에 따라 결재를 실시한다.
- ③ 검사신청용 지로용지 및 별지 제8호 서식의 “검사신청 촉구 안내문”을 업소에 배포하여 검사신청을 적극 유도한다.

제8-13조 【정기점검 후의 처리】

- ① 정기점검 후에 검사수수료를 납부하는 업소는 다음 각 호와 같이 처리한다.
 - 1. 종전의 정기점검 결과가 적합하고 당해 연도에 수수료를 납부한 업소는 정기검사로 처리할 것
 - 2. 종전의 정기점검결과가 부적합하였거나 연도를 이월하여 수수료를 납부하는 업소는 현장을 방문하여 다시 검사를 실시할 것

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부에서는 감사대상 기간 동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설 검사업무를 수행하면서 정기검사를 누락한 사례(11건), 정기점검 결과가 ‘부적합’하였으며 당해 연도에 수수료가 납부되었지만 해당 업소를 다시 방문하여 정기검사를 실시하지 않은 사례(18건) 등 총 29건의 법령·지침 위반 사실이 [첨부]와 같이 확인되어 재발방지를 위하여 주의를 기할 필요가 있다.

첨부 : LPG특정사용시설 정기검사 및 정기점검 처리 부적정 현황 ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

① 첨부와 관련하여 LPG특정사용시설 검사업무를 수행하면서 정기검사를 누락하거나 정기점검 결과가 ‘부적합’이고 당해 연도에 수수료가 납부되었지만 해당 업소를 다시 방문하여 정기검사를 실시하지 않은 사례가 다수 확인됨에 따라 동일 사례 재발 방지를 위하여 기관 차원의 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(기관주의)

② 첨부와 관련하여 정기검사를 누락한 시설에 대하여 검사 또는 결과입력을 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)