

통 보

제 목 단독사용자용 정압기 분해점검 확인 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조, 별표4에 따라 ○○지역(○○○, ○○, ○○, ○○, ○○) 내의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사 대상 기간인 2023. 07. 01.부터 2026. 04. 30.까지 도시가스 특정가스사용시설에 대한 정기검사를 7,456건 처리하였다.

[표 1] ○○본부 특정가스 사용시설 정기검사 실시 현황

(단위: 개소)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	소계
소계	1,608	1,117	984	1,061	2,686	7,456

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 정기검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

KGS FU551 「도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(이하 “KGS FU551” 이라 한다)」 3.3.6에 따르면 가스사용시설에 설치된 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시하여야 하고,

가스사용시설의 정기검사 시 FU551 4.1.3.15에 따라 정압기와 필터의 분해점검이 잘 이루어졌는지 확인하여야 한다.

또한, 「2302-1 도시가스시설 검사업무처리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제5-19조에 따라 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설 정기검사 후에는 사용자에게 분해점검 일자를 사전안내하기 위한 목적으로 시설검사 결과 등록과 병행하여 단독사용자용 정압기의 분해점검 일자·제원 및 용량 등을 지침 별표 23의 절차에 따라 입력하도록 정하고 있다.

이에 따라, ○○본부에서는 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설의 정기검사를 실시하는 경우 정압기와 필터의 분해점검이 정해진 시기에 맞춰 잘 이루어지고 있는지 확인하고, 지침에 따라 정압기 분해점검 이력을 시설검사 결과 등록과 별도로 등록하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서는 감사대상기간(2023. 07. 01 ~ 2026. 04.30.) 동안 특정가스사용시설의 정기검사를 처리하면서 [첨 부]와 같이 5건에 대하여 최초 설치 이후 3년 이내에 분해점검을 실시해야 하나 분해점검 시기가 도래하였음에도 분해점검 시기 도래 이후에 분해점검을 실시하여 상세기준 및 지침을 위반하였다.

[첨 부] 단독사용자용 정압기 분해점검 관리 미흡 명세 1부 <첨부 생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○본부장은

[첨 부]와 관련, 단독사용자용 정압기가 설치된 특정가스사용시설의 정기검사를 실시하면서 최초 설치 후 3년 이내에 분해점검을 실시하여야 하나 3년을 초과하여 지연 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)