

통 보

제 목 특정가스사용시설 검사결과 통보 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3), 별표 4에 따라 ○○광역시(○○○, ○○, ○○, ○○, ○○) 내의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간인 2023. 07. 01.부터 2026. 04. 30.까지 도시가스 특정가스사용시설에 대한 완성검사 1,002건, 정기검사 7,456건⁸⁾을 실시하였다.

[표 1] ○○본부 특정가스 사용시설 정기검사 실시 현황

(단위: 개소)

구분	○○○	○○	○○	○○	○○	소계
완성검사	244	99	215	148	296	1,002
정기검사	1,608	1,117	984	1,061	2,686	7,456
소계	1,852	1,216	1,199	1,209	2,982	8,458

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 정기검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스사업법 시행규칙 제22조 제5항에 따르면 완성검사 기관은 같은 규칙 제21조 제4항 제4호에 따른 완성검사에 합격한 특정가스사용시설에 대하여

8) 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-조회/출력-검사처리대장 내 ○○본부 특정가스사용시설 검사 처리내역

그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알리도록 규정되어 있다.

또한, 같은 규칙 제25조 제7항에 의하면 한국가스안전공사 사장은 법 제17조에 따른 특정가스사용시설의 최초 정기검사에 합격한 자에게는 정기검사증명서를 발급하여야 하며 이 경우 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스 사업자에게 그 사실을 알려야 한다.

이에 따라, ○○본부는 도시가스 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기 검사를 완료한 이후 해당 시설에 도시가스를 공급하는 공급자에게 그 사실을 알려야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서는 감사대상 기간(2023. 07. 01 ~ 2026. 04. 30.) 동안 관내 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 총 845건의 시설 검사 결과를 도시가스사업자에 통보하지 않아 관련 법규를 위반하였다.

(다만 감사 기간 동안 아래 [표 2]과 같이 미통보 건에 대한 통보를 완료하였음)

[표 2] 특정가스사용시설 완성검사 및 최초 정기검사 사업자 통보 현황

통보내용	23년	24년	25년	26년
생략(개인정보 포함)				

※ 자료출처 : ○○본부 전자결재 등록대장 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

관내 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 결과를 도시가스
사업자에 통보하지 않아 관련 법규를 위반하는 사례가 재발하지 않도록 관리·
감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)